

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Valores promedio diarios)



| | |
|---------------------------|--|
| PERMISIONARIO: | GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V |
| PUNTO DE MEDICIÓN: | Tlaxco/Tlaxcala |
| ZONA DE MEDICIÓN: | RESTO DEL PAÍS |

| FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocío (K) | Humedad (mg/m ³) | Poder Calorífico (MJ/m ³) | Índice Wobbe (MJ/m ³) | Acido Sulfhídrico (mg/m ³) | Azufre total* (mg/m ³) | Oxígeno* (% vol) |
|----------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------|
| 01/03/2022 | 95.2248 | 0.7871 | 1.0241 | 1.8111 | 2.8219 | 240.6091 | 15.6725 | 38.0073 | 49.8258 | 0.6253 | 0.0000 | 0.0000 |
| 02/03/2022 | 94.9621 | 0.7979 | 1.0342 | 1.8321 | 3.0603 | 241.4602 | 15.8258 | 38.0696 | 49.8499 | 0.6989 | | |
| 03/03/2022 | 95.0842 | 0.8136 | 0.9739 | 1.7875 | 2.9876 | 241.2592 | 15.8206 | 38.0629 | 49.8625 | 0.7057 | | |
| 04/03/2022 | 94.9717 | 0.7550 | 1.0539 | 1.8089 | 3.0602 | 240.2410 | 15.6087 | 38.0873 | 49.8807 | 0.7542 | | |
| 05/03/2022 | 95.1312 | 0.7233 | 1.0233 | 1.7466 | 2.9615 | 240.2629 | 15.5235 | 38.0842 | 49.9146 | 0.6963 | | |
| 06/03/2022 | 94.9276 | 0.7670 | 0.9721 | 1.7391 | 3.1537 | 240.3213 | 15.4968 | 38.1539 | 49.9480 | 0.8111 | | |
| 07/03/2022 | 94.7517 | 0.7887 | 0.9401 | 1.7288 | 3.3397 | 240.7187 | 15.2695 | 38.2108 | 49.9805 | 0.8505 | | |
| 08/03/2022 | 95.3088 | 0.7448 | 0.7871 | 1.5319 | 2.8443 | 242.3709 | 15.6412 | 38.0998 | 49.9419 | 0.7893 | | |
| 09/03/2022 | 95.3442 | 0.8095 | 0.8557 | 1.6652 | 2.8051 | 243.1319 | 15.5593 | 38.0903 | 49.9345 | 0.7902 | | |
| 10/03/2022 | 95.4594 | 0.8421 | 0.8167 | 1.6451 | 2.6908 | 242.5566 | 15.8637 | 38.0639 | 49.9144 | 0.8495 | | |
| 11/03/2022 | 95.7172 | 0.8854 | 0.7737 | 1.6557 | 2.4393 | 244.3474 | 16.6849 | 37.9907 | 49.8615 | 0.7617 | | |
| 12/03/2022 | 95.5836 | 0.8498 | 0.8497 | 1.6995 | 2.5580 | 243.7662 | 16.2854 | 37.9900 | 49.8513 | 0.7207 | | |
| 13/03/2022 | 95.6258 | 0.8589 | 0.8470 | 1.7058 | 2.5086 | 241.8585 | 17.0198 | 37.9726 | 49.8362 | 0.7371 | | |
| 14/03/2022 | 95.5741 | 0.8073 | 0.9074 | 1.7147 | 2.5576 | 241.0339 | 17.2067 | 37.9774 | 49.8473 | 0.7282 | | |
| 15/03/2022 | 95.3801 | 0.7690 | 1.0050 | 1.7740 | 2.6898 | 240.8007 | 16.5020 | 37.9932 | 49.8386 | 0.7631 | | |
| 16/03/2022 | 95.3352 | 0.8248 | 0.9451 | 1.7699 | 2.7383 | 241.8371 | 16.2172 | 38.0104 | 49.8373 | 1.0044 | | |
| 17/03/2022 | 95.2624 | 0.8703 | 0.9090 | 1.7792 | 2.8033 | 242.0267 | 15.7035 | 38.0241 | 49.8295 | 1.3895 | | |
| 18/03/2022 | 95.3612 | 0.9849 | 0.7535 | 1.7384 | 2.7418 | 245.7094 | 15.5786 | 38.0304 | 49.8252 | 1.5977 | | |
| 19/03/2022 | 95.4402 | 0.9351 | 0.7865 | 1.7216 | 2.6300 | 245.7256 | 15.8982 | 38.0372 | 49.8482 | 1.3763 | | |
| 20/03/2022 | 94.3368 | 0.8287 | 0.8532 | 1.6818 | 3.3550 | 251.7653 | 15.7636 | 38.5522 | 50.1868 | 1.2803 | | |
| 21/03/2022 | 94.3720 | 0.8159 | 0.8565 | 1.6724 | 3.2977 | 257.8771 | 16.0557 | 38.5782 | 50.2087 | 1.1188 | | |
| 22/03/2022 | 94.7582 | 0.7872 | 0.9137 | 1.7009 | 2.9856 | 251.6821 | 18.3224 | 38.4046 | 50.1031 | 0.9609 | | |
| 23/03/2022 | 95.1703 | 0.7480 | 0.9779 | 1.7259 | 2.6856 | 250.1122 | 19.7613 | 38.2182 | 49.9939 | 0.9392 | | |
| 24/03/2022 | 94.5741 | 0.8471 | 0.9406 | 1.7878 | 3.1088 | 257.0450 | 18.6293 | 38.4126 | 50.0543 | 1.1819 | | |
| 25/03/2022 | 94.9835 | 0.7966 | 0.8550 | 1.6515 | 3.1792 | 253.5323 | 18.7415 | 38.2150 | 50.0159 | 0.9696 | | |
| 26/03/2022 | 95.3415 | 0.8746 | 0.7600 | 1.6346 | 2.8545 | 247.6779 | 17.6228 | 38.1097 | 49.9442 | 0.8791 | | |
| 27/03/2022 | 94.9520 | 0.8436 | 0.7857 | 1.6293 | 3.1120 | 250.9542 | 16.8271 | 38.2796 | 50.0515 | 1.0337 | | |
| 28/03/2022 | 94.8489 | 0.7849 | 0.8785 | 1.6633 | 3.0860 | 251.1186 | 17.2898 | 38.3215 | 50.0737 | 1.0489 | | |
| 29/03/2022 | 94.8214 | 0.8664 | 0.8867 | 1.7531 | 2.9251 | 255.7245 | 18.2634 | 38.3318 | 50.0189 | 1.1837 | | |
| 30/03/2022 | 94.9589 | 0.9168 | 0.9107 | 1.8275 | 3.0020 | 250.8114 | 19.0708 | 38.1100 | 49.8469 | 1.0028 | | |
| 31/03/2022 | 95.0721 | 0.9202 | 0.8643 | 1.7846 | 2.9457 | 246.2068 | 18.1366 | 38.0913 | 49.8548 | 1.1063 | | |

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|
| Mínimo | 94.3368 | 0.7233 | 0.7535 | 1.5319 | 2.4393 | 240.2410 | 15.2695 | 37.9726 | 49.8252 | 0.6253 | | |
| Promedio | 95.1173 | 0.8272 | 0.8949 | 1.7215 | 2.9009 | 245.9531 | 16.7052 | 38.1478 | 49.9349 | 0.9469 | | |
| Máximo | 95.7172 | 0.9849 | 1.0539 | 1.8321 | 3.3550 | 257.8771 | 19.7613 | 38.5782 | 50.2087 | 1.5977 | | |
| Desv. Est. | 0.348931129 | 0.060554633 | 0.086204168 | 0.068652537 | 0.244576942 | 5.522511088 | 1.265053942 | 0.166588361 | 0.108760526 | 0.240260849 | | |

Observaciones:

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO: GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V

PUNTO DE MEDICIÓN: Tlaxco/Tlaxcala

ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS

| FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m ³) | Poder Calorífico (MJ/m ³) | Índice Wobbe (MJ/m ³) | Acido Sulfhídrico (mg/m ³) |
|----------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|---|
| 01/03/2022 | 95.3553 | 0.8593 | 1.0800 | 1.9393 | 2.9723 | 242.8767 | 19.9852 | 38.0602 | 49.8528 | 0.8211 |
| 02/03/2022 | 95.1583 | 0.9632 | 1.1024 | 2.0656 | 3.4165 | 243.5535 | 19.3069 | 38.1757 | 49.8792 | 0.9171 |
| 03/03/2022 | 95.4482 | 0.9034 | 1.1121 | 2.0154 | 3.2332 | 242.5047 | 19.3741 | 38.1667 | 50.0016 | 0.8890 |
| 04/03/2022 | 95.0496 | 0.8070 | 1.1091 | 1.9161 | 3.1666 | 242.0888 | 19.0651 | 38.1142 | 49.9068 | 0.9480 |
| 05/03/2022 | 95.2902 | 0.7683 | 1.1464 | 1.9147 | 3.0563 | 242.9253 | 19.0080 | 38.1202 | 49.9563 | 0.8349 |
| 06/03/2022 | 95.2680 | 0.8572 | 1.0118 | 1.8690 | 3.7689 | 242.0526 | 18.7944 | 38.3418 | 50.0286 | 0.9659 |
| 07/03/2022 | 95.2540 | 0.8627 | 1.0281 | 1.8909 | 3.7835 | 242.9811 | 17.4475 | 38.3247 | 50.0449 | 1.0423 |
| 08/03/2022 | 95.5087 | 0.8760 | 0.9610 | 1.8369 | 2.9127 | 244.7251 | 17.9055 | 38.1325 | 49.9714 | 0.9467 |
| 09/03/2022 | 95.4750 | 0.8918 | 0.9159 | 1.8077 | 2.9528 | 244.9823 | 17.7362 | 38.1570 | 49.9782 | 0.9291 |
| 10/03/2022 | 95.6243 | 0.9032 | 0.8720 | 1.7752 | 2.8994 | 244.8246 | 18.0235 | 38.1053 | 49.9523 | 1.0622 |
| 11/03/2022 | 95.8189 | 0.9801 | 0.8385 | 1.8187 | 2.5715 | 248.7258 | 19.8583 | 38.0367 | 49.9113 | 0.9369 |
| 12/03/2022 | 95.7108 | 0.9763 | 0.9215 | 1.8978 | 2.8425 | 247.4004 | 19.1277 | 38.0531 | 49.8886 | 0.9305 |
| 13/03/2022 | 95.7986 | 0.9238 | 0.9119 | 1.8357 | 2.6055 | 244.0945 | 20.6797 | 38.0017 | 49.8797 | 0.8037 |
| 14/03/2022 | 95.6324 | 0.8820 | 0.9888 | 1.8708 | 2.6048 | 243.3289 | 20.9073 | 38.0017 | 49.8635 | 0.7909 |
| 15/03/2022 | 95.5493 | 0.8466 | 1.0377 | 1.8843 | 2.8743 | 242.5801 | 19.3829 | 38.0345 | 49.8542 | 0.9432 |
| 16/03/2022 | 95.6483 | 0.8637 | 1.0379 | 1.9016 | 2.8365 | 243.3758 | 19.1226 | 38.0431 | 49.8708 | 1.1592 |
| 17/03/2022 | 95.6313 | 0.9441 | 0.9784 | 1.9225 | 3.0188 | 243.8308 | 17.7017 | 38.1082 | 49.8881 | 1.5554 |
| 18/03/2022 | 95.5802 | 1.0527 | 0.9335 | 1.9862 | 2.9164 | 247.8040 | 18.1910 | 38.0546 | 49.8570 | 1.8902 |
| 19/03/2022 | 95.7090 | 1.0617 | 0.9127 | 1.9744 | 2.9547 | 247.6833 | 18.2441 | 38.2878 | 50.0100 | 1.6897 |
| 20/03/2022 | 95.2337 | 0.8493 | 0.8887 | 1.7380 | 3.6672 | 255.4620 | 18.0924 | 38.7482 | 50.3135 | 1.4680 |
| 21/03/2022 | 95.1341 | 0.8417 | 0.9116 | 1.7533 | 3.5377 | 259.6548 | 17.9427 | 38.7348 | 50.2901 | 1.3788 |
| 22/03/2022 | 95.4231 | 0.8498 | 0.9628 | 1.8126 | 3.4973 | 255.1160 | 19.6676 | 38.6666 | 50.2239 | 1.2899 |
| 23/03/2022 | 95.3770 | 0.8331 | 1.0224 | 1.8554 | 3.2715 | 251.9597 | 22.4630 | 38.5061 | 50.1565 | 1.1523 |
| 24/03/2022 | 95.3673 | 0.9534 | 1.0142 | 1.9677 | 3.3240 | 259.8417 | 21.2434 | 38.5191 | 50.1243 | 1.5427 |
| 25/03/2022 | 95.2199 | 0.9252 | 0.9141 | 1.8394 | 3.6691 | 260.8252 | 21.5459 | 38.3757 | 50.0689 | 1.3072 |
| 26/03/2022 | 95.4584 | 0.9502 | 0.7825 | 1.7327 | 3.2459 | 250.0027 | 20.8252 | 38.2178 | 50.0431 | 1.1119 |
| 27/03/2022 | 95.3774 | 0.9012 | 0.8466 | 1.7478 | 3.4968 | 253.7781 | 20.8396 | 38.5210 | 50.1868 | 1.2969 |
| 28/03/2022 | 95.2421 | 0.8664 | 0.9359 | 1.8023 | 3.2882 | 254.8844 | 20.4674 | 38.4029 | 50.1367 | 1.2470 |
| 29/03/2022 | 95.3247 | 1.0325 | 0.9613 | 1.9938 | 3.6257 | 259.2349 | 21.0604 | 38.8000 | 50.2743 | 1.3406 |
| 30/03/2022 | 95.3742 | 1.0303 | 1.0182 | 2.0485 | 3.3726 | 258.3877 | 21.9822 | 38.4740 | 50.1199 | 3.3644 |
| 31/03/2022 | 95.3833 | 1.0703 | 0.9970 | 2.0673 | 3.5996 | 249.5172 | 21.5663 | 38.2908 | 49.9569 | 1.4564 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---------|--------|--------|--------|--------|----------|---------|---------|---------|--------|
| Máximo | 95.8189 | 1.0703 | 1.1464 | 2.0673 | 3.7835 | 260.8252 | 22.4630 | 38.8000 | 50.3135 | 3.3644 |
|---------------|---------|--------|--------|--------|--------|----------|---------|---------|---------|--------|

Observaciones:

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO: GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V

PUNTO DE MEDICIÓN: Tlaxco/Tlaxcala

ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS

| FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m ³) | Poder Calorífico (MJ/m ³) | Índice Wobbe (MJ/m ³) | Acido Sulfhídrico (mg/m ³) |
|----------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|---|
| 01/03/2022 | 95.0717 | 0.7163 | 0.9650 | 1.6813 | 2.7141 | 238.4649 | 12.7958 | 37.9715 | 49.7926 | 0.4042 |
| 02/03/2022 | 94.6095 | 0.7308 | 0.8623 | 1.5930 | 2.8922 | 239.6693 | 12.9211 | 38.0110 | 49.8185 | 0.4744 |
| 03/03/2022 | 94.9251 | 0.6797 | 0.8328 | 1.5125 | 2.8296 | 239.6071 | 13.0855 | 38.0151 | 49.7856 | 0.4582 |
| 04/03/2022 | 94.8722 | 0.6856 | 0.9932 | 1.6788 | 2.9771 | 238.9289 | 13.1908 | 38.0658 | 49.8405 | 0.5365 |
| 05/03/2022 | 94.9640 | 0.6404 | 0.9454 | 1.5858 | 2.8831 | 238.8196 | 13.2849 | 38.0568 | 49.8830 | 0.5318 |
| 06/03/2022 | 94.2701 | 0.6687 | 0.8968 | 1.5654 | 2.8664 | 238.6556 | 13.0902 | 38.0740 | 49.8993 | 0.7092 |
| 07/03/2022 | 94.2582 | 0.7298 | 0.8649 | 1.5947 | 2.8842 | 238.6561 | 13.5868 | 38.0889 | 49.9140 | 0.6593 |
| 08/03/2022 | 95.2241 | 0.0231 | 0.0282 | 0.0514 | 2.6615 | 240.9587 | 13.6235 | 38.0568 | 49.8949 | 0.6304 |
| 09/03/2022 | 95.1692 | 0.7529 | 0.7940 | 1.5470 | 2.6955 | 241.7909 | 13.5797 | 38.0434 | 49.9106 | 0.5970 |
| 10/03/2022 | 95.2317 | 0.7734 | 0.7564 | 1.6154 | 2.5357 | 241.3774 | 13.9802 | 38.0159 | 49.8686 | 0.6264 |
| 11/03/2022 | 95.5671 | 0.8147 | 0.6799 | 1.6366 | 2.3485 | 242.0796 | 14.4927 | 37.9622 | 49.8180 | 0.6075 |
| 12/03/2022 | 95.2250 | 0.7596 | 0.7374 | 1.4970 | 2.4696 | 241.9014 | 14.3999 | 37.9704 | 49.8055 | 0.4953 |
| 13/03/2022 | 95.5508 | 0.7779 | 0.7319 | 1.5098 | 2.4335 | 240.4060 | 14.7608 | 37.9600 | 49.7923 | 0.5951 |
| 14/03/2022 | 95.5205 | 0.7536 | 0.8272 | 1.5809 | 2.5242 | 239.5900 | 15.1272 | 37.9656 | 49.8283 | 0.6749 |
| 15/03/2022 | 95.1581 | 0.7296 | 0.9618 | 1.6914 | 2.5631 | 239.0558 | 14.6548 | 37.9671 | 49.8234 | 0.6557 |
| 16/03/2022 | 95.1782 | 0.7897 | 0.8536 | 1.6433 | 2.5339 | 240.4654 | 14.2115 | 37.9764 | 49.8012 | 0.8062 |
| 17/03/2022 | 94.9849 | 0.8268 | 0.8513 | 1.6781 | 2.4474 | 240.1526 | 13.6197 | 37.9361 | 49.7723 | 1.2087 |
| 18/03/2022 | 95.1714 | 0.8999 | 0.6494 | 1.5492 | 2.5788 | 243.6368 | 13.4267 | 37.9838 | 49.7676 | 1.3471 |
| 19/03/2022 | 94.9963 | 0.8370 | 0.6193 | 1.4563 | 2.4235 | 242.9119 | 14.6064 | 37.9712 | 49.7956 | 1.0556 |
| 20/03/2022 | 93.9089 | 0.8006 | 0.8347 | 1.6353 | 2.7439 | 246.0738 | 13.8862 | 38.1384 | 49.9364 | 1.1028 |
| 21/03/2022 | 94.0230 | 0.7892 | 0.8113 | 1.6006 | 2.7010 | 254.3533 | 14.2538 | 38.3355 | 50.0941 | 0.7487 |
| 22/03/2022 | 94.0038 | 0.7198 | 0.8519 | 1.5718 | 2.4810 | 249.3176 | 16.4385 | 38.1857 | 49.9730 | 0.6633 |
| 23/03/2022 | 94.4530 | 0.7009 | 0.8547 | 1.5556 | 2.5324 | 248.5914 | 17.4577 | 38.1347 | 49.9387 | 0.7147 |
| 24/03/2022 | 94.2447 | 0.6976 | 0.8170 | 1.5145 | 2.5463 | 249.6606 | 16.2991 | 38.1108 | 49.9198 | 0.8418 |
| 25/03/2022 | 94.4127 | 0.7312 | 0.7940 | 1.5251 | 2.9632 | 248.4152 | 16.6335 | 38.1406 | 49.9846 | 0.7527 |
| 26/03/2022 | 95.0302 | 0.8075 | 0.7339 | 1.5414 | 2.6770 | 246.0403 | 14.2953 | 38.0315 | 49.8557 | 0.6104 |
| 27/03/2022 | 94.3500 | 0.8076 | 0.7487 | 1.5563 | 2.7831 | 248.7833 | 13.8324 | 38.1079 | 49.9429 | 0.7185 |
| 28/03/2022 | 94.6309 | 0.7463 | 0.8191 | 1.5654 | 2.7933 | 248.7948 | 15.1527 | 38.1462 | 49.9494 | 0.7862 |
| 29/03/2022 | 93.7126 | 0.7371 | 0.8212 | 1.5583 | 2.6141 | 252.7698 | 16.3226 | 38.0147 | 49.7426 | 0.9901 |
| 30/03/2022 | 94.5554 | 0.7967 | 0.8554 | 1.6521 | 2.5164 | 245.5854 | 16.5920 | 37.9533 | 49.7017 | 0.0281 |
| 31/03/2022 | 94.4623 | 0.8225 | 0.6874 | 1.5100 | 2.6039 | 244.1840 | 14.7568 | 37.9812 | 49.7823 | 0.0000 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---------|--------|--------|--------|--------|----------|---------|---------|---------|--------|
| Mínimo | 93.7126 | 0.0231 | 0.0282 | 0.0514 | 2.3485 | 238.4649 | 12.7958 | 37.9361 | 49.7017 | 0.0000 |
|---------------|---------|--------|--------|--------|--------|----------|---------|---------|---------|--------|

Observaciones:

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL



(Valores promedio diarios)

| | |
|---------------------------|--|
| PERMISIONARIO: | GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V |
| PUNTO DE MEDICIÓN: | Huejotzingo/Puebla |
| ZONA DE MEDICIÓN: | RESTO DEL PAÍS |

| FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocío (K) | Humedad (mg/m ³) | Poder Calorífico (MJ/m ³) | Índice Wobbe (MJ/m ³) | Acido Sulfhídrico (mg/m ³) | Azufre total* (mg/m ³) | Oxígeno* (% vol) |
|----------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------|
| 01/03/2022 | 95.1079 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.8396 | 243.6702 | 146.1744 | 37.9894 | 49.7708 | 0.1711 | 0.0000 | 0.0000 |
| 02/03/2022 | 95.0959 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.8574 | 243.5127 | 147.0154 | 37.9951 | 49.7771 | 0.1959 | | |
| 03/03/2022 | 95.0566 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.8997 | 243.3133 | 143.1573 | 38.0073 | 49.7843 | 0.1744 | | |
| 04/03/2022 | 95.0395 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.9197 | 242.8513 | 153.2702 | 38.0132 | 49.7888 | 0.1632 | | |
| 05/03/2022 | 95.0242 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.9386 | 242.7756 | 158.4014 | 38.0219 | 49.7996 | 0.1407 | | |
| 06/03/2022 | 95.0389 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.9345 | 242.9886 | 170.6918 | 38.0282 | 49.8122 | 0.1493 | | |
| 07/03/2022 | 95.0081 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.9742 | 243.1147 | 179.2090 | 38.0479 | 49.8303 | 0.1343 | | |
| 08/03/2022 | 95.0089 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.9891 | 242.7487 | 164.3935 | 38.0624 | 49.8472 | 0.1309 | | |
| 09/03/2022 | 95.0882 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.9403 | 243.3148 | 149.4066 | 38.0678 | 49.8647 | 0.1044 | | |
| 10/03/2022 | 95.1543 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.8951 | 244.1560 | 135.2970 | 38.0696 | 49.8752 | 0.1096 | | |
| 11/03/2022 | 95.2486 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.8158 | 244.3906 | 126.4873 | 38.0577 | 49.8744 | 0.1213 | | |
| 12/03/2022 | 95.3557 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.7195 | 244.6055 | 108.4751 | 38.0357 | 49.8624 | 0.1256 | | |
| 13/03/2022 | 95.3760 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.6977 | 244.9292 | 115.3221 | 38.0236 | 49.8513 | 0.1377 | | |
| 14/03/2022 | 95.3932 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.6806 | 244.6404 | 131.3312 | 38.0139 | 49.8447 | 0.1517 | | |
| 15/03/2022 | 95.4087 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.6642 | 243.8288 | 122.2371 | 38.0041 | 49.8390 | 0.1054 | | |
| 16/03/2022 | 95.3743 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.6856 | 243.6089 | 131.8987 | 38.0033 | 49.8338 | 0.0958 | | |
| 17/03/2022 | 95.3449 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.7077 | 243.6193 | 143.8056 | 38.0058 | 49.8314 | 0.1263 | | |
| 18/03/2022 | 95.3233 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.7273 | 243.7501 | 159.5206 | 38.0083 | 49.8284 | 0.1404 | | |
| 19/03/2022 | 95.3350 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.7207 | 244.3234 | 156.9060 | 38.0106 | 49.8242 | 0.1516 | | |
| 20/03/2022 | 95.2933 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.7340 | 245.4888 | 143.4139 | 38.0466 | 49.8471 | 0.1507 | | |
| 21/03/2022 | 95.0711 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.8706 | 247.1704 | 141.5573 | 38.1581 | 49.9200 | 0.1602 | | |
| 22/03/2022 | 94.9156 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.9590 | 249.0622 | 136.0848 | 38.2408 | 49.9737 | 0.1233 | | |
| 23/03/2022 | 94.8905 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.9529 | 249.6844 | 129.6178 | 38.2664 | 49.9932 | 0.1527 | | |
| 24/03/2022 | 94.9311 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.9080 | 250.0011 | 124.1093 | 38.2563 | 49.9896 | 0.1905 | | |
| 25/03/2022 | 94.8815 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.9614 | 251.6581 | 124.1285 | 38.2661 | 49.9910 | 0.2519 | | |
| 26/03/2022 | 94.9280 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.9948 | 251.8824 | 123.0310 | 38.2390 | 49.9838 | 0.2151 | | |
| 27/03/2022 | 95.0250 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.9629 | 251.4590 | 122.7486 | 38.2041 | 49.9711 | 0.1895 | | |
| 28/03/2022 | 95.0111 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.9823 | 250.9316 | 125.6945 | 38.2154 | 49.9824 | 0.1420 | | |
| 29/03/2022 | 94.9918 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.9915 | 251.5969 | 127.1529 | 38.2283 | 49.9928 | 0.1692 | | |
| 30/03/2022 | 94.9813 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.9805 | 252.0865 | 120.7812 | 38.2316 | 49.9901 | 0.1722 | | |
| 31/03/2022 | 94.9876 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.9693 | 252.1431 | 119.7696 | 38.2167 | 49.9727 | 0.1414 | | |

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------|--------|--------|--------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|--------|--|--|
| Mínimo | 94.8815 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.6642 | 242.7487 | 108.4751 | 37.9894 | 49.7708 | 0.0958 | | |
| Promedio | 95.1190 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.8669 | 246.2357 | 138.0997 | 38.0979 | 49.8822 | 0.1512 | | |
| Máximo | 95.4087 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.9948 | 252.1431 | 179.2090 | 38.2664 | 49.9932 | 0.2519 | | |
| Dev. Est. | 0.171546806 | 0 | 0 | 0 | 0.115013222 | 3.535240829 | 17.3047 | 0.102664242 | 0.077602836 | 0.0339 | | |

Observaciones:

Los valores no son representativos o reales debido a que no hubo flujo en esta posición.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO: GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V
PUNTO DE MEDICIÓN: Huejotzingo/Puebla
ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS

| FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m ³) | Poder Calorífico (MJ/m ³) | Índice Wobbe (MJ/m ³) | Acido Sulfhídrico (mg/m ³) |
|----------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|---|
| 01/03/2022 | 95.1298 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.8521 | 246.9946 | 213.4650 | 37.9946 | 49.7746 | 0.4873 |
| 02/03/2022 | 95.1167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.8986 | 246.1636 | 229.7420 | 38.0110 | 49.7888 | 0.4476 |
| 03/03/2022 | 95.0602 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.9049 | 246.0022 | 203.5790 | 38.0114 | 49.7884 | 0.3968 |
| 04/03/2022 | 95.0548 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.9419 | 244.9815 | 217.7320 | 38.0233 | 49.7986 | 0.3105 |
| 05/03/2022 | 95.0285 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.9441 | 245.3961 | 227.9480 | 38.0285 | 49.8096 | 0.2463 |
| 06/03/2022 | 95.0657 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.9415 | 244.8552 | 244.4830 | 38.0386 | 49.8274 | 0.3343 |
| 07/03/2022 | 95.0509 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0490 | 245.4422 | 244.2990 | 38.0755 | 49.8502 | 0.1993 |
| 08/03/2022 | 95.0691 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0206 | 245.4012 | 243.7370 | 38.0684 | 49.8630 | 0.3270 |
| 09/03/2022 | 95.1255 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.9541 | 246.2159 | 216.6240 | 38.0755 | 49.8770 | 0.1865 |
| 10/03/2022 | 95.1964 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.9202 | 246.6022 | 196.6470 | 38.0743 | 49.8824 | 0.1975 |
| 11/03/2022 | 95.3417 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.8719 | 246.1970 | 182.0540 | 38.0702 | 49.8812 | 0.2014 |
| 12/03/2022 | 95.3825 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.7468 | 246.9826 | 156.2800 | 38.0442 | 49.8685 | 0.1879 |
| 13/03/2022 | 95.4021 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.7215 | 247.1594 | 160.2650 | 38.0311 | 49.8565 | 0.2299 |
| 14/03/2022 | 95.4261 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.7009 | 246.7232 | 179.5460 | 38.0181 | 49.8482 | 0.2803 |
| 15/03/2022 | 95.4184 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.6818 | 246.2794 | 193.6700 | 38.0106 | 49.8428 | 0.1456 |
| 16/03/2022 | 95.4075 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.6985 | 245.9956 | 187.2830 | 38.0062 | 49.8367 | 0.1577 |
| 17/03/2022 | 95.3621 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.7150 | 245.8334 | 192.2120 | 38.0088 | 49.8326 | 0.2179 |
| 18/03/2022 | 95.3341 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.7341 | 246.8133 | 230.9640 | 38.0110 | 49.8328 | 0.2607 |
| 19/03/2022 | 95.3735 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.7416 | 247.5815 | 222.0020 | 38.0133 | 49.8264 | 0.2500 |
| 20/03/2022 | 95.3719 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.8126 | 247.7494 | 196.1700 | 38.1153 | 49.8914 | 0.1707 |
| 21/03/2022 | 95.1744 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.9700 | 250.4853 | 201.8650 | 38.2446 | 49.9763 | 0.5451 |
| 22/03/2022 | 94.9549 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.9899 | 250.2257 | 187.0410 | 38.2796 | 49.9967 | 0.1994 |
| 23/03/2022 | 94.9208 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.9833 | 251.6555 | 186.1210 | 38.2736 | 50.0002 | 0.4034 |
| 24/03/2022 | 94.9939 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.9283 | 252.9435 | 178.2940 | 38.2811 | 49.9999 | 0.5021 |
| 25/03/2022 | 94.9220 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0115 | 255.0503 | 180.6090 | 38.2800 | 49.9971 | 0.2676 |
| 26/03/2022 | 94.9978 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0164 | 253.8954 | 185.0790 | 38.2651 | 49.9925 | 0.2353 |
| 27/03/2022 | 95.0750 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.9831 | 254.5278 | 181.6210 | 38.2207 | 49.9846 | 0.1972 |
| 28/03/2022 | 95.0237 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.9958 | 253.5016 | 180.2830 | 38.2256 | 49.9889 | 0.4010 |
| 29/03/2022 | 95.0050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.9951 | 253.8994 | 178.8510 | 38.2420 | 49.9994 | 0.5665 |
| 30/03/2022 | 94.9986 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.9898 | 254.4400 | 170.1770 | 38.2412 | 50.0010 | 0.4645 |
| 31/03/2022 | 94.9971 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.9794 | 254.3869 | 167.6720 | 38.2260 | 49.9791 | 0.2700 |
| Máximo | 95.4261 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0490 | 255.0503 | 244.4830 | 38.2811 | 50.0010 | 0.5665 |

Observaciones:

Los valores no son representativos o reales debido a que no hubo flujo en esta posición.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO: GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V

PUNTO DE MEDICIÓN: Huejotzingo/Puebla

ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS

| FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m ³) | Poder Calorífico (MJ/m ³) | Índice Wobbe (MJ/m ³) | Acido Sulfhídrico (mg/m ³) |
|----------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|---|
| 01/03/2022 | 95.0851 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.8273 | 241.2527 | 86.8368 | 37.9861 | 49.7659 | 0.0670 |
| 02/03/2022 | 95.0605 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.8334 | 241.5033 | 82.1000 | 37.9861 | 49.7679 | 0.0927 |
| 03/03/2022 | 95.0531 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.8957 | 241.1594 | 88.3498 | 38.0036 | 49.7798 | 0.0880 |
| 04/03/2022 | 95.0218 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.9033 | 240.3977 | 92.5284 | 38.0062 | 49.7796 | 0.0831 |
| 05/03/2022 | 95.0211 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.9334 | 240.8186 | 101.0100 | 38.0159 | 49.7897 | 0.0921 |
| 06/03/2022 | 95.0231 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.9268 | 241.0214 | 109.3500 | 38.0211 | 49.7996 | 0.0857 |
| 07/03/2022 | 94.9388 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.9307 | 240.8344 | 122.5640 | 38.0308 | 49.8173 | 0.0843 |
| 08/03/2022 | 94.9618 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.9539 | 240.9968 | 95.8698 | 38.0587 | 49.8338 | 0.0588 |
| 09/03/2022 | 95.0609 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.9191 | 241.2359 | 91.1367 | 38.0598 | 49.8524 | 0.0483 |
| 10/03/2022 | 95.1148 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.8665 | 242.5712 | 80.7365 | 38.0673 | 49.8676 | 0.0579 |
| 11/03/2022 | 95.1810 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.7330 | 242.9241 | 78.6059 | 38.0438 | 49.8704 | 0.0563 |
| 12/03/2022 | 95.3222 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.6979 | 242.9581 | 69.7043 | 38.0296 | 49.8568 | 0.0922 |
| 13/03/2022 | 95.3473 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.6745 | 243.0641 | 76.9251 | 38.0166 | 49.8480 | 0.0969 |
| 14/03/2022 | 95.3660 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.6572 | 242.8318 | 85.8426 | 38.0080 | 49.8425 | 0.0901 |
| 15/03/2022 | 95.3890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.6546 | 241.8845 | 83.2824 | 37.9991 | 49.8360 | 0.0244 |
| 16/03/2022 | 95.3538 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.6613 | 241.8811 | 92.6480 | 38.0013 | 49.8310 | 0.0000 |
| 17/03/2022 | 95.3360 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.6968 | 241.7522 | 100.9360 | 38.0032 | 49.8307 | 0.0971 |
| 18/03/2022 | 95.3160 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.7171 | 241.9143 | 102.2680 | 38.0069 | 49.8246 | 0.0862 |
| 19/03/2022 | 95.3056 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.6855 | 242.6472 | 102.2080 | 38.0084 | 49.8213 | 0.0894 |
| 20/03/2022 | 95.1610 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.6872 | 243.6027 | 92.6390 | 38.0080 | 49.8214 | 0.1005 |
| 21/03/2022 | 94.9072 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.8079 | 245.3301 | 88.2394 | 38.1027 | 49.8841 | 0.0467 |
| 22/03/2022 | 94.8463 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.9405 | 247.9347 | 87.7990 | 38.2122 | 49.9543 | 0.0517 |
| 23/03/2022 | 94.8598 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.9192 | 248.3428 | 80.3231 | 38.2598 | 49.9862 | 0.0564 |
| 24/03/2022 | 94.8799 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.8582 | 248.3954 | 77.4075 | 38.2379 | 49.9820 | 0.0498 |
| 25/03/2022 | 94.8374 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.9139 | 249.6615 | 78.2622 | 38.2528 | 49.9844 | 0.2360 |
| 26/03/2022 | 94.8671 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.9783 | 250.2505 | 70.8748 | 38.2155 | 49.9763 | 0.1917 |
| 27/03/2022 | 95.0003 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.9338 | 249.7809 | 73.7350 | 38.1876 | 49.9638 | 0.1807 |
| 28/03/2022 | 94.9933 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.9725 | 243.4278 | 81.1199 | 38.2088 | 49.9789 | 0.0720 |
| 29/03/2022 | 94.9706 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.9877 | 249.9104 | 81.8484 | 38.2204 | 49.9891 | 0.0812 |
| 30/03/2022 | 94.9732 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.9589 | 250.2792 | 76.4483 | 38.2204 | 49.9764 | 0.0609 |
| 31/03/2022 | 94.9744 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.9585 | 250.1489 | 77.9272 | 38.2088 | 49.9645 | 0.0679 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---------|--------|--------|--------|--------|----------|---------|---------|---------|--------|
| Mínimo | 94.8374 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.6546 | 240.3977 | 69.7043 | 37.9861 | 49.7659 | 0.0000 |
|---------------|---------|--------|--------|--------|--------|----------|---------|---------|---------|--------|

Observaciones: Los valores no son representativos o reales debido a que no hubo flujo en esta posición.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Valores promedio diarios)



| | |
|---------------------------|--|
| PERMISIONARIO: | GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V |
| PUNTO DE MEDICIÓN: | Yecapixtla/ Morelos |
| ZONA DE MEDICIÓN: | RESTO DEL PAÍS |

| FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocío (K) | Humedad (mg/m ³) | Poder Calorífico (MJ/m ³) | Índice Wobbe (MJ/m ³) | Acido Sulfhídrico (mg/m ³) | Azufre total* (mg/m ³) | Oxígeno* (% vol) |
|----------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------|
| 01/03/2022 | 95.1404 | 0.0019 | 0.0028 | 0.0047 | 2.8109 | 235.0450 | 26.5117 | 37.9647 | 49.7549 | 0.0265 | 0.0000 | 0.0000 |
| 02/03/2022 | 95.1802 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0015 | 2.7965 | 234.6389 | 26.2702 | 37.9726 | 49.7653 | 0.0265 | | |
| 03/03/2022 | 94.9077 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0010 | 3.0402 | 235.3063 | 26.4709 | 38.0363 | 49.7883 | 0.0262 | | |
| 04/03/2022 | 95.0345 | 0.0019 | 0.0021 | 0.0040 | 2.9657 | 235.5237 | 26.6103 | 38.0294 | 49.8010 | 0.0256 | | |
| 05/03/2022 | 94.9231 | 0.0017 | 0.0023 | 0.0040 | 3.0390 | 235.3971 | 26.4610 | 38.0558 | 49.8229 | 0.1846 | | |
| 06/03/2022 | 95.0801 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0015 | 2.9419 | 235.2970 | 26.5121 | 38.0535 | 49.8573 | 0.0068 | | |
| 07/03/2022 | 94.8534 | 0.0020 | 0.0026 | 0.0046 | 3.1545 | 235.4114 | 26.3193 | 38.1291 | 49.8920 | 0.0000 | | |
| 08/03/2022 | 94.7983 | 0.0012 | 0.0014 | 0.0026 | 3.2334 | 235.9315 | 24.7535 | 38.1592 | 49.9170 | 0.0342 | | |
| 09/03/2022 | 95.2630 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0025 | 2.8236 | 237.2614 | 25.4525 | 38.0714 | 49.8858 | 0.0330 | | |
| 10/03/2022 | 95.2990 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0016 | 2.7827 | 237.7598 | 25.2873 | 38.0605 | 49.8783 | 0.0000 | | |
| 11/03/2022 | 95.3883 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0000 | 2.6950 | 237.0511 | 25.3529 | 38.0407 | 49.8622 | 0.0589 | | |
| 12/03/2022 | 95.6534 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0009 | 2.4270 | 237.4017 | 24.9205 | 37.9645 | 49.8059 | 0.0510 | | |
| 13/03/2022 | 95.5575 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0006 | 2.5233 | 238.0929 | 25.9125 | 37.9613 | 49.7934 | 0.0505 | | |
| 14/03/2022 | 95.5463 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0005 | 2.5082 | 235.9787 | 25.8587 | 37.9447 | 49.7777 | 0.0492 | | |
| 15/03/2022 | 95.5537 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0003 | 2.5238 | 235.4546 | 25.2236 | 37.9488 | 49.7934 | 0.0444 | | |
| 16/03/2022 | 95.3640 | 0.0010 | 0.0014 | 0.0024 | 2.6422 | 235.2088 | 26.3415 | 37.9571 | 49.7813 | 0.0386 | | |
| 17/03/2022 | 95.2755 | 0.0022 | 0.0023 | 0.0045 | 2.7273 | 235.9424 | 26.6472 | 37.9822 | 49.7808 | 0.0359 | | |
| 18/03/2022 | 95.2224 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0015 | 2.7770 | 236.3371 | 26.7931 | 37.9922 | 49.7721 | 0.0332 | | |
| 19/03/2022 | 95.3190 | 0.0019 | 0.0015 | 0.0033 | 2.7178 | 238.0133 | 27.2516 | 38.0010 | 49.7661 | 0.0333 | | |
| 20/03/2022 | 95.3963 | 0.0016 | 0.0014 | 0.0030 | 2.6065 | 238.3643 | 26.6887 | 38.0033 | 49.7863 | 0.0350 | | |
| 21/03/2022 | 94.4058 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0016 | 3.2494 | 240.3225 | 25.0684 | 38.4662 | 50.0946 | 0.0326 | | |
| 22/03/2022 | 94.2616 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0032 | 3.3260 | 244.7489 | 25.1323 | 38.5694 | 50.1646 | 0.0329 | | |
| 23/03/2022 | 94.6802 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0012 | 2.9873 | 240.6824 | 24.8781 | 38.3946 | 50.0611 | 0.0350 | | |
| 24/03/2022 | 95.1157 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0009 | 2.6709 | 238.8346 | 26.2311 | 38.1938 | 49.9422 | 0.0000 | | |
| 25/03/2022 | 94.6628 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 2.9772 | 242.5507 | 28.2618 | 38.3334 | 49.9800 | 0.0147 | | |
| 26/03/2022 | 94.8083 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 3.1769 | 245.2212 | 29.5284 | 38.2356 | 49.9661 | 0.0154 | | |
| 27/03/2022 | 95.2209 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0003 | 2.9244 | 241.2145 | 29.6081 | 38.1073 | 49.9131 | 0.0144 | | |
| 28/03/2022 | 95.0470 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0004 | 2.9812 | 242.1614 | 28.0903 | 38.1980 | 49.9629 | 0.0175 | | |
| 29/03/2022 | 94.7925 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 3.1295 | 243.4304 | 27.3185 | 38.2889 | 50.0206 | 0.0000 | | |
| 30/03/2022 | 94.7009 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0008 | 2.9475 | 244.4130 | 25.7380 | 38.3570 | 50.0148 | 0.0000 | | |
| 31/03/2022 | 94.9386 | 0.0009 | 0.0008 | 0.0016 | 2.9486 | 243.9781 | 26.1614 | 38.0571 | 49.7594 | 0.0244 | | |

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|--|--|
| Mínimo | 94.2616 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0000 | 2.4270 | 234.6389 | 24.7535 | 37.9447 | 49.7549 | 0.0000 | | |
| Promedio | 95.0771 | 0.0008 | 0.0009 | 0.0018 | 2.8727 | 238.4831 | 26.3760 | 38.1139 | 49.8762 | 0.0316 | | |
| Máximo | 95.6534 | 0.0022 | 0.0028 | 0.0047 | 3.3260 | 245.2212 | 29.6081 | 38.5694 | 50.1646 | 0.1846 | | |
| Dev. Est. | 0.340218435 | 0.000662728 | 0.00079695 | 0.001457083 | 0.236673775 | 3.387697706 | 1.219614384 | 0.16710883 | 0.111683321 | 0.032813101 | | |

Observaciones:

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO: GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V

PUNTO DE MEDICIÓN: Yecapixtla/ Morelos

ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS

| FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m ³) | Poder Calorífico (MJ/m ³) | Índice Wobbe (MJ/m ³) | Acido Sulfhídrico (mg/m ³) |
|----------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|---|
| 01/03/2022 | 95.3599 | 0.0054 | 0.0084 | 0.0138 | 3.0921 | 236.2014 | 27.9969 | 38.0587 | 49.7992 | 0.0543 |
| 02/03/2022 | 95.3098 | 0.0019 | 0.0023 | 0.0041 | 2.9498 | 236.4790 | 27.8930 | 38.0263 | 49.7916 | 0.0515 |
| 03/03/2022 | 95.1144 | 0.0021 | 0.0026 | 0.0047 | 3.3922 | 236.4540 | 27.5970 | 38.1384 | 49.8205 | 0.0550 |
| 04/03/2022 | 95.4168 | 0.0049 | 0.0051 | 0.0100 | 3.2051 | 236.1535 | 27.7890 | 38.1377 | 49.9544 | 0.0515 |
| 05/03/2022 | 95.0018 | 0.0067 | 0.0088 | 0.0156 | 3.1403 | 236.6741 | 27.8404 | 38.0833 | 49.8620 | 3.9991 |
| 06/03/2022 | 95.2393 | 0.0021 | 0.0027 | 0.0048 | 3.0411 | 236.4519 | 27.6332 | 38.0829 | 49.8978 | 0.0168 |
| 07/03/2022 | 95.2211 | 0.0051 | 0.0069 | 0.0120 | 3.7437 | 236.5321 | 27.2888 | 38.3101 | 49.9680 | 0.1583 |
| 08/03/2022 | 95.3028 | 0.0043 | 0.0048 | 0.0092 | 3.7206 | 237.6368 | 26.9602 | 38.2811 | 49.9819 | 0.0662 |
| 09/03/2022 | 95.4713 | 0.0040 | 0.0040 | 0.0080 | 2.8940 | 238.8373 | 26.8472 | 38.1038 | 49.9180 | 0.0629 |
| 10/03/2022 | 95.4676 | 0.0016 | 0.0018 | 0.0034 | 2.9333 | 238.8163 | 26.9135 | 38.1284 | 49.9221 | 0.1182 |
| 11/03/2022 | 95.5544 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0053 | 2.8628 | 238.0649 | 26.8866 | 38.0840 | 49.8928 | 0.1123 |
| 12/03/2022 | 95.7764 | 0.0022 | 0.0021 | 0.0044 | 2.5612 | 239.4472 | 26.6085 | 38.0103 | 49.8572 | 0.0796 |
| 13/03/2022 | 95.7082 | 0.0020 | 0.0019 | 0.0039 | 2.7961 | 239.7590 | 27.1473 | 38.0259 | 49.8251 | 0.0800 |
| 14/03/2022 | 95.6002 | 0.0024 | 0.0021 | 0.0045 | 2.5658 | 237.1206 | 27.1789 | 37.9674 | 49.8220 | 0.0786 |
| 15/03/2022 | 95.7314 | 0.0008 | 0.0007 | 0.0015 | 2.5865 | 236.3384 | 26.7562 | 37.9727 | 49.8230 | 0.0704 |
| 16/03/2022 | 95.5116 | 0.0026 | 0.0036 | 0.0062 | 2.8617 | 236.1009 | 27.8454 | 38.0069 | 49.7988 | 0.0755 |
| 17/03/2022 | 95.6210 | 0.0057 | 0.0058 | 0.0116 | 2.8215 | 236.7843 | 28.1475 | 38.0114 | 49.8199 | 0.0964 |
| 18/03/2022 | 95.5856 | 0.0029 | 0.0028 | 0.0057 | 2.9825 | 238.5537 | 28.1084 | 38.0647 | 49.8194 | 0.0725 |
| 19/03/2022 | 95.5592 | 0.0054 | 0.0049 | 0.0104 | 2.8261 | 239.6535 | 28.1780 | 38.0211 | 49.8037 | 0.0693 |
| 20/03/2022 | 95.6524 | 0.0055 | 0.0058 | 0.0113 | 2.9003 | 239.6510 | 27.8486 | 38.2766 | 49.9705 | 0.0741 |
| 21/03/2022 | 95.3441 | 0.0041 | 0.0041 | 0.0083 | 3.5828 | 241.7391 | 27.4899 | 38.6823 | 50.2266 | 0.0706 |
| 22/03/2022 | 94.9495 | 0.0068 | 0.0071 | 0.0139 | 3.6354 | 246.3170 | 27.2205 | 38.7102 | 50.2532 | 0.0753 |
| 23/03/2022 | 95.1130 | 0.0024 | 0.0027 | 0.0050 | 3.4886 | 243.6451 | 27.4139 | 38.6357 | 50.1742 | 0.0748 |
| 24/03/2022 | 95.3531 | 0.0022 | 0.0029 | 0.0051 | 3.1708 | 239.9224 | 27.5974 | 38.4703 | 50.1043 | 0.0428 |
| 25/03/2022 | 95.3389 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0016 | 3.2683 | 245.2126 | 29.3419 | 38.4956 | 50.0767 | 0.0314 |
| 26/03/2022 | 95.1825 | 0.0026 | 0.0025 | 0.0051 | 3.6805 | 248.1231 | 30.7635 | 38.4752 | 50.0414 | 0.0346 |
| 27/03/2022 | 95.4005 | 0.0010 | 0.0009 | 0.0019 | 3.2211 | 242.3116 | 30.9226 | 38.2129 | 49.9970 | 0.0343 |
| 28/03/2022 | 95.3724 | 0.0010 | 0.0009 | 0.0019 | 3.4691 | 244.2854 | 30.4556 | 38.4789 | 50.1354 | 0.0352 |
| 29/03/2022 | 94.9737 | 0.0011 | 0.0013 | 0.0025 | 3.4210 | 245.4603 | 29.7653 | 38.3694 | 50.0810 | 0.0265 |
| 30/03/2022 | 95.1691 | 0.0027 | 0.0032 | 0.0059 | 3.5860 | 247.2502 | 29.3446 | 38.7586 | 50.2112 | 0.2686 |
| 31/03/2022 | 95.3210 | 0.0030 | 0.0028 | 0.0058 | 3.3527 | 247.7383 | 29.1803 | 38.1634 | 49.8738 | 0.0592 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---------|--------|--------|--------|--------|----------|---------|---------|---------|--------|
| Máximo | 95.7764 | 0.0068 | 0.0088 | 0.0156 | 3.7437 | 248.1231 | 30.9226 | 38.7586 | 50.2532 | 3.9991 |
|---------------|---------|--------|--------|--------|--------|----------|---------|---------|---------|--------|

Observaciones:

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO: GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V

PUNTO DE MEDICIÓN: Yecapixtla/ Morelos

ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS

| FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m ³) | Poder Calorífico (MJ/m ³) | Índice Wobbe (MJ/m ³) | Acido Sulfhídrico (mg/m ³) |
|----------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|---|
| 01/03/2022 | 94.8633 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.5806 | 233.5799 | 24.7230 | 37.8829 | 49.7319 | 0.0101 |
| 02/03/2022 | 95.0336 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.6878 | 233.7610 | 24.6284 | 37.9384 | 49.7284 | 0.0022 |
| 03/03/2022 | 94.5537 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.8630 | 234.2146 | 25.3796 | 37.9764 | 49.7503 | 0.0036 |
| 04/03/2022 | 94.8950 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.7694 | 234.9885 | 25.5124 | 37.9760 | 49.7140 | 0.0047 |
| 05/03/2022 | 94.8195 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.9547 | 234.7848 | 25.4467 | 38.0289 | 49.7696 | 0.0000 |
| 06/03/2022 | 94.9100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.8625 | 234.4120 | 25.3466 | 38.0233 | 49.8276 | 0.0000 |
| 07/03/2022 | 94.2088 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.8465 | 234.6234 | 25.2121 | 38.0434 | 49.8448 | 0.0000 |
| 08/03/2022 | 94.2501 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.7763 | 234.8537 | 20.6732 | 38.0512 | 49.8619 | 0.0074 |
| 09/03/2022 | 95.1747 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.6317 | 236.6422 | 23.1564 | 38.0248 | 49.8514 | 0.0063 |
| 10/03/2022 | 95.1198 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 2.6329 | 237.0345 | 22.5157 | 38.0077 | 49.8497 | 0.0000 |
| 11/03/2022 | 95.2206 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.5311 | 236.3395 | 22.7945 | 37.9954 | 49.8358 | 0.0030 |
| 12/03/2022 | 95.5108 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.3307 | 236.3415 | 21.3784 | 37.9335 | 49.7646 | 0.0105 |
| 13/03/2022 | 95.2248 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.4088 | 236.4624 | 25.1338 | 37.9369 | 49.7432 | 0.0159 |
| 14/03/2022 | 95.4886 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.4721 | 235.2540 | 24.6546 | 37.9291 | 49.7317 | 0.0134 |
| 15/03/2022 | 95.4776 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.4168 | 234.9788 | 23.0554 | 37.9347 | 49.7696 | 0.0207 |
| 16/03/2022 | 95.0952 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.5346 | 234.4515 | 23.9522 | 37.9369 | 49.7661 | 0.0005 |
| 17/03/2022 | 95.1307 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.5099 | 235.0466 | 25.2740 | 37.9507 | 49.7410 | 0.0008 |
| 18/03/2022 | 94.9415 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.4329 | 235.0199 | 24.5937 | 37.9067 | 49.7125 | 0.0044 |
| 19/03/2022 | 95.1535 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.5269 | 236.9834 | 25.2867 | 37.9570 | 49.7106 | 0.0132 |
| 20/03/2022 | 94.9231 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.4106 | 236.4688 | 24.8602 | 37.9354 | 49.7277 | 0.0114 |
| 21/03/2022 | 93.9783 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.5794 | 237.7096 | 21.5151 | 38.0483 | 49.8370 | 0.0042 |
| 22/03/2022 | 93.8776 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.7837 | 242.6689 | 21.4904 | 38.3701 | 50.0781 | 0.0065 |
| 23/03/2022 | 93.9273 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.6621 | 239.3932 | 20.7944 | 38.2517 | 49.9904 | 0.0096 |
| 24/03/2022 | 94.4675 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.4984 | 237.9296 | 25.0574 | 38.0948 | 49.8828 | 0.0000 |
| 25/03/2022 | 94.2036 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.5043 | 238.5392 | 26.9188 | 38.0755 | 49.8614 | 0.0018 |
| 26/03/2022 | 94.3139 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.9350 | 242.5651 | 27.9055 | 38.1123 | 49.9026 | 0.0009 |
| 27/03/2022 | 94.9483 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.6653 | 240.6443 | 27.8092 | 38.0054 | 49.7993 | 0.0000 |
| 28/03/2022 | 94.3247 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.7236 | 240.8729 | 24.7607 | 38.0609 | 49.8673 | 0.0000 |
| 29/03/2022 | 94.5313 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.9525 | 242.3254 | 22.9398 | 38.1861 | 49.8969 | 0.0000 |
| 30/03/2022 | 93.6896 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.6618 | 242.7043 | 21.7077 | 38.0192 | 49.7177 | 0.0000 |
| 31/03/2022 | 94.5277 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.4899 | 240.5645 | 21.7692 | 37.9201 | 49.6378 | 0.0027 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---------|--------|--------|--------|--------|----------|---------|---------|---------|--------|
| Mínimo | 93.6896 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.3307 | 233.5799 | 20.6732 | 37.8829 | 49.6378 | 0.0000 |
|---------------|---------|--------|--------|--------|--------|----------|---------|---------|---------|--------|

Observaciones: