

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Valores promedio diarios)



PERMISIONARIO:	GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V
PUNTO DE MEDICIÓN:	Tlaxco/Tlaxcala
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
01/07/2023	94.6218	0.0000	0.0000	0.0000	3.3861	242.7193	18.6087	38.1860	49.9402	0.9863	0.0000	0.0000
02/07/2023	93.8016	0.0000	0.0000	0.0000	3.5812	254.5995	18.5515	38.8127	50.2945	1.6305		
03/07/2023	93.8680	0.0000	0.0000	0.0000	3.7535	252.5873	18.8462	38.6374	50.1809	1.6777		
04/07/2023	94.1033	0.0000	0.0000	0.0000	3.8722	245.8951	17.8511	38.3268	49.9844	1.1578		
05/07/2023	94.4264	0.0000	0.0000	0.0000	3.5607	243.3562	17.7206	38.2510	49.9668	0.8085		
06/07/2023	94.5090	0.0000	0.0000	0.0000	3.4577	244.4306	17.6444	38.2350	49.9472	1.0266		
07/07/2023	94.2600	0.0000	0.0000	0.0000	3.5089	247.7817	18.4950	38.3618	50.0219	1.0078		
08/07/2023	94.0798	0.0000	0.0000	0.0000	3.6278	250.6678	19.5623	38.4023	50.0221	0.9525		
09/07/2023	93.6751	0.0000	0.0000	0.0000	3.6931	260.0660	20.0157	38.7168	50.1861	1.1701		
10/07/2023	94.0705	0.0000	0.0000	0.0000	3.4579	258.8698	23.2415	38.6377	50.1898	1.4724		
11/07/2023	93.6474	0.0000	0.0000	0.0000	4.1046	251.3394	19.6320	38.7485	50.3117	0.7619		
12/07/2023	93.8157	0.0000	0.0000	0.0000	3.7786	251.2658	17.7171	38.7433	50.3041	1.3260		
13/07/2023	93.8110	0.0000	0.0000	0.0000	3.2941	258.9988	19.4360	38.9846	50.4260	1.9652		
14/07/2023	93.4479	0.0000	0.0000	0.0000	3.3920	263.7194	19.6506	39.2599	50.5688	24.5724		
15/07/2023	93.8389	0.0000	0.0000	0.0000	3.4304	259.3825	19.2978	38.9014	50.3560	3.0161		
16/07/2023	94.1657	0.0000	0.0000	0.0000	3.5337	252.3403	18.2216	38.5101	50.0974	1.4736		
17/07/2023	93.7710	0.0000	0.0000	0.0000	3.6159	255.8796	17.3169	38.8120	50.2799	1.6945		
18/07/2023	93.4748	0.0000	0.0000	0.0000	3.7280	259.4308	18.2936	39.0272	50.4203	1.9343		
19/07/2023	93.3741	0.0000	0.0000	0.0000	3.6304	262.5647	19.2056	39.1387	50.4763	2.3846		
20/07/2023	93.6055	0.0000	0.0000	0.0000	3.5759	259.8858	19.4341	39.0135	50.4303	2.0798		
21/07/2023	93.5704	0.0000	0.0000	0.0000	3.5766	258.8321	18.7813	38.9327	50.3468	2.0367		
22/07/2023	93.2439	0.0000	0.0000	0.0000	3.7379	255.9714	19.7360	38.7215	50.1070	2.1652		
23/07/2023	93.5817	0.0000	0.0000	0.0000	3.6740	253.8482	22.1544	38.6921	50.1501	1.7994		
24/07/2023	93.2564	0.0000	0.0000	0.0000	3.6475	260.7002	23.4897	39.0962	50.4263	2.4818		
25/07/2023	91.8844	0.0000	0.0000	0.0000	4.1147	268.7851	24.4477	39.5044	50.5153	3.1637		
26/07/2023	90.8359	0.0000	0.0000	0.0000	4.7026	268.3404	45.8403	39.3015	50.1861	3.2900		
27/07/2023	91.3472	0.0000	0.0000	0.0000	4.4666	267.7817	55.7434	39.3669	50.3225	3.1571		
28/07/2023	90.3250	0.0000	0.0000	0.0000	4.8734	272.9026	54.8705	39.7212	50.4541	3.6792		
29/07/2023	90.6654	0.0000	0.0000	0.0000	4.7598	271.8047	58.0947	39.5848	50.4120	61.3219		
30/07/2023	90.8569	0.0000	0.0000	0.0000	4.6881	271.2015	61.8828	39.5834	50.4441	65.2616		
31/07/2023	91.1439	0.0000	0.0000	0.0000	4.5758	270.3597	58.2119	39.4930	50.4111	61.3359		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	90.3250	0.0000	0.0000	0.0000	3.2941	242.7193	17.3169	38.1860	49.9402	0.7619		
Promedio	93.1961	0.0000	0.0000	0.0000	3.8323	257.9454	26.5160	38.8937	50.2639	8.4771		
Máximo	94.6218	0.0000	0.0000	0.0000	4.8734	272.9026	61.8828	39.7212	50.5688	65.2616		
Desv. Est.	1.266788496	0	0	0	0.460716782	8.677227194	14.83570412	0.434664724	0.184434587	18.50157565		

Observaciones:

EL 14, 29, 30 Y 31 SE PRESENTARON VALORES ALTOS DE H2S, LOS CUALES FUERON REPORTADOS EN TIEMPO Y FORMA A LOS CLIENTES CFE Y GNN.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO: GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V
PUNTO DE MEDICIÓN: Tlaxco/Tlaxcala
ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulhídrico (mg/m ³)
01/07/2023	94.7836	0.0000	0.0000	0.0000	3.5339	243.7381	20.3401	38.2338	49.9727	1.3065
02/07/2023	94.7377	0.0000	0.0000	0.0000	3.7377	261.7763	20.3088	39.1948	50.5442	2.2417
03/07/2023	94.2321	0.0000	0.0000	0.0000	4.0518	261.2733	20.8384	39.0961	50.4611	2.5043
04/07/2023	94.3010	0.0000	0.0000	0.0000	4.0531	247.4867	21.1634	38.3753	50.0152	1.3422
05/07/2023	94.6970	0.0000	0.0000	0.0000	3.8058	244.3655	19.2644	38.2952	49.9781	1.0404
06/07/2023	95.0138	0.0000	0.0000	0.0000	3.6950	245.7480	19.1239	38.3396	49.9944	1.1630
07/07/2023	94.5010	0.0000	0.0000	0.0000	3.8501	248.9283	20.4712	38.5169	50.1083	1.1647
08/07/2023	94.2826	0.0000	0.0000	0.0000	3.7337	254.2185	21.5098	38.4513	50.0609	1.1367
09/07/2023	93.9393	0.0000	0.0000	0.0000	3.7738	266.2730	21.6010	39.1594	50.4675	1.6466
10/07/2023	94.3913	0.0000	0.0000	0.0000	3.8164	266.4555	25.4543	38.9333	50.3800	1.7388
11/07/2023	94.5799	0.0000	0.0000	0.0000	4.9520	258.9757	23.2507	39.1114	50.5603	1.7564
12/07/2023	94.3946	0.0000	0.0000	0.0000	4.4572	261.9251	19.5538	39.1870	50.5377	1.7987
13/07/2023	94.3527	0.0000	0.0000	0.0000	3.4047	264.4200	21.2195	39.3420	50.6494	2.6212
14/07/2023	94.0052	0.0000	0.0000	0.0000	3.4516	268.8154	23.0094	39.7122	50.8589	105.9280
15/07/2023	94.2515	0.0000	0.0000	0.0000	3.5240	262.9019	23.2062	39.0995	50.4868	6.2342
16/07/2023	94.5599	0.0000	0.0000	0.0000	3.7331	262.0717	20.6218	39.0626	50.4169	2.3736
17/07/2023	94.4219	0.0000	0.0000	0.0000	3.8720	264.5515	19.6967	39.3449	50.6168	2.1324
18/07/2023	93.7743	0.0000	0.0000	0.0000	3.9106	264.6189	19.9965	39.3379	50.6191	2.4410
19/07/2023	93.6845	0.0000	0.0000	0.0000	3.7962	267.9832	21.3352	39.4314	50.6526	3.3128
20/07/2023	93.7581	0.0000	0.0000	0.0000	3.7072	264.9057	22.4976	39.2719	50.5925	2.6696
21/07/2023	93.8426	0.0000	0.0000	0.0000	3.7056	262.4486	20.5265	39.1818	50.5373	2.4157
22/07/2023	94.2483	0.0000	0.0000	0.0000	3.9313	259.3671	21.3958	38.9169	50.2452	2.6023
23/07/2023	94.5093	0.0000	0.0000	0.0000	4.0335	264.1900	24.3176	39.2790	50.4467	2.8565
24/07/2023	94.3652	0.0000	0.0000	0.0000	4.5579	273.4007	27.3336	40.2695	51.1867	4.3011
25/07/2023	93.6217	0.0000	0.0000	0.0000	5.0025	273.4562	31.7473	39.8609	50.8428	4.1416
26/07/2023	91.6034	0.0000	0.0000	0.0000	5.2028	270.2967	52.9840	39.5908	50.3815	3.5852
27/07/2023	91.7062	0.0000	0.0000	0.0000	4.6594	272.2680	57.6309	39.6318	50.5265	3.9055
28/07/2023	91.3316	0.0000	0.0000	0.0000	5.2978	276.4403	58.6200	40.2684	50.7826	4.2060
29/07/2023	91.1899	0.0000	0.0000	0.0000	5.4089	274.6556	61.9280	40.0166	50.5581	64.8894
30/07/2023	91.2672	0.0000	0.0000	0.0000	4.8664	272.8009	63.4621	39.7644	50.5337	67.9232
31/07/2023	93.2174	0.0000	0.0000	0.0000	4.8504	271.9031	62.1659	39.7320	50.5369	65.5635
Máximo	95.0138	0.0000	0.0000	0.0000	5.4089	276.4403	63.4621	40.2695	51.1867	105.9280

Observaciones:

EL 14, 29, 30 Y 31 SE PRESENTARON VALORES ALTOS DE H2S, LOS CUALES FUERON REPORTADOS EN TIEMPO Y FORMA A LOS CLIENTES CFE Y GNN.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO: GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V
PUNTO DE MEDICIÓN: Tlaxco/Tlaxcala
ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulhídrico (mg/m ³)
01/07/2023	94.4970	0.0000	0.0000	0.0000	3.2315	241.2179	17.1283	38.1388	49.9255	0.8685
02/07/2023	93.2644	0.0000	0.0000	0.0000	3.2618	241.8949	16.4153	38.1436	49.9207	0.9507
03/07/2023	93.4670	0.0000	0.0000	0.0000	3.4963	244.6427	16.8538	38.2882	49.9573	1.1253
04/07/2023	93.8851	0.0000	0.0000	0.0000	3.6527	244.4466	15.8812	38.2684	49.9513	1.0347
05/07/2023	94.1400	0.0000	0.0000	0.0000	3.3548	242.1033	15.9805	38.2092	49.9441	0.0000
06/07/2023	94.1867	0.0000	0.0000	0.0000	3.0459	242.8893	16.1113	38.1500	49.9002	0.9294
07/07/2023	93.8242	0.0000	0.0000	0.0000	3.2953	245.4173	16.9631	38.2643	49.9423	0.9170
08/07/2023	93.8968	0.0000	0.0000	0.0000	3.5336	247.8987	18.1824	38.3213	49.9860	0.8162
09/07/2023	93.2144	0.0000	0.0000	0.0000	3.5003	254.3749	18.4464	38.4413	49.9997	0.8831
10/07/2023	93.5224	0.0000	0.0000	0.0000	3.2654	251.4097	21.2410	38.3705	50.0039	1.1632
11/07/2023	92.7941	0.0000	0.0000	0.0000	3.3876	244.0381	16.5340	38.3515	50.0536	0.0000
12/07/2023	93.4917	0.0000	0.0000	0.0000	3.3582	242.8006	15.8661	38.3489	50.0458	0.9138
13/07/2023	93.4355	0.0000	0.0000	0.0000	3.2262	251.1978	17.9687	38.5500	50.1765	1.5491
14/07/2023	92.9510	0.0000	0.0000	0.0000	3.2944	258.2660	18.0428	38.8003	50.1734	1.9113
15/07/2023	93.6457	0.0000	0.0000	0.0000	3.3245	250.8859	16.7616	38.4804	50.0923	2.0177
16/07/2023	93.5146	0.0000	0.0000	0.0000	3.3507	246.5330	15.5533	38.1805	49.8796	0.9867
17/07/2023	93.2350	0.0000	0.0000	0.0000	3.4147	243.4836	15.0604	38.2353	49.9177	1.0015
18/07/2023	93.2254	0.0000	0.0000	0.0000	3.5762	251.7201	16.7805	38.6305	50.1724	1.6121
19/07/2023	93.0594	0.0000	0.0000	0.0000	3.4903	255.6192	17.1684	38.7825	50.2648	1.6243
20/07/2023	93.3950	0.0000	0.0000	0.0000	3.4831	255.2297	16.8026	38.7903	50.2841	1.7184
21/07/2023	93.1283	0.0000	0.0000	0.0000	3.4831	255.6679	17.1442	38.7702	50.1118	1.8024
22/07/2023	92.6956	0.0000	0.0000	0.0000	3.4949	248.4113	17.7148	38.2822	49.9065	1.4985
23/07/2023	92.2227	0.0000	0.0000	0.0000	3.4929	244.2006	19.9597	38.2002	49.8806	1.0627
24/07/2023	91.0365	0.0000	0.0000	0.0000	3.4632	245.8505	19.3830	38.2617	49.9349	1.1213
25/07/2023	89.9894	0.0000	0.0000	0.0000	3.4563	261.4559	20.6226	38.9829	50.1564	2.1927
26/07/2023	89.7988	0.0000	0.0000	0.0000	4.2808	264.6169	33.9289	38.7847	49.8578	2.9623
27/07/2023	91.0053	0.0000	0.0000	0.0000	4.2237	263.8132	53.9447	39.0004	50.0970	2.7382
28/07/2023	89.3363	0.0000	0.0000	0.0000	4.3542	269.7813	51.6544	39.3613	50.2535	3.3498
29/07/2023	89.2293	0.0000	0.0000	0.0000	4.5044	270.4537	56.3814	39.3744	50.2408	59.4960
30/07/2023	90.4350	0.0000	0.0000	0.0000	4.4630	270.2978	59.8283	39.4608	50.3847	63.5410
31/07/2023	90.6518	0.0000	0.0000	0.0000	3.7208	262.2885	55.0585	38.7538	50.1416	58.6532
Mínimo	89.2293	0.0000	0.0000	0.0000	3.0459	241.2179	15.0604	38.1388	49.8578	0.0000

Observaciones:

EL 14, 29, 30 Y 31 SE PRESENTARON VALORES ALTOS DE H2S, LOS CUALES FUERON REPORTADOS EN TIEMPO Y FORMA A LOS CLIENTES CFE Y GNN.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Valores promedio diarios)



PERMISIONARIO:	GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V
PUNTO DE MEDICIÓN:	Huejotzingo/Puebla
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
01/07/2023	94.6346	0.0000	0.0000	0.0000	3.3251	247.2622	275.8546	38.1668	49.9125	0.0458	0.0000	0.0000
02/07/2023	94.5988	0.0000	0.0000	0.0000	3.3748	246.7649	211.0209	38.1819	49.9225	0.0532		
03/07/2023	94.3679	0.0000	0.0000	0.0000	3.4653	248.4153	159.4968	38.3477	50.0116	0.0682		
04/07/2023	94.0546	0.0000	0.0000	0.0000	3.7721	250.4761	123.7814	38.4228	50.0383	0.0753		
05/07/2023	94.1660	0.0000	0.0000	0.0000	3.7449	247.6265	94.2165	38.3196	49.9804	0.0674		
06/07/2023	94.4058	0.0000	0.0000	0.0000	3.5485	245.8825	67.8065	38.2610	49.9601	0.0585		
07/07/2023	93.8827	0.0000	0.0000	0.0000	3.4719	252.0542	170.5886	38.2824	49.8072	0.3196		
08/07/2023	93.9465	0.0000	0.0000	0.0000	3.4823	252.3201	297.4291	38.3308	49.8829	0.0197		
09/07/2023	93.9795	0.0000	0.0000	0.0000	3.5510	252.0676	435.1022	38.3736	49.9467	0.0000		
10/07/2023	93.9085	0.0000	0.0000	0.0000	3.5808	253.4890	137.1849	38.4419	49.9926	0.8465		
11/07/2023	93.9070	0.0000	0.0000	0.0000	3.5811	253.4278	4.5502	38.4435	49.9937	0.9957		
12/07/2023	93.9070	0.0000	0.0000	0.0000	3.5811	253.4278	4.5622	38.4435	49.9937	0.9939		
13/07/2023	93.9070	0.0000	0.0000	0.0000	3.5811	253.4278	4.5687	38.4435	49.9937	0.9976		
14/07/2023	93.9070	0.0000	0.0000	0.0000	3.5811	253.4278	4.5582	38.4435	49.9937	0.9960		
15/07/2023	93.9070	0.0000	0.0000	0.0000	3.5811	253.4278	4.5422	38.4435	49.9937	0.9967		
16/07/2023	93.9070	0.0000	0.0000	0.0000	3.5811	253.4278	4.5821	38.4435	49.9937	0.9970		
17/07/2023	93.9070	0.0000	0.0000	0.0000	3.5811	253.4278	4.6082	38.4435	49.9937	0.9967		
18/07/2023	93.9070	0.0000	0.0000	0.0000	3.5811	253.4278	4.5801	38.4435	49.9937	0.9985		
19/07/2023	93.9070	0.0000	0.0000	0.0000	3.5811	253.4278	4.6250	38.4435	49.9937	0.9975		
20/07/2023	93.9070	0.0000	0.0000	0.0000	3.5811	253.4278	4.6132	38.4435	49.9937	0.9965		
21/07/2023	93.9070	0.0000	0.0000	0.0000	3.5811	253.4278	4.6916	38.4435	49.9937	0.9890		
22/07/2023	93.9070	0.0000	0.0000	0.0000	3.5811	253.4278	4.5974	38.4435	49.9937	0.9940		
23/07/2023	93.9070	0.0000	0.0000	0.0000	3.5811	253.4278	4.7162	38.4435	49.9937	0.9958		
24/07/2023	93.9070	0.0000	0.0000	0.0000	3.5811	253.4278	4.6639	38.4435	49.9937	0.9941		
25/07/2023	93.9070	0.0000	0.0000	0.0000	3.5811	253.4278	4.6800	38.4435	49.9937	0.9889		
26/07/2023	93.9070	0.0000	0.0000	0.0000	3.5811	253.4278	4.7640	38.4435	49.9937	0.9919		
27/07/2023	93.9070	0.0000	0.0000	0.0000	3.5811	253.4278	14.9118	38.4435	49.9937	0.9913		
28/07/2023	93.9070	0.0000	0.0000	0.0000	3.5811	253.4278	17.7877	38.4435	49.9937	0.9907		
29/07/2023	93.9070	0.0000	0.0000	0.0000	3.5811	253.4278	19.7691	38.4435	49.9937	20.6675		
30/07/2023	93.9070	0.0000	0.0000	0.0000	3.5811	253.4278	19.9183	38.4435	49.9937	20.7168		
31/07/2023	93.9070	0.0000	0.0000	0.0000	3.5811	253.4278	22.4609	38.4435	49.9937	23.4336		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	93.8827	0.0000	0.0000	0.0000	3.3251	245.8825	4.5422	38.1668	49.8072	0.0000		
Promedio	93.9997	0.0000	0.0000	0.0000	3.5651	252.2046	69.0720	38.4013	49.9781	2.7185		
Máximo	94.6346	0.0000	0.0000	0.0000	3.7721	253.4890	435.1022	38.4435	50.0383	23.4336		
Desv. Est.	0.208078116	0	0	0	0.081756297	2.348171106	108.7554	0.079945438	0.043616162	6.3114		

Observaciones:

Los valores no son representativos o reales debido a que no hubo flujo en esta posición.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO: GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V
PUNTO DE MEDICIÓN: Huejotzingo/Puebla
ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulhídrico (mg/m ³)
01/07/2023	94.6686	0.0000	0.0000	0.0000	3.3462	251.2783	475.1080	38.1757	49.9192	0.1206
02/07/2023	94.6321	0.0000	0.0000	0.0000	3.4104	250.8924	369.3710	38.1988	49.9279	0.1213
03/07/2023	94.5665	0.0000	0.0000	0.0000	3.5775	253.1945	282.0090	38.5802	50.1520	0.1403
04/07/2023	94.0949	0.0000	0.0000	0.0000	3.8618	253.4854	222.7650	38.5057	50.1009	0.1332
05/07/2023	94.3044	0.0000	0.0000	0.0000	3.8281	251.3896	176.2410	38.3753	50.0079	0.1507
06/07/2023	94.4553	0.0000	0.0000	0.0000	3.6060	247.2687	105.4140	38.2729	49.9657	0.1231
07/07/2023	94.4534	0.0000	0.0000	0.0000	3.4974	255.4429	306.3640	38.3116	49.9689	0.5071
08/07/2023	94.0254	0.0000	0.0000	0.0000	3.5192	254.9648	330.8890	38.3474	49.9295	0.3822
09/07/2023	94.0102	0.0000	0.0000	0.0000	3.5790	253.6399	563.6490	38.4312	49.9851	0.0308
10/07/2023	93.9183	0.0000	0.0000	0.0000	3.5812	254.4163	628.5910	38.4439	49.9939	1.0088
11/07/2023	93.9070	0.0000	0.0000	0.0000	3.5811	253.4278	4.8294	38.4435	49.9938	1.0111
12/07/2023	93.9070	0.0000	0.0000	0.0000	3.5811	253.4278	4.8796	38.4435	49.9937	1.0089
13/07/2023	93.9070	0.0000	0.0000	0.0000	3.5811	253.4278	4.6637	38.4435	49.9937	1.0015
14/07/2023	93.9070	0.0000	0.0000	0.0000	3.5811	253.4278	4.8311	38.4435	49.9938	1.0089
15/07/2023	93.9071	0.0000	0.0000	0.0000	3.5811	253.4278	4.6715	38.4435	49.9938	1.0013
16/07/2023	93.9070	0.0000	0.0000	0.0000	3.5811	253.4278	4.8760	38.4435	49.9937	1.0089
17/07/2023	93.9070	0.0000	0.0000	0.0000	3.5811	253.4278	4.8311	38.4435	49.9938	1.0009
18/07/2023	93.9070	0.0000	0.0000	0.0000	3.5811	253.4278	4.9081	38.4435	49.9937	1.0089
19/07/2023	93.9071	0.0000	0.0000	0.0000	3.5811	253.4278	4.9684	38.4435	49.9938	1.0088
20/07/2023	93.9070	0.0000	0.0000	0.0000	3.5811	253.4278	4.8311	38.4435	49.9938	1.0089
21/07/2023	93.9070	0.0000	0.0000	0.0000	3.5811	253.4278	4.9421	38.4435	49.9937	1.0032
22/07/2023	93.9070	0.0000	0.0000	0.0000	3.5811	253.4278	4.6636	38.4435	49.9937	1.0071
23/07/2023	93.9070	0.0000	0.0000	0.0000	3.5811	253.4278	4.9910	38.4435	49.9938	1.0009
24/07/2023	93.9071	0.0000	0.0000	0.0000	3.5811	253.4278	4.8311	38.4435	49.9938	1.0067
25/07/2023	93.9070	0.0000	0.0000	0.0000	3.5811	253.4278	4.8675	38.4435	49.9938	0.9974
26/07/2023	93.9070	0.0000	0.0000	0.0000	3.5811	253.4278	4.8311	38.4435	49.9938	0.9932
27/07/2023	93.9070	0.0000	0.0000	0.0000	3.5811	253.4278	32.6771	38.4435	49.9937	0.9929
28/07/2023	93.9071	0.0000	0.0000	0.0000	3.5811	253.4278	22.4170	38.4435	49.9938	1.0009
29/07/2023	93.9070	0.0000	0.0000	0.0000	3.5811	253.4278	26.3801	38.4435	49.9938	27.6355
30/07/2023	93.9070	0.0000	0.0000	0.0000	3.5811	253.4278	21.9806	38.4435	49.9938	23.4125
31/07/2023	93.9070	0.0000	0.0000	0.0000	3.5811	253.4278	26.6358	38.4435	49.9937	27.9733
Máximo	94.6686	0.0000	0.0000	0.0000	3.8618	255.4429	628.5910	38.5802	50.1520	27.9733

Observaciones:

Los valores no son representativos o reales debido a que no hubo flujo en esta posición.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO: GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V
PUNTO DE MEDICIÓN: Huejotzingo/Puebla
ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/07/2023	94.6144	0.0000	0.0000	0.0000	3.2801	244.2958	164.7720	38.1537	49.9000	0.0000
02/07/2023	94.5657	0.0000	0.0000	0.0000	3.3440	244.1556	121.8040	38.1686	49.9164	0.0004
03/07/2023	94.0776	0.0000	0.0000	0.0000	3.4115	244.3042	99.6788	38.1921	49.9193	0.0078
04/07/2023	94.0227	0.0000	0.0000	0.0000	3.5928	248.0251	76.2246	38.3750	50.0059	0.0080
05/07/2023	94.0642	0.0000	0.0000	0.0000	3.6285	244.7529	61.0588	38.2762	49.9629	0.0121
06/07/2023	94.3345	0.0000	0.0000	0.0000	3.5021	244.8396	48.4535	38.2479	49.9514	0.0092
07/07/2023	93.4652	0.0000	0.0000	0.0000	3.4226	246.9754	90.3439	38.2409	49.6666	0.0546
08/07/2023	93.7681	0.0000	0.0000	0.0000	3.4359	250.1400	245.4740	38.3135	49.8025	0.0000
09/07/2023	93.9190	0.0000	0.0000	0.0000	3.5184	250.7230	339.7890	38.3481	49.9257	0.0000
10/07/2023	93.9064	0.0000	0.0000	0.0000	3.5790	253.2296	4.4365	38.4312	49.9850	0.0110
11/07/2023	93.9070	0.0000	0.0000	0.0000	3.5811	253.4278	4.3517	38.4435	49.9937	0.9849
12/07/2023	93.9070	0.0000	0.0000	0.0000	3.5811	253.4278	4.3243	38.4435	49.9937	0.9849
13/07/2023	93.9070	0.0000	0.0000	0.0000	3.5811	253.4278	4.2272	38.4435	49.9937	0.9866
14/07/2023	93.9070	0.0000	0.0000	0.0000	3.5811	253.4278	4.3243	38.4435	49.9937	0.9849
15/07/2023	93.9069	0.0000	0.0000	0.0000	3.5811	253.4278	4.3243	38.4435	49.9937	0.9811
16/07/2023	93.9070	0.0000	0.0000	0.0000	3.5811	253.4278	4.3243	38.4435	49.9937	0.9791
17/07/2023	93.9070	0.0000	0.0000	0.0000	3.5811	253.4278	4.4925	38.4435	49.9937	0.9779
18/07/2023	93.9070	0.0000	0.0000	0.0000	3.5811	253.4278	4.3243	38.4435	49.9937	0.9910
19/07/2023	93.9069	0.0000	0.0000	0.0000	3.5811	253.4278	4.3051	38.4435	49.9937	0.9924
20/07/2023	93.9070	0.0000	0.0000	0.0000	3.5811	253.4278	4.3243	38.4435	49.9937	0.9849
21/07/2023	93.9070	0.0000	0.0000	0.0000	3.5811	253.4278	4.4858	38.4435	49.9937	0.9849
22/07/2023	93.9070	0.0000	0.0000	0.0000	3.5811	253.4278	4.4932	38.4435	49.9937	0.9851
23/07/2023	93.9070	0.0000	0.0000	0.0000	3.5811	253.4278	4.3671	38.4435	49.9937	0.9770
24/07/2023	93.9069	0.0000	0.0000	0.0000	3.5811	253.4278	4.4932	38.4435	49.9937	0.9849
25/07/2023	93.9070	0.0000	0.0000	0.0000	3.5811	253.4278	4.4932	38.4435	49.9937	0.9849
26/07/2023	93.9070	0.0000	0.0000	0.0000	3.5811	253.4278	4.5062	38.4435	49.9937	0.9845
27/07/2023	93.9070	0.0000	0.0000	0.0000	3.5811	253.4278	4.5001	38.4435	49.9937	0.9849
28/07/2023	93.9069	0.0000	0.0000	0.0000	3.5811	253.4278	15.4795	38.4435	49.9937	0.9793
29/07/2023	93.9070	0.0000	0.0000	0.0000	3.5811	253.4278	17.0283	38.4435	49.9937	17.5002
30/07/2023	93.9070	0.0000	0.0000	0.0000	3.5811	253.4278	17.5224	38.4435	49.9937	18.0070
31/07/2023	93.9070	0.0000	0.0000	0.0000	3.5811	253.4278	19.9139	38.4435	49.9937	20.3719

Mínimo	93.4652	0.0000	0.0000	0.0000	3.2801	244.1556	4.2272	38.1537	49.6666	0.0000
---------------	---------	--------	--------	--------	--------	----------	--------	---------	---------	--------

Observaciones: Los valores no son representativos o reales debido a que no hubo flujo en esta posición.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Valores promedio diarios)



PERMISIONARIO:	GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V
PUNTO DE MEDICIÓN:	Yecapixtla/ Morelos
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfidrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
01/07/2023	94.7388	0.7757	1.0952	1.8709	3.2213	235.9662	7.7038	38.1162	49.8646	0.1330	0.0000	0.0000
02/07/2023	94.5993	0.3442	0.5130	0.8573	3.3387	237.0499	7.5301	38.1485	49.8780	0.1029		
03/07/2023	94.6020	0.7704	1.1083	1.8787	3.3439	237.0888	7.6180	38.1498	49.8799	0.0788		
04/07/2023	93.9392	0.8958	0.9649	1.8607	3.7164	240.9869	7.7909	38.5103	50.0668	0.3709		
05/07/2023	94.0855	0.8822	1.0221	1.9043	3.8278	239.6943	7.8710	38.2895	49.9249	0.2235		
06/07/2023	94.4141	0.8050	1.0777	1.8827	3.5101	237.7639	8.2620	38.2115	49.9076	0.0000		
07/07/2023	94.5007	0.8438	1.0416	1.8854	3.4031	237.9921	7.8694	38.1937	49.8867	0.2191		
08/07/2023	94.2564	0.7615	1.1590	1.9205	3.4541	238.2239	7.9726	38.3178	49.9612	0.1982		
09/07/2023	95.9103	0.5058	0.7879	1.2938	2.4120	239.4681	8.2557	38.3398	50.3235	0.1878		
10/07/2023	94.4056	0.7757	0.8846	0.3961	3.1568	245.8520	8.6857	38.6838	50.2869	0.2936		
11/07/2023	94.0580	0.8602	0.9911	1.8739	3.4141	247.0190	8.8584	38.5871	50.1226	0.4423		
12/07/2023	93.6825	0.8371	0.9216	1.7587	3.9357	242.5914	10.0229	38.7181	50.2456	0.3756		
13/07/2023	93.8033	0.7499	1.0123	1.7622	3.8687	239.6858	8.7307	38.6486	50.2249	0.2999		
14/07/2023	93.8133	0.8093	0.9845	1.7938	3.2608	242.7688	8.3242	38.9073	50.3419	0.6357		
15/07/2023	93.3977	0.9096	0.8274	1.7370	3.3407	245.9434	7.6491	39.2620	50.5447	11.8374		
16/07/2023	93.8531	0.9187	0.8688	1.7875	3.4025	244.1279	7.6112	38.8231	50.2718	2.1790		
17/07/2023	94.1704	0.9205	0.9424	1.8630	3.4669	241.9160	7.6206	38.4570	50.0138	0.5186		
18/07/2023	93.8162	0.9010	0.9320	1.8330	3.5477	242.9936	7.7253	38.7271	50.2009	0.5681		
19/07/2023	93.4580	0.9392	0.8471	1.7863	3.6640	244.6313	8.0026	38.9998	50.3684	0.7429		
20/07/2023	93.3652	0.9308	0.8778	1.8086	3.5938	246.0510	7.2813	39.0843	50.4080	1.0577		
21/07/2023	93.5860	0.8764	0.9056	1.7820	3.5231	244.5627	6.4059	38.9753	50.3708	0.8649		
22/07/2023	93.5778	0.8697	0.9733	1.8430	3.5160	243.6029	7.3224	38.9114	50.3088	0.7993		
23/07/2023	93.1944	0.7405	1.4759	2.2164	3.6855	242.2792	8.3977	38.6872	50.0448	0.8522		
24/07/2023	93.5989	0.8250	1.2002	2.0252	3.6152	241.3770	8.7595	38.6291	50.0770	0.6331		
25/07/2023	93.2032	0.8427	1.0702	1.9129	3.6013	245.1794	9.1104	39.0742	50.3757	1.0995		
26/07/2023	92.2970	0.8136	1.3242	2.1378	3.8799	249.0457	8.5815	39.3794	50.4574	1.4458		
27/07/2023	90.7046	0.4994	2.4477	2.9471	4.6658	251.7818	10.5584	39.2893	50.1241	1.4401		
28/07/2023	91.3017	0.5946	2.0736	2.6681	4.4420	250.0225	15.5358	39.2554	50.2045	0.9572		
29/07/2023	90.8574	0.6478	2.0393	2.6871	4.5286	253.0985	17.2947	39.5470	50.3506	17.6829		
30/07/2023	94.8939	0.2709	1.1627	1.4336	2.5248	254.9772	17.7972	38.9328	50.6606	18.1058		
31/07/2023	90.9135	0.5540	2.1071	2.6612	4.5745	252.0700	20.5356	39.4990	50.3521	20.9165		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	90.7046	0.2709	0.5130	0.3961	2.4120	235.9662	6.4059	38.1162	49.8646	0.0000		
Promedio	93.5806	0.7636	1.1496	1.8732	3.5947	243.7358	9.4092	38.7534	50.1951	2.7504		
Máximo	95.9103	0.9392	2.4477	2.9471	4.6658	254.9772	20.5356	39.5470	50.6606	20.9165		
Desv. Est.	1.217723272	0.171508237	0.436789375	0.486748118	0.496478432	5.052259033	3.436146893	0.420914213	0.21409068	5.77552211		

Observaciones:

LOS DIAS 15, 29, 30 y 31 SE PRESENTARON VALORES ALTOS DE H2S EN POSICION 9, DERIVADO DEL H2S ELEVADO QUE ENTRO POR POSICION 0.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO: GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V
PUNTO DE MEDICIÓN: Yecapixtla/ Morelos
ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulhídrico (mg/m ³)
01/07/2023	94.9177	0.8199	1.1833	2.0031	3.3305	237.2985	9.3179	38.1559	49.8976	0.2353
02/07/2023	94.6314	0.7650	1.1392	1.9042	3.3954	237.9191	9.0342	38.1719	49.9050	0.1942
03/07/2023	94.7131	0.9271	1.2364	2.1635	3.4825	238.1801	8.5047	38.1943	49.9157	0.1358
04/07/2023	94.5894	0.9906	1.0891	2.0797	4.0075	244.9729	8.8260	39.1315	50.4585	0.9117
05/07/2023	94.2921	0.9627	1.1270	2.0897	3.9888	240.7437	8.7606	38.3336	49.9569	0.3664
06/07/2023	94.6837	0.8848	1.1581	2.0429	3.7664	238.8797	9.5279	38.2617	49.9224	0.2361
07/07/2023	94.9669	0.9207	1.1489	2.0696	3.6533	239.3993	9.7204	38.3053	49.9362	0.3143
08/07/2023	94.4884	0.8700	1.3585	2.2285	3.7771	239.0696	9.5007	38.4603	50.0364	0.3390
09/07/2023	98.4001	0.8097	1.2067	2.0164	3.6792	239.8693	9.6539	38.4055	50.8226	0.2927
10/07/2023	98.4000	0.9456	1.1487	2.0944	3.7119	250.3321	10.7694	39.1110	50.8225	0.5531
11/07/2023	94.3466	0.9434	1.0825	2.0260	3.7551	250.9798	11.1708	38.8856	50.3137	0.6810
12/07/2023	94.4387	0.9676	1.0141	1.9817	4.8779	245.4945	13.1552	39.0849	50.5120	0.6450
13/07/2023	94.3755	0.8236	1.0908	1.9144	4.5751	244.6736	11.0636	39.1356	50.4726	0.6546
14/07/2023	94.3305	0.8441	1.0589	1.9031	3.3843	245.6372	9.9528	39.2202	50.5444	0.8892
15/07/2023	93.9905	1.0329	0.8840	1.9169	3.4165	248.3986	9.2905	39.6582	50.7892	104.1950
16/07/2023	94.4185	0.9700	0.9491	1.9191	3.5005	246.1866	9.3573	39.0495	50.4222	7.1598
17/07/2023	94.5379	1.0275	1.0243	2.0518	3.6898	245.8463	8.9091	39.0116	50.3780	1.1355
18/07/2023	94.3562	0.9789	1.0956	2.0744	3.8388	246.9262	9.2704	39.2965	50.5506	0.9625
19/07/2023	93.7727	0.9828	0.9554	1.9381	3.8524	246.7062	10.0654	39.2883	50.5539	1.0949
20/07/2023	93.6789	0.9749	0.9349	1.9098	3.7444	248.8488	8.7749	39.3762	50.5845	1.7338
21/07/2023	93.7448	0.9084	0.9508	1.8592	3.6444	247.2569	7.9208	39.2190	50.5268	1.5265
22/07/2023	93.8269	0.9099	1.4176	2.3275	3.6269	245.3130	9.0781	39.1538	50.4870	1.2562
23/07/2023	94.4602	0.8730	1.6507	2.5237	3.8774	243.5787	8.9717	38.8450	50.1641	1.2580
24/07/2023	94.5162	0.9197	1.6325	2.5521	3.9601	245.5211	9.7173	39.2544	50.3718	1.1907
25/07/2023	94.3175	0.9369	2.2537	3.1905	4.5581	250.5084	11.1556	40.1626	51.1007	2.5998
26/07/2023	93.6083	0.9790	2.3145	3.2935	4.6926	253.1960	9.6793	39.8117	50.7891	2.5244
27/07/2023	91.6368	0.5566	2.6635	3.2201	5.0875	253.4993	13.1912	39.6914	50.3155	1.9015
28/07/2023	91.6971	0.8301	2.2988	3.1290	4.6659	252.5030	18.4336	39.5282	50.4118	1.3133
29/07/2023	91.4942	0.8497	2.5518	3.4015	5.1235	254.4624	18.7732	39.7424	50.4525	19.3906
30/07/2023	98.4001	0.5617	2.5896	3.1512	5.2020	255.6500	18.9349	40.2479	50.8226	19.1315
31/07/2023	91.2724	0.5997	2.2282	2.8279	4.7738	254.1038	22.5206	39.6847	50.4444	22.8023
Máximo	98.4001	1.0329	2.6635	3.4015	5.2020	255.6500	22.5206	40.2479	51.1007	104.1950

Observaciones:

LOS DIAS 15, 29, 30 y 31 SE PRESENTARON VALORES ALTOS DE H2S EN POSICION 9, DERIVADO DEL H2S ELEVADO QUE ENTRO POR POSICION 0.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO: GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V
PUNTO DE MEDICIÓN: Yecapixtla/ Morelos
ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulhídrico (mg/m ³)
01/07/2023	94.5780	0.7012	1.0570	1.7582	3.0797	235.0524	6.3898	38.0617	49.8249	0.0459
02/07/2023	94.5398	0.0000	0.0000	0.0000	3.3095	236.4089	6.7573	38.1384	49.8692	0.0087
03/07/2023	94.4698	0.6661	0.9503	1.6164	3.2274	235.5756	6.4190	38.1086	49.8614	0.0568
04/07/2023	93.3876	0.8155	0.8021	1.6177	3.3729	238.2240	6.5348	38.1723	49.8838	0.1572
05/07/2023	93.8866	0.7794	0.9725	1.7519	3.5978	238.8394	6.5065	38.2278	49.8863	0.1146
06/07/2023	94.1200	0.7509	0.9697	1.7206	3.3101	236.8633	7.3424	38.1723	49.8852	0.0000
07/07/2023	94.1788	0.6991	0.9327	1.6318	3.0586	236.6228	6.4475	38.1228	49.8423	0.0839
08/07/2023	93.8364	0.6617	1.0518	1.7134	3.2474	237.4851	6.5728	38.2241	49.8818	0.0896
09/07/2023	94.0195	0.1267	0.2692	0.3959	0.7905	238.4282	6.9158	38.2904	49.9290	0.0877
10/07/2023	93.2044	0.1267	0.2692	0.3959	0.7905	239.8167	6.9165	38.3317	49.9393	0.1623
11/07/2023	93.5193	0.8197	0.8773	1.8208	3.2221	243.4122	7.0134	38.3232	49.9395	0.1911
12/07/2023	92.7949	0.6608	0.8568	1.5175	3.3718	238.3997	7.7087	38.2919	49.9447	0.0948
13/07/2023	93.4586	0.6628	0.9602	1.6231	3.3124	237.6067	7.0594	38.3124	49.9884	0.1795
14/07/2023	93.5149	0.7688	0.8845	1.6534	3.1855	239.5939	6.7897	38.5105	50.1168	0.3385
15/07/2023	92.9432	0.8323	0.7761	1.6084	3.2618	243.5352	6.3573	38.8231	50.2025	0.5212
16/07/2023	93.6375	0.8710	0.8017	1.6726	3.2762	241.2235	6.4796	38.2595	49.9180	0.8946
17/07/2023	93.4996	0.8496	0.7897	1.6393	3.2978	239.8386	6.6838	38.1421	49.8142	0.1283
18/07/2023	93.2210	0.8399	0.7543	1.5941	3.3766	237.8763	6.3941	38.1935	49.8537	0.1654
19/07/2023	93.2188	0.8953	0.7497	1.6450	3.5162	241.3946	6.0367	38.5865	50.1100	0.4409
20/07/2023	93.0614	0.8965	0.8332	1.7297	3.4534	242.9244	6.0505	38.7352	50.2045	0.5709
21/07/2023	93.3538	0.8597	0.8646	1.7244	3.4336	242.0331	5.8734	38.7508	50.2258	0.5486
22/07/2023	93.1893	0.7636	0.8589	1.6225	3.4346	242.0586	6.8667	38.7355	50.0981	0.5224
23/07/2023	92.6857	0.6752	1.0993	1.7745	3.4110	239.5846	7.6784	38.2300	49.9200	0.5345
24/07/2023	92.1891	0.6788	0.9673	1.6461	3.4572	238.0630	7.8984	38.1582	49.8004	0.1989
25/07/2023	90.9402	0.5425	0.6734	1.2158	3.3892	239.1395	7.5215	38.2219	49.8720	0.2419
26/07/2023	90.5156	0.5497	0.7628	1.3125	3.4052	244.8696	7.7312	38.8775	50.1957	0.8409
27/07/2023	89.8648	0.4515	2.2176	2.6691	4.2507	250.3684	8.7617	38.7057	49.7655	1.0881
28/07/2023	90.9081	0.5049	1.5537	2.0585	4.1586	248.2029	13.0179	38.9467	50.0265	0.6693
29/07/2023	89.7991	0.4338	1.5467	1.9805	4.1631	252.4093	16.1126	39.2935	50.1760	16.3676
30/07/2023	89.3618	0.1267	0.2692	0.3959	0.7905	254.0978	16.6978	38.3317	50.1955	16.8858
31/07/2023	90.4240	0.5139	1.9880	2.5019	4.3905	251.4877	17.8263	39.3908	50.2944	18.2678
Mínimo	89.3618	0.0000	0.0000	0.0000	0.7905	235.0524	5.8734	38.0617	49.7655	0.0000

Observaciones:

LOS DIAS 15, 29, 30 y 31 SE PRESENTARON VALORES ALTOS DE H2S EN POSICION 9, DERIVADO DEL H2S ELEVADO QUE ENTRO POR POSICION 0.