

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Valores promedio diarios)



PERMISIONARIO:	GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V
PUNTO DE MEDICIÓN:	Tlaxco/Tlaxcala
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m³)	Poder Calorífico (MJ/m³)	Índice Wobbe (MJ/m³)	Acido Sulfhídrico (mg/m³)	Azufre total* (mg/m³)	Oxígeno* (% vol)
01/03/2025	94.6409	0.5786	1.3164	1.8950	3.3421	245.3561	15.1213	38.1142	49.8993	0.2423	0.0000	0.0000
02/03/2025	94.7904	0.6385	1.2378	1.8763	3.2218	246.2842	14.9680	38.0806	49.8740	0.2333		
03/03/2025	94.8233	0.5877	1.3099	1.8976	3.1242	244.0451	14.4728	38.0720	49.8712	0.2656		
04/03/2025	94.8189	0.6299	1.2915	1.9214	3.1419	244.3037	14.2121	38.0430	49.8339	0.2690		
05/03/2025	94.8482	0.6236	1.3568	1.9803	3.0555	244.3925	14.0878	37.9943	49.7804	0.2479		
06/03/2025	95.0494	0.6413	1.2586	1.8998	2.9273	245.1435	14.3090	37.9939	49.8124	0.2643		
07/03/2025	95.2444	0.5340	1.3796	1.9135	2.7268	242.1650	14.4929	37.9231	49.7905	0.2671		
08/03/2025	95.2770	0.5643	1.3364	1.9007	2.6878	242.9824	14.4210	37.9311	49.7937	0.2765		
09/03/2025	95.2935	0.6014	1.2722	1.8736	2.7063	245.4949	14.4864	37.9444	49.8049	0.2989		
10/03/2025	95.2011	0.6183	1.3064	1.8173	2.7494	244.3729	14.6019	37.9348	49.7721	0.2818		
11/03/2025	95.2149	0.5822	1.3706	1.9517	2.7198	243.4598	14.8624	37.9063	49.7515	0.2703		
12/03/2025	95.1587	0.6161	1.3027	1.9188	2.8006	244.0442	14.6065	37.9493	49.7838	0.2767		
13/03/2025	95.3035	0.5313	1.4321	1.9634	2.6261	241.8320	14.8484	37.8706	49.7380	0.2956		
14/03/2025	95.3247	0.4601	1.5527	2.0129	2.5600	238.2517	14.7097	37.8263	49.7067	-0.1233		
15/03/2025	95.2419	0.4385	1.5756	2.0142	2.6311	238.2685	14.4772	37.8532	49.7268	0.3346		
16/03/2025	95.1153	0.4210	1.6779	2.0989	2.6799	236.4115	14.3257	37.8292	49.6787	0.2942		
17/03/2025	95.0530	0.4682	1.6038	2.0720	2.7604	238.3043	14.1888	37.8695	49.7024	0.2927		
18/03/2025	95.0582	0.4833	1.6243	2.1076	2.7157	239.0325	14.9154	37.8462	49.6698	0.3116		
19/03/2025	95.1994	0.4745	1.5857	2.0602	2.6156	239.2023	15.0686	37.8410	49.6902	-0.2835		
20/03/2025	95.2800	0.5254	1.3546	1.8799	2.7118	242.3878	14.2532	37.9418	49.8186	0.2701		
21/03/2025	95.3901	0.5721	1.2636	1.8357	2.6293	242.3586	15.0256	37.9136	49.7953	0.5197		
22/03/2025	95.3913	0.1885	0.4501	0.6386	2.5790	242.3777	14.8510	37.8665	49.7399	0.2798		
23/03/2025	95.2892	0.3126	0.5094	0.8220	2.7766	244.8025	14.7984	38.0128	49.8616	0.2947		
24/03/2025	95.2371	0.0912	0.1264	0.2176	2.7953	250.2270	15.8076	38.0347	49.8599	0.2968		
25/03/2025	95.3403	0.3043	0.6426	0.9469	2.6452	247.0689	15.3442	37.9133	49.7722	0.2754		
26/03/2025	94.7626	0.3227	0.5700	0.8928	3.1966	254.3829	14.7475	38.0922	49.8592	0.2567		
27/03/2025	95.1627	0.4718	0.8919	1.3638	2.8564	251.9598	14.6879	38.0047	49.8364	0.2890		
28/03/2025	95.4689	0.5351	1.4366	1.9717	2.4559	243.7994	14.9490	37.8173	49.7012	0.2983		
29/03/2025	95.5747	0.5732	1.3661	1.9393	2.3867	243.2721	14.6484	37.8084	49.7028	0.3043		
30/03/2025	95.6097	0.5995	1.2840	1.8835	2.3973	244.2423	15.0282	37.8412	49.7409	0.2960		
31/03/2025	95.6992	0.5397	1.3580	1.8977	2.3084	242.9551	15.4548	37.7982	49.7238	0.3118		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	94.6409	0.0912	0.1264	0.2176	2.3084	236.4115	14.0878	37.7982	49.6698	-0.2835
Promedio	95.1891	0.5009	1.2272	1.7247	2.7591	243.6510	14.7346	37.9312	49.7772	0.2583
Máximo	95.6992	0.6413	1.6779	2.1076	3.3421	254.3829	15.8076	38.1142	49.8993	0.5197
Desv. Est.	0.254063064	0.134549695	0.379695502	0.484374062	0.251415902	3.872415936	0.392457898	0.092207489	0.0648337	0.133793812

Observaciones: Los días 14 y 19 de marzo, se realizó el Mantenimiento Programado a los medidores de Acido Sulfhídrico, es por este motivo que el promedio diario de este día sale negativo.

PERMISIONARIO:

GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V

PUNTO DE MEDICIÓN:

Tlaxco/Tlaxcala

ZONA DE MEDICIÓN:

RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m³)	Poder Calorífico (MJ/m³)	Índice Wobbe (MJ/m³)	Acido Sulfhídrico (mg/m³)
01/03/2025	94.7758	0.6918	1.5038	2.1956	3.4313	247.2228	17.7462	38.1570	49.9395	0.3196
02/03/2025	94.9202	0.7852	1.4642	2.2494	3.3174	250.3265	18.3370	38.1500	49.9302	0.2876
03/03/2025	94.9515	0.6512	1.3979	2.0491	3.2436	249.2557	17.1501	38.2725	50.0121	0.3358
04/03/2025	94.9928	0.6562	1.3430	1.9992	3.4710	246.0859	16.8881	38.1388	49.8881	0.3396
05/03/2025	95.0265	0.6641	1.4083	2.0724	3.1550	245.7910	16.9429	38.0203	49.8083	0.3436
06/03/2025	95.2053	0.7429	1.3690	2.1119	3.0820	246.4382	16.8208	38.0598	49.8681	0.3453
07/03/2025	95.2949	0.5733	1.4132	1.9865	2.8925	246.0650	17.4689	37.9790	49.8349	0.3259
08/03/2025	95.3529	0.6532	1.4231	2.0763	2.7707	244.4971	17.3539	37.9913	49.8563	0.3670
09/03/2025	95.3620	0.6840	1.4409	2.1248	2.7834	247.4283	17.1991	37.9935	49.8591	0.3880
10/03/2025	95.3320	0.7329	1.4595	2.1925	2.8311	247.3923	17.2940	38.0088	49.8695	0.4089
11/03/2025	95.3190	0.6437	1.4508	2.0945	2.8073	244.6495	18.2537	37.9417	49.7823	0.3671
12/03/2025	95.3892	0.6997	1.4080	2.1077	3.6015	246.3261	17.9107	38.2286	49.9785	0.3466
13/03/2025	95.4133	0.6078	1.7017	2.3095	2.6893	244.3777	18.2143	37.9015	49.7897	0.4039
14/03/2025	95.3960	0.5656	1.6366	2.2022	2.6649	241.4164	17.4129	37.8892	49.7682	0.5059
15/03/2025	95.3591	0.5585	1.7056	2.2641	2.7076	240.7175	17.3873	37.9212	49.8061	0.4987
16/03/2025	95.1767	0.4495	1.6975	2.1470	2.7503	238.3080	17.1859	37.8635	49.7195	0.4706
17/03/2025	95.1632	0.5887	1.7188	2.3076	3.0328	240.7827	17.0239	37.9488	49.7551	0.4825
18/03/2025	95.1755	0.5428	1.6963	2.2391	3.0332	240.2361	19.0153	37.9410	49.7418	0.4909
19/03/2025	95.3771	0.5099	1.6478	2.1577	2.7237	242.3133	17.8837	37.9078	49.7945	0.3147
20/03/2025	95.3616	0.5576	1.4246	1.9822	2.8513	243.5773	15.8917	37.9857	49.8596	1.1007
21/03/2025	95.5012	0.6564	1.4570	2.1134	2.7090	244.2076	17.9361	37.9592	49.8528	0.5620
22/03/2025	95.4591	0.6269	1.4063	2.0332	2.6018	245.2796	16.9885	37.9093	49.7870	0.3595
23/03/2025	95.3888	0.7382	1.2571	1.9953	2.8890	246.2795	18.0354	38.0635	49.9169	0.4169
24/03/2025	95.2884	0.7533	1.0220	1.7752	2.8259	251.4638	20.4816	38.0788	49.9057	0.4822
25/03/2025	95.4486	0.7164	1.3641	2.0805	2.7903	250.3714	18.1498	38.0300	49.8550	0.3802
26/03/2025	95.3244	0.7199	1.2465	1.9664	3.3995	256.6946	17.2453	38.1585	49.9479	0.3738
27/03/2025	95.4697	0.7330	1.3447	2.0777	3.3253	256.0268	16.8367	38.1343	49.9061	0.3657
28/03/2025	95.5983	0.6308	1.6050	2.2357	2.6170	247.7268	17.9068	37.8963	49.7791	0.3755
29/03/2025	95.6599	0.6283	1.4107	2.0390	2.4301	244.2798	17.7248	37.8177	49.7328	0.4133
30/03/2025	95.7025	0.6575	1.3158	1.9733	2.6897	245.2361	17.6720	37.9302	49.7907	0.3600
31/03/2025	95.9970	0.6268	1.4359	2.0627	2.6256	245.4850	18.1670	37.8978	49.8244	0.3853
Máximo	95.9970	0.7852	1.7188	2.3095	3.6015	256.6946	20.4816	38.2725	50.0121	1.1007

Observaciones:

CRE
COMISION
REGULADORA
DE ENERGIA

CRE
COMISION
REGULADORA
DE ENERGIA

PERMISIONARIO:	GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V
----------------	-------------------------------------

PUNTO DE MEDICIÓN: Tlaxco/Tlaxcala

ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m³)	Poder Calorífico (MJ/m³)	Índice Wobbe (MJ/m³)	Acido Sulfhídrico (mg/m³)
01/03/2025	94.5187	0.4691	1.1422	1.6112	3.2385	242.7942	12.8063	38.0773	49.8686	0.1632
02/03/2025	94.6483	0.5165	1.0105	1.5270	3.1097	241.8448	12.2389	38.0121	49.8160	0.1721
03/03/2025	94.6394	0.5241	1.2309	1.7550	3.0225	241.7695	12.5662	38.0028	49.8103	0.1863
04/03/2025	94.4761	0.6121	1.2620	1.8741	2.9418	242.4160	11.8083	37.9663	49.7734	0.1892
05/03/2025	94.7315	0.6002	1.3273	1.9275	2.9234	243.0263	11.9191	37.9630	49.7330	0.1598
06/03/2025	94.8436	0.5121	1.1705	1.6825	2.8011	243.7604	11.8903	37.9469	49.7569	0.1878
07/03/2025	95.1094	0.5089	1.3521	1.8609	2.6928	240.3355	11.8690	37.8982	49.7487	0.1662
08/03/2025	95.1709	0.5072	1.1952	1.7024	2.5949	241.4302	11.8819	37.9000	49.7685	0.1695
09/03/2025	95.2182	0.5166	1.1318	1.6484	2.6080	242.3492	11.9730	37.8777	49.7188	0.2005
10/03/2025	95.1038	0.5154	1.1187	1.7893	2.6698	241.7569	12.3629	37.8732	49.6836	0.2036
11/03/2025	95.1328	0.5208	1.3281	1.9292	2.6337	241.6394	12.3006	37.8657	49.7071	0.2118
12/03/2025	94.4436	0.5407	1.1210	1.6617	2.5655	241.7937	12.0364	37.8654	49.7238	0.1715
13/03/2025	95.2265	0.3828	1.3627	1.7454	2.5534	239.0479	12.3556	37.7834	49.6522	0.2385
14/03/2025	95.2797	0.4212	1.3770	1.7982	2.5031	236.6288	11.7351	37.7894	49.6635	-6.8320
15/03/2025	95.0724	0.3866	1.3464	1.7330	2.5631	236.0040	11.9765	37.8255	49.6845	0.2081
16/03/2025	95.0708	0.4007	1.6584	2.0590	2.6268	234.6301	11.9200	37.8125	49.6486	0.1830
17/03/2025	94.7311	0.4005	1.4008	1.8013	2.6303	236.6293	11.7286	37.8069	49.6383	0.1838
18/03/2025	94.7225	0.4310	1.4681	1.8991	2.6201	237.3128	12.4418	37.8084	49.6203	0.1942
19/03/2025	95.0570	0.4362	1.3869	1.8231	2.5437	236.8737	13.0748	37.7994	49.6249	-7.9138
20/03/2025	95.1675	0.5042	1.3129	1.8171	2.5824	241.0617	12.5178	37.8892	49.7689	0.2109
21/03/2025	95.2840	0.3722	1.0602	1.4324	2.4881	239.4765	13.1212	37.8289	49.7083	0.0000
22/03/2025	95.3616	0.0000	0.0000	0.0000	2.5317	239.9345	12.4625	37.8426	49.7046	0.1851
23/03/2025	95.1570	0.0000	0.0000	0.0000	2.5904	242.6395	12.1264	37.8836	49.7551	0.1751
24/03/2025	95.2194	0.0000	0.0000	0.0000	2.7860	246.1589	13.1312	38.0274	49.8497	0.1656
25/03/2025	95.2380	0.0000	0.0000	0.0000	2.5871	245.3794	13.8741	37.8762	49.7338	0.1549
26/03/2025	94.5749	0.0000	0.0000	0.0000	2.6376	247.0702	12.8629	37.8762	49.7324	0.1545
27/03/2025	94.5982	0.0000	0.0000	0.0000	2.5743	244.8918	12.5665	37.8814	49.7490	0.1805
28/03/2025	95.3733	0.4217	1.2309	1.6526	2.3051	239.1195	12.4889	37.7410	49.6187	0.2206
29/03/2025	95.5048	0.5306	1.3166	1.8471	2.3360	241.6493	12.4549	37.7965	49.6662	0.2251
30/03/2025	95.3064	0.5533	1.2588	1.8121	2.3082	243.4950	12.6110	37.8151	49.7040	0.2396
31/03/2025	95.4209	0.4636	1.1115	1.5751	2.1833	240.1714	13.1102	37.7641	49.6756	0.2398
Mínimo	94.4436	0.0000	0.0000	0.0000	2.1833	234.6301	11.7286	37.7410	49.6187	-7.9138

Los días 14 y 19 de marzo, se realizó el Mantenimiento Programado a los medidores de Acido Sulhídrico, es por este motivo el valor mas bajo de este día sale negativo.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Valores promedio diarios)



PERMISIONARIO:	GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V
PUNTO DE MEDICIÓN:	Huejotzingo/Puebla
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m³)	Poder Calorífico (MJ/m³)	Índice Wobbe (MJ/m³)	Acido Sulfhídrico (mg/m³)	Azufre total* (mg/m³)	Oxígeno* (% vol)
01/03/2025	94.7559	0.0000	0.0000	0.0000	3.1236	241.5939	7.0201	38.0505	49.8413	0.2282	0.0000	0.0000
02/03/2025	94.7450	0.0000	0.0000	0.0000	3.1461	241.5633	7.0410	38.0556	49.8465	0.2023		
03/03/2025	94.7490	0.0000	0.0000	0.0000	3.1537	241.6534	7.0948	38.0564	49.8480	0.2255		
04/03/2025	94.7516	0.0000	0.0000	0.0000	3.1599	241.8957	6.9712	38.0607	49.8511	0.2066		
05/03/2025	94.7519	0.0000	0.0000	0.0000	3.1696	242.0206	6.6970	38.0597	49.8483	0.1952		
06/03/2025	95.5817	0.0000	0.0000	0.0000	1.8464	241.5619	6.4338	37.7513	49.6334	0.1704		
07/03/2025	94.9583	0.0000	0.0000	0.0000	2.8737	242.1099	6.5788	37.9849	49.7958	0.1825		
08/03/2025	94.8580	0.0000	0.0000	0.0000	3.0746	242.0477	6.5987	38.0282	49.8298	0.1568		
09/03/2025	94.9086	0.0000	0.0000	0.0000	3.0286	242.1958	6.7740	38.0157	49.8245	0.1567		
10/03/2025	94.9529	0.0000	0.0000	0.0000	2.9905	242.4015	6.4746	38.0070	49.8213	0.1444		
11/03/2025	94.9886	0.0000	0.0000	0.0000	2.9581	242.3535	6.5615	37.9976	49.8159	0.1539		
12/03/2025	95.0144	0.0000	0.0000	0.0000	2.9307	242.5310	6.7126	37.9871	49.8081	0.0781		
13/03/2025	95.0395	0.0000	0.0000	0.0000	2.9053	242.3404	6.8192	37.9779	49.8019	0.1355		
14/03/2025	95.0653	0.0000	0.0000	0.0000	2.8726	242.1692	6.6454	37.9691	49.7957	0.2102		
15/03/2025	95.1009	0.0000	0.0000	0.0000	2.8353	241.2761	6.5198	37.9481	49.7835	0.1845		
16/03/2025	95.1185	0.0000	0.0000	0.0000	2.8080	240.6690	6.7233	37.9348	49.7747	0.2053		
17/03/2025	95.1186	0.0000	0.0000	0.0000	2.7930	239.9426	6.4689	37.9225	49.7636	0.1928		
18/03/2025	95.1098	0.0000	0.0000	0.0000	2.7876	239.6404	6.6820	37.9140	49.7542	0.2822		
19/03/2025	95.1066	0.0000	0.0000	0.0000	2.7759	239.4432	6.9082	37.9042	49.7433	-0.1061		
20/03/2025	95.1241	0.0000	0.0000	0.0000	2.7564	239.2165	6.2812	37.8987	49.7404	0.1279		
21/03/2025	95.1480	0.0000	0.0000	0.0000	2.7442	239.6767	6.6123	37.9002	49.7466	0.1220		
22/03/2025	95.1768	0.0000	0.0000	0.0000	2.7325	239.4391	6.0442	37.9026	49.7537	0.1253		
23/03/2025	95.2080	0.0000	0.0000	0.0000	2.7203	240.3235	6.7584	37.9066	49.7612	0.1675		
24/03/2025	95.2407	0.0000	0.0000	0.0000	2.7016	240.0294	6.7119	37.9057	49.7647	0.1581		
25/03/2025	95.2872	0.0000	0.0000	0.0000	2.6629	239.5552	6.7201	37.8932	49.7593	0.1343		
26/03/2025	95.3073	0.0000	0.0000	0.0000	2.6555	239.5308	6.3948	37.8945	49.7626	0.1201		
27/03/2025	95.3034	0.0000	0.0000	0.0000	2.6700	240.2991	6.4369	37.9082	49.7732	0.1177		
28/03/2025	95.2998	0.0000	0.0000	0.0000	2.6764	240.6006	6.4566	37.9142	49.7765	0.1471		
29/03/2025	95.3185	0.0000	0.0000	0.0000	2.6507	240.9153	6.3805	37.9016	49.7655	0.1180		
30/03/2025	95.3499	0.0000	0.0000	0.0000	2.6191	240.6335	6.6875	37.8898	49.7575	0.1525		
31/03/2025	95.3790	0.0000	0.0000	0.0000	2.5931	240.5356	6.8178	37.8821	49.7540	0.1465		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	94.7450	0.0000	0.0000	0.0000	1.8464	239.2165	6.0442	37.7513	49.6334	-0.1061		
Promedio	95.0909	0.0000	0.0000	0.0000	2.8199	240.9730	6.6460	37.9491	49.7837	0.1562		
Máximo	95.5817	0.0000	0.0000	0.0000	3.1696	242.5310	7.0948	38.0607	49.8511	0.2822		
Desv. Est.	0.21521788	1.13608E-06	2.88672E-06	4.0228E-06	0.25417471	1.093854531	0.2332	0.071067576	0.045197819	0.0643		

Observaciones: LOS VALORES NO SON REPRESENTATIVOS O REALES DEBIDO A QUE NO HUBO FLUJO EN ESTA POSICIÓN.

PERMISIONARIO: GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V

PUNTO DE MEDICIÓN: Huejotzingo/Puebla

ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m³)	Poder Calorífico (MJ/m³)	Índice Wobbe (MJ/m³)	Acido Sulfhídrico (mg/m³)
01/03/2025	94.7632	0.0000	0.0000	0.0000	3.1420	242.5297	9.0752	38.0550	49.8453	0.4716
02/03/2025	94.7475	0.0000	0.0000	0.0000	3.1538	242.3069	8.9454	38.0561	49.8477	0.3537
03/03/2025	94.7560	0.0000	0.0000	0.0000	3.1551	242.7641	9.1403	38.0576	49.8492	0.4547
04/03/2025	94.7657	0.0000	0.0000	0.0000	3.1801	243.0808	8.8943	38.0643	49.8526	0.3458
05/03/2025	94.7676	0.0000	0.0000	0.0000	3.1801	242.8332	8.6345	38.0650	49.8528	0.3567
06/03/2025	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	3.1575	242.4834	7.8732	38.0531	49.8425	0.2633
07/03/2025	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	3.1360	243.2439	8.3758	38.0468	49.8369	0.3913
08/03/2025	94.8912	0.0000	0.0000	0.0000	3.0929	243.8186	8.3144	38.0341	49.8324	0.2389
09/03/2025	94.9368	0.0000	0.0000	0.0000	3.0474	242.9869	8.6804	38.0214	49.8276	0.2978
10/03/2025	94.9802	0.0000	0.0000	0.0000	3.0034	243.0930	7.8698	38.0095	49.8220	0.2170
11/03/2025	95.0076	0.0000	0.0000	0.0000	2.9716	243.6347	8.2526	38.0036	49.8202	0.2426
12/03/2025	95.0287	0.0000	0.0000	0.0000	2.9403	243.3298	8.4499	37.9909	49.8110	0.2365
13/03/2025	95.0578	0.0000	0.0000	0.0000	2.9177	243.5709	8.9805	37.9835	49.8053	0.2465
14/03/2025	95.0898	0.0000	0.0000	0.0000	2.8941	250.6021	8.5034	38.0915	49.8629	0.8374
15/03/2025	95.1157	0.0000	0.0000	0.0000	2.8472	242.4793	8.2143	37.9529	49.7859	0.3246
16/03/2025	95.1225	0.0000	0.0000	0.0000	2.8169	241.8577	8.5663	37.9406	49.7798	0.5316
17/03/2025	95.1217	0.0000	0.0000	0.0000	2.7974	241.2102	8.3735	37.9272	49.7677	0.4049
18/03/2025	95.1176	0.0000	0.0000	0.0000	2.7912	241.1351	8.8107	37.9183	49.7590	0.5758
19/03/2025	95.1127	0.0000	0.0000	0.0000	2.7858	240.6854	8.9789	37.9093	49.7478	0.5345
20/03/2025	95.1352	0.0000	0.0000	0.0000	2.7646	240.2598	7.9076	37.9000	49.7442	0.2573
21/03/2025	95.1653	0.0000	0.0000	0.0000	2.7517	240.4505	8.3226	37.9015	49.7504	0.2336
22/03/2025	95.1914	0.0000	0.0000	0.0000	2.7367	240.5451	7.1897	37.9049	49.7575	0.2767
23/03/2025	95.2353	0.0000	0.0000	0.0000	2.7289	241.4018	8.6975	37.9082	49.7662	0.2850
24/03/2025	95.2577	0.0000	0.0000	0.0000	2.7113	241.2457	8.4301	37.9082	49.7657	0.2652
25/03/2025	95.3242	0.0000	0.0000	0.0000	2.6919	240.8313	8.5951	37.9034	49.7639	0.2592
26/03/2025	95.3097	0.0002	0.0004	0.0005	2.6626	240.6994	8.1357	37.9004	49.7671	0.2484
27/03/2025	95.3068	0.0000	0.0000	0.0000	2.6810	241.8593	8.0427	37.9201	49.7830	0.1703
28/03/2025	95.3054	0.0000	0.0000	0.0000	2.6898	241.5281	8.0465	37.9198	49.7805	0.2954
29/03/2025	95.3380	0.0000	0.0000	0.0000	2.6647	242.5378	8.1309	37.9082	49.7703	0.1974
30/03/2025	95.3670	0.0000	0.0000	0.0000	2.6301	242.3915	8.5673	37.8937	49.7597	0.2861
31/03/2025	95.4039	0.0000	0.0000	0.0000	2.6091	241.6902	8.8083	37.8873	49.7562	0.2661
Máximo	95.6989	0.0002	0.0004	0.0005	3.1801	250.6021	9.1403	38.0915	49.8629	0.8374

Observaciones:

LOS VALORES NO SON REPRESENTATIVOS O REALES DEBIDO A QUE NO HUBO FLUJO EN ESTA POSICIÓN.

PERMISIONARIO:

GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V

PUNTO DE MEDICIÓN:

Huejotzingo/Puebla

ZONA DE MEDICIÓN:

RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m³)	Poder Calorífico (MJ/m³)	Índice Wobbe (MJ/m³)	Acido Sulfhídrico (mg/m³)
01/03/2025	94.7443	0.0000	0.0000	0.0000	3.1128	240.7261	5.4744	38.0479	49.8386	0.0463
02/03/2025	94.7429	0.0000	0.0000	0.0000	3.1418	240.5082	5.5058	38.0546	49.8452	0.0609
03/03/2025	94.7436	0.0000	0.0000	0.0000	3.1527	240.6115	5.5068	38.0553	49.8474	0.0557
04/03/2025	94.7399	0.0000	0.0000	0.0000	3.1496	240.8090	5.2380	38.0583	49.8494	0.0640
05/03/2025	94.7405	0.0000	0.0000	0.0000	3.1551	241.0428	5.1706	38.0527	49.8419	0.0509
06/03/2025	94.7623	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	240.4833	5.3136	37.7082	49.6035	0.0536
07/03/2025	94.7879	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	241.1083	5.3104	37.7082	49.6035	0.0471
08/03/2025	94.8359	0.0000	0.0000	0.0000	3.0458	240.8745	5.2760	38.0200	49.8265	0.0762
09/03/2025	94.8892	0.0000	0.0000	0.0000	2.9988	241.4089	5.1713	38.0062	49.8190	0.0741
10/03/2025	94.9355	0.0000	0.0000	0.0000	2.9708	241.8473	5.1692	38.0028	49.8192	0.0555
11/03/2025	94.9753	0.0000	0.0000	0.0000	2.9384	241.1823	5.3233	37.9898	49.8103	0.0766
12/03/2025	95.0043	0.0000	0.0000	0.0000	2.9161	241.6231	5.3117	37.9820	49.8037	0.0447
13/03/2025	95.0269	0.0000	0.0000	0.0000	2.8862	241.2694	5.3350	37.9697	49.7967	0.0441
14/03/2025	94.9708	0.0000	0.0000	0.0000	2.8469	240.3634	5.1191	37.9518	49.7849	0.0749
15/03/2025	95.0895	0.0000	0.0000	0.0000	2.8163	240.1597	5.0141	37.9402	49.7790	0.1213
16/03/2025	95.1155	0.0000	0.0000	0.0000	2.7971	239.3652	5.3204	37.9265	49.7670	0.0993
17/03/2025	95.1159	0.0000	0.0000	0.0000	2.7879	238.9329	5.1493	37.9171	49.7583	0.0739
18/03/2025	95.0990	0.0000	0.0000	0.0000	2.7848	238.4822	5.1715	37.9086	49.7471	0.1165
19/03/2025	95.1008	0.0000	0.0000	0.0000	2.7639	238.3294	5.6748	37.8978	49.7371	-5.3660
20/03/2025	95.1114	0.0000	0.0000	0.0000	2.7466	238.3744	5.1689	37.8967	49.7377	0.0693
21/03/2025	95.1342	0.0000	0.0000	0.0000	2.7352	239.0166	5.6744	37.8993	49.7435	0.0515
22/03/2025	95.1643	0.0000	0.0000	0.0000	2.7277	238.7131	5.1419	37.9008	49.7500	0.0513
23/03/2025	95.1899	0.0000	0.0000	0.0000	2.7079	239.2639	5.2663	37.9045	49.7576	0.0563
24/03/2025	95.2278	0.0000	0.0000	0.0000	2.6888	238.7969	5.3370	37.9026	49.7633	0.0728
25/03/2025	95.2521	0.0000	0.0000	0.0000	2.6339	238.5171	5.6767	37.8833	49.7552	0.0676
26/03/2025	95.3057	0.0000	0.0000	0.0000	2.6467	238.8290	5.2156	37.8881	49.7575	0.0531
27/03/2025	95.2995	0.0000	0.0000	0.0000	2.6626	239.4259	5.1864	37.8996	49.7663	0.0569
28/03/2025	95.2897	0.0000	0.0000	0.0000	2.6643	239.9048	5.1689	37.9071	49.7691	0.0588
29/03/2025	95.3050	0.0000	0.0000	0.0000	2.6297	240.0434	5.0523	37.8929	49.7589	0.0746
30/03/2025	95.3373	0.0000	0.0000	0.0000	2.6032	239.5027	5.1730	37.8844	49.7544	0.0734
31/03/2025	95.3607	0.0000	0.0000	0.0000	2.5701	239.5993	5.2341	37.8743	49.7502	0.0638
Mínimo	94.7399	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	238.3294	5.0141	37.7082	49.6035	-5.3660

Observaciones:

LOS VALORES NO SON REPRESENTATIVOS O REALES DEBIDO A QUE NO HUBO FLUJO EN ESTA POSICIÓN.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Valores promedio diarios)



PERMISIONARIO:	GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V
PUNTO DE MEDICIÓN:	Yecapixtla/ Morelos
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m³)	Poder Calorífico (MJ/m³)	Índice Wobbe (MJ/m³)	Acido Sulfhídrico (mg/m³)	Azufre total* (mg/m³)	Oxígeno* (% vol)
01/03/2025	94.5947	0.5446	1.3705	1.9150	3.3364	237.0610	4.1914	38.1290	49.9066	0.0240	0.0000	0.0000
02/03/2025	94.7098	0.5661	1.3234	1.8895	3.2822	235.0826	3.9879	38.0940	49.8930	0.0226		
03/03/2025	94.8702	0.6292	1.2365	1.8657	3.1562	236.2048	4.0699	38.0608	49.8697	0.0220		
04/03/2025	94.9002	0.5802	1.3067	1.8869	3.0648	234.1708	3.6892	38.0516	49.8661	0.0237		
05/03/2025	94.9010	0.6179	1.2961	1.9140	3.0721	234.7454	3.5475	38.0201	49.8267	0.0236		
06/03/2025	94.9432	0.6096	1.3585	1.9682	2.9785	234.7428	3.8043	37.9705	49.7754	0.0143		
07/03/2025	95.1091	0.6209	1.2741	1.8950	2.8764	235.5826	4.0210	37.9759	49.8090	0.0165		
08/03/2025	95.2949	0.5278	1.3866	1.9143	2.6786	233.1462	3.7771	37.9049	49.7810	0.0173		
09/03/2025	95.3340	0.5633	1.3251	1.8884	2.6471	233.7036	3.8879	37.9194	49.7928	0.0195		
10/03/2025	95.3488	0.5938	1.2696	1.9630	2.6656	235.9820	4.0800	37.9318	49.8040	0.0191		
11/03/2025	95.2460	0.6057	1.3250	1.9830	2.7024	234.8653	3.9457	37.9139	49.7603	0.0187		
12/03/2025	95.2553	0.5754	1.3760	1.9514	2.6839	234.2577	3.7646	37.8921	49.7455	0.0227		
13/03/2025	95.2305	0.6017	1.3117	1.9134	2.7388	234.7060	3.6485	37.9282	49.7774	0.0236		
14/03/2025	95.3577	0.5212	1.4353	1.9564	2.5826	233.0542	2.6593	37.8561	49.7352	0.0203		
15/03/2025	95.3793	0.4513	1.5586	2.0098	2.5110	230.4265	2.8967	37.8100	49.7007	0.0152		
16/03/2025	95.4295	0.4204	1.5215	1.9418	2.5077	230.1176	3.4168	37.8569	49.7665	0.0257		
17/03/2025	95.1838	0.4084	1.6847	2.0931	2.6190	228.8232	3.6218	37.8110	49.6727	0.0209		
18/03/2025	95.0902	0.4520	1.6226	2.0746	2.7239	229.9276	2.7159	37.8534	49.6964	0.0198		
19/03/2025	95.9514	0.3917	1.2848	1.6765	2.1852	230.4242	3.6761	37.9492	49.9493	0.0313		
20/03/2025	95.6457	0.4265	1.4239	1.8504	2.3460	230.6353	3.8121	37.8872	49.8248	0.0184		
21/03/2025	95.3374	0.5003	1.3219	1.8222	2.6636	232.8389	3.8499	37.9251	49.8141	0.0258		
22/03/2025	95.3798	0.0000	0.0000	0.0000	2.6040	232.8679	4.0027	37.9038	49.7982	0.0236		
23/03/2025	95.3809	0.0006	0.0017	0.0023	2.6033	232.8775	3.5512	37.9038	49.7985	0.0273		
24/03/2025	95.3781	0.0026	0.0072	0.0098	2.6046	233.4852	3.9537	37.9042	49.7980	-0.5026		
25/03/2025	95.3764	0.0000	0.0000	0.0000	2.6054	233.6644	3.9313	37.9045	49.7978	0.0348		
26/03/2025	95.3784	0.0000	0.0000	0.0000	2.6044	233.6339	3.9457	37.9044	49.7982	0.0327		
27/03/2025	95.4054	0.2227	0.4930	0.7157	2.6087	233.4352	3.5224	37.9131	49.8092	0.0263		
28/03/2025	95.3461	0.6292	1.2144	1.8436	2.6889	236.4024	3.3195	37.9475	49.8137	0.0236		
29/03/2025	95.5156	0.5187	1.4676	1.9863	2.3987	234.6489	3.3328	37.7927	49.6852	0.0230		
30/03/2025	95.6129	0.5697	1.3686	1.9383	2.3529	234.3135	3.6978	37.7947	49.6961	0.0350		
31/03/2025	95.6583	0.5853	1.2951	1.8804	2.3562	235.3224	3.6840	37.8256	49.7367	0.0360		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	94.5947	0.0000	0.0000	0.0000	2.1852	228.8232	2.6593	37.7927	49.6727	-0.5026
Promedio	95.2756	0.4431	1.1245	1.5726	2.6919	233.5855	3.6776	37.9205	49.7903	0.0066
Máximo	95.9514	0.6292	1.6847	2.0931	3.3364	237.0610	4.1914	38.1290	49.9493	0.0360
Desv. Est.	0.286030303	0.216055481	0.53526964	0.73618489	0.271129719	2.071760542	0.376736703	0.083532003	0.064976636	0.094671775

Observaciones: LOS VALORES PROMEDIO ESTÁN EN NEGATIVO DEL H2S PARA EL DÍA 24, DEBIDO A QUE SE REALIZÓ MANTENIMIENTO AL ANALIZADOR DE H2S. AL ENCONTRARSE EN BYPASS, LOS VALORES NEGATIVOS EN ESTA CONDICIÓN AFECTAN EL CÁLCULO, RESULTANDO EN UN PROMEDIO NEGATIVO.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros máximos diarios)										
PERMISIONARIO:		GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V								
PUNTO DE MEDICIÓN:		Yecapixtla/ Morelos								
ZONA DE MEDICIÓN:		RESTO DEL PAÍS								
FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m³)	Poder Calorífico (MJ/m³)	Índice Wobbe (MJ/m³)	Acido Sulfhídrico (mg/m³)
01/03/2025	94.7128	0.5932	1.4114	2.0047	3.4332	240.2804	4.4355	38.2245	49.9383	0.0512
02/03/2025	94.8764	0.6709	1.5015	2.1724	3.3651	236.3683	4.4195	38.1343	49.9267	0.0545
03/03/2025	95.0034	0.7673	1.4621	2.2295	3.2493	238.5363	4.4481	38.1261	49.9228	0.0574
04/03/2025	95.0224	0.6317	1.4000	2.0317	3.1830	236.8570	4.3988	38.2390	49.9991	0.0634
05/03/2025	95.0678	0.6480	1.3443	1.9923	3.3673	235.4824	4.3177	38.1071	49.8762	0.0586
06/03/2025	95.0999	0.6490	1.4096	2.0586	3.0791	235.0645	4.1801	37.9980	49.8091	0.0515
07/03/2025	95.2618	0.7205	1.3756	2.0961	3.0224	236.0807	4.2530	38.0334	49.8613	0.0504
08/03/2025	95.3351	0.5550	1.4191	1.9741	2.7201	234.4264	4.1680	37.9212	49.8095	0.0560
09/03/2025	95.4137	0.6494	1.4190	2.0684	2.7311	234.7294	4.1440	37.9715	49.8506	0.0548
10/03/2025	95.4163	0.6766	1.4419	2.1185	2.7332	237.4693	4.3686	37.9805	49.8558	0.0432
11/03/2025	95.3628	0.7306	1.4653	2.1959	2.7832	236.9287	4.1883	37.9920	49.8592	0.0515
12/03/2025	95.3687	0.6391	1.4553	2.0944	2.7909	234.6508	4.0989	37.9257	49.7769	0.0587
13/03/2025	95.4428	0.6836	1.4211	2.1047	3.6258	236.3696	4.1403	38.2330	49.9897	0.0592
14/03/2025	95.4717	0.5934	1.6981	2.2915	2.6395	234.3724	4.1028	37.8833	49.7834	0.0560
15/03/2025	95.4522	0.5522	1.6530	2.2052	2.6235	232.2693	4.0487	37.8900	49.7780	0.0528
16/03/2025	98.3826	0.5378	1.7192	2.2569	2.6645	231.5257	4.1449	38.3310	50.8163	0.0601
17/03/2025	95.2501	0.4439	1.7060	2.1498	2.6630	229.7552	4.0177	37.8374	49.7094	0.0510
18/03/2025	95.2306	0.5801	1.7249	2.3050	2.9853	232.0023	4.0163	37.9317	49.7484	0.0500
19/03/2025	98.4001	0.5317	1.7010	2.2326	2.7273	231.2126	4.0711	38.3317	50.8226	0.0560
20/03/2025	98.4000	0.4986	1.6412	2.1398	2.6803	232.1366	4.0159	38.3317	50.8225	0.0400
21/03/2025	95.4398	0.5453	1.4199	1.9652	2.8044	233.6052	3.9758	37.9712	49.8543	0.0440
22/03/2025	95.3857	0.0000	0.0000	0.0000	2.6064	233.3653	4.3618	37.9045	49.7993	0.0520
23/03/2025	95.3847	0.0143	0.0398	0.0540	2.6057	233.5297	4.6116	37.9045	49.7991	0.0599
24/03/2025	95.3830	0.0289	0.0804	0.1093	2.6079	233.9959	4.5974	37.9049	49.7989	0.1035
25/03/2025	95.3820	0.0000	0.0000	0.0000	2.6088	234.0684	4.5887	37.9049	49.7987	0.0614
26/03/2025	95.3824	0.0000	0.0000	0.0000	2.6083	234.1450	4.7142	37.9049	49.7991	0.0620
27/03/2025	95.4850	0.6294	1.3783	2.0077	2.6470	233.9575	4.4947	37.9488	49.8601	0.0647
28/03/2025	95.5421	0.7455	1.4550	2.2005	3.2485	243.2318	4.0834	38.1090	49.8877	0.0615
29/03/2025	95.6210	0.6253	1.6153	2.2407	2.5271	236.7190	4.0606	37.8762	49.7685	0.0667
30/03/2025	95.6881	0.6202	1.4267	2.0469	2.4019	235.0356	4.1237	37.8061	49.7287	0.0895
31/03/2025	95.7841	0.6480	1.3521	2.0002	2.6812	235.9865	4.0739	37.9250	49.7823	0.0745
Máximo	98.4001	0.7673	1.7249	2.3050	3.6258	243.2318	4.7142	38.3317	50.8226	0.1035
Observaciones:	LOS VALORES PROMEDIO ESTÁN EN NEGATIVO DEL H2S PARA EL DÍA 24, DEBIDO A QUE SE REALIZÓ MANTENIMIENTO AL ANALIZADOR DE H2S. AL ENCONTRARSE EN BYPASS, LOS VALORES NEGATIVOS EN ESTA CONDICIÓN AFECTAN EL CÁLCULO.									

(Registros mínimos diarios)



ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS
-------------------	----------------

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m³)	Poder Calorífico (MJ/m³)	Índice Wobbe (MJ/m³)	Acido Sulfhídrico (mg/m³)
01/03/2025	94.3471	0.5093	1.3344	1.8437	3.2774	235.0324	3.8138	38.0814	49.8513	0.0080
02/03/2025	94.5942	0.4624	1.1462	1.6086	3.1530	233.8738	3.0684	38.0557	49.8617	0.0080
03/03/2025	94.7542	0.5095	1.0090	1.5184	2.9855	233.5612	3.5695	37.9913	49.8122	0.0080
04/03/2025	94.7375	0.5158	1.2324	1.7483	2.9624	233.0605	1.8577	37.9823	49.8041	0.0083
05/03/2025	94.5900	0.5999	1.2556	1.8555	2.8900	233.7495	2.1472	37.9499	49.7742	0.0106
06/03/2025	94.8124	0.5877	1.3327	1.9205	2.8639	234.3951	2.5924	37.9425	49.7313	0.0239
07/03/2025	94.9018	0.5027	1.1775	1.6803	2.7475	234.7283	3.5744	37.9406	49.7713	0.0160
08/03/2025	95.2283	0.5010	1.3571	1.8582	2.6398	232.3134	2.6844	37.8855	49.7473	0.0240
09/03/2025	95.2355	0.5037	1.1955	1.6992	2.5201	232.5005	3.3773	37.8885	49.7566	0.0175
10/03/2025	95.2759	0.5025	1.1278	1.9333	2.5741	233.8674	3.7254	37.8639	49.7107	0.0069
11/03/2025	95.1575	0.5086	1.1257	1.9373	2.6256	233.7963	3.5430	37.8583	49.6788	0.0080
12/03/2025	95.0934	0.5136	1.3360	1.8496	2.5926	233.7476	3.1916	37.8505	49.7012	0.0119
13/03/2025	94.4553	0.5340	1.1120	1.6460	2.5244	233.6369	2.0384	37.8400	49.7043	0.0231
14/03/2025	95.2447	0.3764	1.3613	1.7377	2.5034	231.3877	-1.1217	37.7886	49.6598	0.0257
15/03/2025	95.3303	0.4140	1.3695	1.7835	2.4481	229.3951	1.1002	37.7600	49.6348	0.0163
16/03/2025	95.1190	0.1283	0.2767	0.4050	0.8004	228.6734	1.8758	37.8039	49.6692	0.0131
17/03/2025	95.1303	0.3794	1.6626	2.0420	2.5733	228.3436	2.9274	37.7950	49.6411	0.0114
18/03/2025	94.7840	0.3924	1.4063	1.7987	2.5879	228.2979	0.2588	37.7857	49.6266	0.0112
19/03/2025	95.0047	0.1267	0.2692	0.3959	0.7905	229.7873	2.5958	37.7883	49.6160	0.0023
20/03/2025	95.1191	0.1267	0.2692	0.3959	0.7905	229.2063	3.5142	37.7842	49.6188	0.0080
21/03/2025	95.2222	0.1688	0.4714	0.6401	2.5293	232.0839	3.3789	37.8743	49.7649	0.0047
22/03/2025	95.3730	0.0000	0.0000	0.0000	2.6006	232.4649	3.4017	37.9022	49.7956	0.0060
23/03/2025	95.3769	0.0000	0.0000	0.0000	2.6010	232.4387	1.8215	37.9034	49.7979	0.0156
24/03/2025	95.3714	0.0000	0.0000	0.0000	2.6016	232.6764	3.2558	37.9037	49.7967	-8.5467
25/03/2025	95.3706	0.0000	0.0000	0.0000	2.6019	233.3311	3.0104	37.9041	49.7968	0.0111
26/03/2025	95.3716	0.0000	0.0000	0.0000	2.6021	233.2388	2.9900	37.9037	49.7973	0.0063
27/03/2025	95.3752	0.0000	0.0000	0.0000	2.5806	233.0167	1.2025	37.9030	49.7977	0.0236
28/03/2025	94.7206	0.5235	1.0128	1.5363	2.4643	232.4760	0.9899	37.8106	49.6981	0.0209
29/03/2025	95.4134	0.4157	1.2855	1.7012	2.2790	232.0351	1.6896	37.7257	49.6086	0.0240
30/03/2025	95.5456	0.5269	1.3093	1.8362	2.3027	233.1875	2.5657	37.7823	49.6660	0.0080
31/03/2025	95.3047	0.5194	1.2644	1.7837	2.2569	234.4510	2.9353	37.7886	49.7039	0.0029
Mínimo	94.3471	0.0000	0.0000	0.0000	0.7905	228.2979	-1.1217	37.7257	49.6086	-8.5467

Observaciones: LOS VALORES PROMEDIO ESTÁN EN NEGATIVO DEL H2S PARA EL DÍA 24, DEBIDO A QUE SE REALIZÓ MANTENIMIENTO AL ANALIZADOR DE H2S. AL ENCONTRARSE EN BYPASS, LOS VALORES NEGATIVOS EN ESTA CONDICIÓN AFECTAN EL CÁLCULO.