

Ciudad de México, a la fecha de su presentación.

**COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD  
COORDINACIÓN DE MONITOREO Y  
ANÁLISIS OPERATIVO DE ENERGÉTICOS**

**CFENERGÍA, S.A. DE C.V.**

**CFE GENERACIÓN I**

**P R E S E N T E S**

**Asunto:** OTIFICACIÓN GDM / GN FUERA DE ESPECIFICACIONES NOM-001-SECRE-2010

Se hace de su conocimiento que siendo las 13:25 horas del día de hoy 13 de febrero 2025, Gasoducto de Morelos, S.A.P.I. de C.V. (“GDM” o el “Transportista”, indistintamente) detectó los siguientes valores del compuesto H2S, fuera del rango previsto por la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SECRE-2010, Especificaciones del gas natural (la “NOM-001”):

<b>FECHA:</b> [13/FEBRERO/2025]	<b>HORA:</b> [13:25 hrs]
<b>Compuesto detectado:</b>	<b>H2S</b>
<b>Valor detectado:</b>	<b>10.7287 mg/sm3</b>
<b>Rango Máximo NOM-001-SECRE-2010:</b>	<b>6 mg/sm3</b>
<b>Presión CENAGAS (Entrada):</b>	<b>43.01 Bar</b>
<b>Presión promedio GDM:</b>	<b>35.656 Bar</b>
<b>Presión de entrega GDM – CFE (Posición 9):</b>	<b>33.63 Bar</b>

Al respecto, se le informa a esa Comisión Federal de Electricidad (la “CFE”) que en términos de lo establecido por las Cláusulas 15.4 y 27.1 del Contrato de Servicio de Transporte de Gas Natural No. SE-CPSTGN-001/2011, celebrado con fecha 09 de noviembre de 2011 (el “Contrato de Transporte”) entre GDM y CFE, que el Transportista no se encuentra obligado a recibir el Gas Natural fuera de especificaciones previstas por la NOM-001 y, por consiguiente, GDM procederá a rechazar dicho Gas Natural en cuestión.

Finalmente, GDM reitera su compromiso y cumplimiento de las disposiciones previstas por el Contrato de Transporte y la legislación aplicable en la materia.

Sin otro particular por el momento, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

Atentamente,

**Gasoducto de Morelos, S.A.P.I. de C.V.**