Ciudad de México, a la fecha de su presentación.

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
COORDINACIÓN DE MONITOREO Y
ANÁLISIS OPERATIVO DE ENERGÉTICOS

CFENERGÍA, S.A. DE C.V.

CFE GENERACIÓN I

P R E S E N T E S

Asunto: NOTIFICACIÓN GDM / GN FUERA DE ESPECIFICACIONES NOM-001-SECRE-2010

Se hace de su conocimiento que siendo las 02:15 horas del día 11 de septiembre 2025, Gasoducto de Morelos, S.A.P.I. de C.V. ("GDM" o el "Transportista", indistintamente) detectó los siguientes valores del compuesto H2S, fuera del rango previsto por la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SECRE-2010, Especificaciones del gas natural (la "NOM-001"):

FECHA: [11/SEPTIEMBRE/2025]	**HORA: [02:15 hrs]**
Compuesto detectado:	**H2S**
Valor detectado:	**6.0802 mg/sm3**
Rango Máximo NOM-001-SECRE-2010:	**6 mg/sm3**
Presión CENAGAS (Entrada):	**53.58 Bar**
Presión promedio GDM:	**35.569 Bar**
Presión de entrega GDM – CFE (Posición 9):	**37.14 Bar**

Al respecto, se le informa a esa Comisión Federal de Electricidad (la "CFE") que en términos de lo establecido por las Cláusulas 15.4 y 27.1 del Contrato de Servicio de Transporte de Gas Natural No. SE-CPSTGN-001/2011, celebrado con fecha 09 de noviembre de 2011 (el "Contrato de Transporte") entre GDM y CFE, que el Transportista no se encuentra obligado a recibir el Gas Natural fuera de especificaciones previstas por la NOM-001 y, por consiguiente, GDM procederá a rechazar dicho Gas Natural en cuestión.

La siguiente tabla muestra la cronología de los eventos:

No.	Evento	Hora	Valor H2S Pos. 0	Presión Pos. 9 (PIT-11)
1	GN FUERA DE ESPECIFICACIONES NOM-001-SECRE-2010	02:15	6.0802 mg/sm3	37.14 Bar
2	CIERRE TOTAL DE EMPAQUE POSICIÓN 0	02:26	6.04 mg/sm2	37.13 Bar
3	APERTURA DE EMPAQUE POSICIÓN 0	04:15	6.0243 mg/sm3	34.64 Bar
4	GN DENTRO DE ESPECIFICACIONES NOM-001-SECRE-2010	05:03	5.960 mg/sm3	34.67 Bar
5	GN FUERA DE ESPECIFICACIONES NOM-001-SECRE-2010	05:09	6.24 mg/sm3	34.70 Bar
6	GN DENTRO DE ESPECIFICACIONES NOM-001-SECRE-2010	06:50	5.824 mg/sm3	36.26 Bar

Nota: El valor de 6.00 mg/sm3 puede ser hasta 6.6 mg/sm3 considerado como incertidumbre del proceso.

Finalmente, GDM reitera su compromiso y cumplimiento de las disposiciones previstas por el Contrato de Transporte y la legislación aplicable en la materia.

Sin otro particular por el momento, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

Atentamente,

Gasoducto de Morelos, S.A.P.I. de C.V.

Campos Elíseos 188, Piso 3, Col. Polanco,
Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11560, CDMX
Tel. +52 55 6821 0115
www.gasoductodemorelos.com.mx