

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Valores promedio diarios)



PERMISIONARIO:	GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V
PUNTO DE MEDICIÓN:	Tlaxco/Tlaxcala
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
01/09/2025	95.3311	0.4996	1.7011	2.2006	2.3328	241.5970	15.8288	37.7144	49.5467	0.9900	0.0000	0.0000
02/09/2025	95.2752	0.4327	1.8227	2.2555	2.3095	239.0459	15.8809	37.7008	49.5296	0.9440		
03/09/2025	95.3089	0.5347	1.7370	2.2717	2.2829	240.6679	16.0828	37.6737	49.4825	1.0145		
04/09/2025	95.2107	0.5420	1.7663	2.3083	2.3456	241.4091	16.2108	37.6776	49.4665	0.9733		
05/09/2025	95.2383	0.5499	1.7100	2.2599	2.3687	240.7260	15.9158	37.6996	49.4994	1.0252		
06/09/2025	95.4200	0.4683	1.8343	2.3026	2.1569	239.5516	16.3634	37.6144	49.4495	1.0525		
07/09/2025	95.3491	0.5156	1.8082	2.3238	2.2041	240.8122	16.6966	37.6232	49.4339	0.9809		
08/09/2025	95.3367	0.5018	1.8223	2.3241	2.2165	241.0253	16.5827	37.6260	49.4387	1.0045		
09/09/2025	95.2575	0.5310	1.7655	2.2965	2.3127	240.9487	16.4896	37.6714	49.4707	1.0821		
10/09/2025	94.7167	0.6031	1.4178	2.2651	2.5877	249.9995	16.7376	38.1016	49.7429	3.1318		
11/09/2025	94.8304	0.6788	1.4666	2.1244	2.6143	251.0473	18.4653	38.0344	49.7143	2.8462		
12/09/2025	94.8813	0.5895	1.4809	2.0704	2.4794	251.2581	17.9907	38.0106	49.6922	2.1892		
13/09/2025	94.6613	0.6707	1.4812	2.1519	2.5273	256.5668	19.1613	38.2099	49.8134	0.1453		
14/09/2025	94.6382	0.7289	1.3343	2.0631	2.7070	253.5309	17.8780	38.2356	49.8552	0.1453		
15/09/2025	94.8733	0.6606	1.4686	2.1292	2.5487	252.5825	17.8701	38.0555	49.7376	0.1379		
16/09/2025	95.2368	0.6631	1.4184	2.0815	2.5328	245.3182	15.8531	37.8328	49.6310	0.1496		
17/09/2025	94.6958	0.6975	1.2943	1.9918	2.6369	254.2492	16.7840	38.2175	49.8410	6.5901		
18/09/2025	94.6389	0.7537	1.2565	2.0102	2.7007	256.2051	17.7708	38.3030	49.9119	1.9728		
19/09/2025	95.0840	0.7146	1.3592	2.0738	2.5537	250.1883	17.1730	37.9522	49.6909	1.8544		
20/09/2025	95.2129	0.6047	1.5783	2.1830	2.4554	244.9078	15.7383	37.7672	49.5606	1.2806		
21/09/2025	94.8628	0.4551	1.8618	2.3169	2.4652	246.7198	15.3670	37.8787	49.5993	1.1975		
22/09/2025	94.7209	0.4755	1.8069	2.2824	2.5440	250.1507	16.2473	37.9932	49.6761	1.3770		
23/09/2025	94.9107	0.5068	1.7658	2.2727	2.4040	253.5570	18.6570	37.9368	49.6403	1.4580		
24/09/2025	94.7732	0.6177	1.6321	2.2498	2.6677	254.0418	21.2727	37.9381	49.6261	1.5159		
25/09/2025	95.4191	0.4987	1.7485	2.2472	2.2333	241.4830	20.0344	37.6461	49.4860	1.4831		
26/09/2025	95.4802	0.4682	1.8348	2.3030	2.1141	238.9550	15.9244	37.5912	49.4359	1.4635		
27/09/2025	95.5117	0.4750	1.7778	2.2528	2.1281	240.7208	15.8446	37.6187	49.4730	1.4136		
28/09/2025	95.5120	0.4161	1.8407	2.2569	2.1191	240.3549	16.3084	37.6162	49.4837	1.3770		
29/09/2025	95.4562	0.3866	1.9234	2.3100	2.1425	236.5417	15.7689	37.5866	49.4494	1.3256		
30/09/2025	95.4017	0.5273	1.6186	2.1458	2.3415	238.8885	15.4688	37.7206	49.5687	1.5008		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	94.6382	0.3866	1.2565	1.9918	2.1141	236.5417	15.3670	37.5866	49.4339	0.1379
Promedio	95.1082	0.5589	1.6445	2.2108	2.4011	245.7683	16.9456	37.8416	49.5982	1.4541
Máximo	95.5120	0.7537	1.9234	2.3241	2.7070	256.5668	21.2727	38.3030	49.9119	6.5901
Desv. Est.	0.304033588	0.10029084	0.196141527	0.100886429	0.186500957	6.280132538	1.430630325	0.223755625	0.141604984	1.187621195

Observaciones:

Durante los días gas 10, 12 y 17 de septiembre se registraron eventos con concentraciones de H₂S fuera de especificación.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO: GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V
PUNTO DE MEDICIÓN: Tlaxco/Tlaxcala
ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulhídrico (mg/m ³)
01/09/2025	95.4014	0.5576	1.7643	2.3219	2.4490	243.8072	17.1023	37.7570	49.5832	1.2113
02/09/2025	95.4344	0.5189	1.9367	2.4556	2.7059	241.0289	17.5161	37.8780	49.6278	1.1309
03/09/2025	95.4394	0.6145	1.9190	2.5334	2.4080	242.4974	17.2742	37.7357	49.5331	1.3536
04/09/2025	95.2767	0.5751	1.8311	2.4062	2.5698	242.3668	18.1597	37.7618	49.5354	1.1755
05/09/2025	95.3360	0.5724	1.7633	2.3357	2.4933	242.2418	17.4880	37.7398	49.5289	1.3515
06/09/2025	95.5086	0.5519	1.8806	2.4325	2.3348	240.9189	18.9699	37.6814	49.4928	1.3208
07/09/2025	95.4165	0.5557	1.8650	2.4207	2.3400	242.8010	19.1317	37.6851	49.4851	1.2763
08/09/2025	95.3997	0.5475	1.8711	2.4186	2.2805	242.2946	19.1556	37.6624	49.4755	1.2280
09/09/2025	95.3372	0.5545	1.8198	2.3742	2.3929	241.6900	17.3404	37.6899	49.4895	1.3293
10/09/2025	95.2386	0.8343	1.7647	2.5991	2.8666	261.1041	18.7590	38.5996	50.0834	6.7175
11/09/2025	94.9805	0.7695	1.6570	2.4265	2.7331	254.9555	20.9096	38.2051	49.8301	4.2528
12/09/2025	95.1835	0.6619	1.6938	2.3556	2.5984	255.0387	19.5669	38.1924	49.8241	5.7798
13/09/2025	95.3944	0.7812	1.6630	2.4443	2.6565	263.9920	20.3168	38.6946	50.0852	0.1680
14/09/2025	95.3720	0.8489	1.6212	2.4701	2.8993	262.6244	20.6434	38.6744	50.1171	0.1834
15/09/2025	95.3655	0.7552	1.6615	2.4167	2.7170	261.8998	19.7345	38.5374	50.0150	0.1674
16/09/2025	95.3488	0.7765	1.4678	2.2443	2.6355	251.2711	18.1124	38.1377	49.7901	0.1837
17/09/2025	95.1967	0.8114	1.4864	2.2978	2.8334	259.5660	18.5842	38.6089	50.0878	103.7690
18/09/2025	95.0280	0.8411	1.3580	2.1991	2.8422	262.4872	21.1504	38.7191	50.1490	5.0283
19/09/2025	95.3310	0.8089	1.4335	2.2424	2.6844	256.5407	19.3603	38.2591	49.8923	4.9778
20/09/2025	95.4468	0.7353	1.8740	2.6093	2.6650	247.2401	17.5237	37.8762	49.6676	1.8331
21/09/2025	95.1348	0.4937	1.9022	2.3959	2.6028	250.5715	18.0474	38.0274	49.7015	1.6033
22/09/2025	95.1657	0.5669	1.9472	2.5141	2.6775	251.5358	18.0693	38.1015	49.7429	1.9001
23/09/2025	95.0848	0.5621	1.8132	2.3753	2.6533	255.7769	19.7767	38.1075	49.7754	1.8682
24/09/2025	95.1004	0.7764	1.8411	2.6175	3.3503	261.1880	24.0343	38.3250	49.8593	1.9913
25/09/2025	95.6241	0.5777	1.9663	2.5440	2.8255	244.9447	24.8129	37.8210	49.5897	1.8845
26/09/2025	95.5445	0.5669	1.9699	2.5368	2.2617	241.2557	17.8038	37.6858	49.5149	1.7476
27/09/2025	95.7120	0.5423	1.9008	2.4431	2.3113	241.5154	17.4768	37.6832	49.5228	1.5707
28/09/2025	95.6109	0.4507	1.9438	2.3945	2.1821	241.7391	17.5876	37.6598	49.5206	1.6871
29/09/2025	95.6763	0.5058	2.0193	2.5252	2.5302	239.2978	17.7704	37.7171	49.5284	1.5594
30/09/2025	95.6281	0.5634	1.7838	2.3472	2.6259	241.1501	16.7743	37.8646	49.6852	1.7583
Máximo	95.7120	0.8489	2.0193	2.6175	3.3503	263.9920	24.8129	38.7191	50.1490	103.7690

Observaciones:

Durante los días gas 10, 12 y 17 de septiembre se registraron eventos con concentraciones de H₂S fuera de especificación.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO: GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V
PUNTO DE MEDICIÓN: Tlaxco/Tlaxcala
ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/09/2025	95.1951	0.4675	1.5873	2.0548	2.2763	239.8693	14.5356	37.6866	49.5130	0.8184
02/09/2025	94.7937	0.3713	1.7021	2.0734	2.1013	237.1981	14.5962	37.6173	49.4716	0.8157
03/09/2025	95.2220	0.4513	1.6101	2.0613	2.1601	239.1085	14.9363	37.6005	49.4124	0.8005
04/09/2025	95.0517	0.5201	1.6727	2.1928	2.2469	239.8395	14.9982	37.6348	49.4200	0.7666
05/09/2025	95.1229	0.5327	1.6497	2.1825	2.2596	239.0537	14.6729	37.6668	49.4584	0.8401
06/09/2025	95.2539	0.4326	1.7099	2.1425	2.0781	238.3808	14.6288	37.5871	49.4203	0.8412
07/09/2025	95.2524	0.4913	1.7343	2.2256	2.1473	239.5787	14.8944	37.5938	49.4026	0.7700
08/09/2025	95.2799	0.4784	1.7609	2.2393	2.1775	239.6985	14.7278	37.5838	49.3792	0.7849
09/09/2025	95.1431	0.5105	1.7339	2.2444	2.2535	240.0855	15.7307	37.6553	49.4473	0.8720
10/09/2025	94.1357	0.0000	0.0000	2.2613	2.3667	240.5141	14.9492	37.6951	49.4651	0.5997
11/09/2025	94.6592	0.5603	1.2953	2.0554	2.5411	247.9082	16.0361	37.8494	49.5823	1.8375
12/09/2025	94.6792	0.0000	0.0000	0.0000	2.3364	246.1361	15.9786	37.7492	49.5156	0.1358
13/09/2025	94.0268	0.5592	1.3266	1.8858	2.2896	245.7216	17.3562	37.6862	49.4990	0.1198
14/09/2025	94.0811	0.5660	1.1332	1.6992	2.3238	245.7337	15.1319	37.7085	49.5338	0.1198
15/09/2025	94.2123	0.5420	1.3402	1.8822	2.3475	244.9451	16.0662	37.7104	49.5231	0.1160
16/09/2025	94.8127	0.6118	1.2820	1.8938	2.4586	243.9033	14.0456	37.7849	49.5963	0.1198
17/09/2025	94.0677	0.1057	0.2407	0.3463	2.5197	247.8995	14.4887	37.8780	49.6496	9.4647
18/09/2025	94.0690	0.6878	1.1326	1.8204	2.6054	249.6059	15.6423	38.0133	49.7406	0.1120
19/09/2025	94.6254	0.6596	1.2364	1.8960	2.4322	246.5958	14.6734	37.7909	49.5789	2.2994
20/09/2025	94.7651	0.4516	1.3222	1.7738	2.1407	242.2362	13.9933	37.5815	49.4184	0.9608
21/09/2025	94.6444	0.4269	1.8172	2.2441	2.2600	243.4120	13.7181	37.7749	49.5466	0.9023
22/09/2025	94.5178	0.4211	1.6415	2.0626	2.2118	248.2761	13.9348	37.7432	49.5011	1.0464
23/09/2025	94.6585	0.4625	1.6498	2.1123	2.2519	251.4915	16.6312	37.8453	49.5738	1.1590
24/09/2025	94.1679	0.5099	1.4601	1.9700	2.1855	244.8555	19.2122	37.7819	49.5136	1.0731
25/09/2025	94.8592	0.3970	1.5991	1.9961	1.9757	239.8363	15.9410	37.5297	49.3899	1.1729
26/09/2025	95.4119	0.3950	1.6319	2.0269	2.0003	237.1345	14.3809	37.5186	49.3630	1.1572
27/09/2025	95.3650	0.4217	1.6920	2.1137	1.9025	240.1100	14.8861	37.5361	49.4058	1.1158
28/09/2025	95.4594	0.3931	1.7628	2.1559	2.0387	239.5166	15.1364	37.5584	49.4166	1.1176
29/09/2025	95.1357	0.3463	1.7536	2.0999	1.9392	235.0691	13.8615	37.5391	49.3983	1.0627
30/09/2025	95.1100	0.4622	1.5637	2.0260	2.1210	235.2148	14.0026	37.6549	49.5130	1.2666
Mínimo	94.0268	0.0000	0.0000	0.0000	1.9025	235.0691	13.7181	37.5186	49.3630	0.1120

Observaciones:

Durante los días gas 10, 12 y 17 de septiembre se registraron eventos con concentraciones de H₂S fuera de especificación.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Valores promedio diarios)



PERMISIONARIO:	GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V
PUNTO DE MEDICIÓN:	Huejotzingo/Puebla
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfidrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
01/09/2025	95.0179	0.0000	0.0000	0.0000	2.6249	243.3055	11.2445	37.8009	49.5953	0.7609	0.0000	0.0000
02/09/2025	95.0506	0.0000	0.0000	0.0000	2.5919	243.8914	11.2445	37.7922	49.5908	0.7331		
03/09/2025	95.0773	0.0000	0.0000	0.0000	2.5579	247.4928	11.2445	37.7898	49.5884	0.7197		
04/09/2025	95.1038	0.0000	0.0000	0.0000	2.5291	243.2507	11.2445	37.7699	49.5724	0.7463		
05/09/2025	95.1153	0.0000	0.0000	0.0000	2.5116	240.3706	11.2445	37.7583	49.5605	0.7858		
06/09/2025	95.1320	0.0000	0.0000	0.0000	2.4911	240.2147	11.2445	37.7493	49.5522	0.7762		
07/09/2025	95.1611	0.0000	0.0000	0.0000	2.4553	240.5048	11.2445	37.7354	49.5402	0.7823		
08/09/2025	95.1842	0.0000	0.0000	0.0000	2.4244	240.1190	11.2445	37.7204	49.5266	0.7450		
09/09/2025	95.2817	0.0000	0.0000	0.0000	2.2791	241.4545	11.2446	37.7107	49.5315	0.7701		
10/09/2025	95.3031	0.0000	0.0000	0.0002	2.2382	242.1372	11.2445	37.7122	49.5331	0.7734		
11/09/2025	95.1405	0.0000	0.0000	0.0000	2.3894	241.3770	11.2445	37.7750	49.5550	0.9680		
12/09/2025	95.0818	0.0000	0.0000	0.0000	2.4409	240.0516	11.2445	37.8057	49.5699	0.9076		
13/09/2025	95.1318	0.0000	0.0000	0.0000	2.3516	240.0997	11.2445	37.8177	49.5885	0.9292		
14/09/2025	95.0993	0.0000	0.0000	0.0000	2.3573	240.8863	11.2445	37.8506	49.6089	0.8464		
15/09/2025	94.9763	0.0001	0.0003	0.0004	2.4751	242.0012	11.2445	37.9062	49.6325	0.8672		
16/09/2025	94.9593	0.0000	0.0000	0.0000	2.4849	242.7226	11.2445	37.9284	49.6481	0.7734		
17/09/2025	95.0202	0.0000	0.0000	0.0000	2.4240	243.2656	11.2445	37.9196	49.6528	0.9794		
18/09/2025	94.9731	0.0000	0.0000	0.0000	2.4466	244.3574	11.2445	37.9667	49.6834	1.0892		
19/09/2025	95.1844	0.0000	0.0000	0.0000	2.2083	248.1355	11.2445	37.9085	49.6750	0.9214		
20/09/2025	95.0651	0.0000	0.0000	0.0000	2.3572	248.3719	11.2445	37.9563	49.6924	0.7609		
21/09/2025	95.1072	0.0000	0.0001	0.0001	2.3201	248.0873	11.2445	37.9308	49.6796	0.8081		
22/09/2025	95.0657	0.0000	0.0000	0.0000	2.3512	248.1899	11.2445	37.9341	49.6753	0.8206		
23/09/2025	94.9148	0.0000	0.0000	0.0000	2.4994	249.6869	11.2445	37.9865	49.6923	0.1057		
24/09/2025	94.8820	0.0000	0.0000	0.0001	2.5241	250.8255	11.2445	37.9928	49.6907	-22.5411		
25/09/2025	94.8851	0.0000	0.0000	0.0000	2.5263	250.2528	11.2445	37.9832	49.6835	-24.9740		
26/09/2025	94.9153	0.0000	0.0000	0.0000	2.5070	251.1938	11.2445	37.9614	49.6693	-11.4662		
27/09/2025	94.9802	0.0000	0.0000	0.0000	2.4630	249.2046	11.2445	37.9196	49.6436	-10.4828		
28/09/2025	95.0301	0.0000	0.0000	0.0000	2.4302	249.2787	11.2445	37.8908	49.6268	-10.4807		
29/09/2025	95.0763	0.0000	0.0000	0.0000	2.3978	249.2497	11.2445	37.8648	49.6126	-10.4812		
30/09/2025	95.1155	0.0000	0.0000	0.0000	2.3801	247.0502	11.2445	37.8340	49.5952	-10.4807		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	94.8820	0.0000	0.0000	0.0000	2.2083	240.0516	11.2445	37.7107	49.5266	-24.9740
Promedio	95.0677	0.0000	0.0000	0.0000	2.4346	244.9010	11.2445	37.8557	49.6155	-2.7512
Máximo	95.3031	0.0001	0.0003	0.0004	2.6249	251.1938	11.2446	37.9928	49.6924	1.0892
Desv. Est.	0.1045628	1.80679E-05	5.06183E-05	7.3044E-05	0.099167796	3.892396866	0.0000	0.091456269	0.055546016	7.1704

Observaciones:

LOS VALORES NO SON REPRESENTATIVOS O REALES DEBIDO A QUE NO HUBO FLUJO EN ESTA POSICIÓN.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO: GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V
PUNTO DE MEDICIÓN: Huejotzingo/Puebla
ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulhídrico (mg/m ³)
01/09/2025	95.0330	0.0000	0.0000	0.0000	2.6363	246.9275	11.2445	37.8073	49.5986	1.1930
02/09/2025	95.0697	0.0001	0.0005	0.0006	2.6100	253.4520	11.2445	37.8095	49.6007	0.9153
03/09/2025	95.0911	0.0000	0.0000	0.0000	2.5739	257.1347	11.2445	37.8140	49.6034	1.0411
04/09/2025	95.1132	0.0000	0.0000	0.0000	2.5434	250.6045	11.2445	37.7879	49.5860	1.0363
05/09/2025	95.1215	0.0000	0.0000	0.0000	2.5159	247.6217	11.2445	37.7726	49.5706	1.0256
06/09/2025	95.1504	0.0000	0.0000	0.0000	2.5060	248.1451	11.2445	37.7547	49.5564	1.2164
07/09/2025	95.1796	0.0000	0.0000	0.0000	2.4719	245.4921	11.2445	37.7484	49.5500	1.1431
08/09/2025	95.1949	0.0000	0.0000	0.0000	2.4378	245.1135	11.2445	37.7298	49.5343	1.0570
09/09/2025	95.6990	0.0000	0.0000	0.0000	2.4101	246.2401	11.2457	37.7216	49.6053	1.2226
10/09/2025	95.6990	0.0000	0.0006	0.0006	2.4079	251.4816	11.2446	37.7484	49.6038	1.1770
11/09/2025	95.6981	0.0000	0.0000	0.0000	2.4314	245.3664	11.2445	37.7953	49.6032	1.3480
12/09/2025	95.1002	0.0000	0.0000	0.0000	2.4469	243.2847	11.2445	37.8181	49.5771	1.1731
13/09/2025	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	2.4579	248.8378	11.2445	37.8613	49.6036	1.4007
14/09/2025	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	2.4630	241.8884	11.2445	37.8751	49.6129	1.3569
15/09/2025	95.0120	0.0021	0.0059	0.0080	2.4875	242.6897	11.2445	37.9376	49.6523	1.3092
16/09/2025	94.9741	0.0000	0.0000	0.0000	2.4879	244.2611	11.2445	37.9384	49.6529	1.4166
17/09/2025	95.6980	0.0000	0.0000	0.0000	2.5070	243.7809	11.2445	37.9663	49.6746	1.5525
18/09/2025	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	2.5326	244.7013	11.2445	38.0177	49.7096	1.7725
19/09/2025	95.6990	0.0000	0.0000	0.0000	2.5425	249.8167	11.2446	38.0423	49.7273	1.4955
20/09/2025	95.6990	0.0000	0.0000	0.0000	2.5416	250.2073	11.2445	38.0352	49.7230	1.2835
21/09/2025	95.6990	0.0009	0.0021	0.0030	2.5426	249.1320	11.2445	38.0121	49.7108	1.3470
22/09/2025	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	2.5404	252.1184	11.2445	38.0352	49.7177	1.4274
23/09/2025	95.6985	0.0002	0.0004	0.0006	2.5389	256.7793	11.2445	38.0404	49.7205	1.5964
24/09/2025	94.8915	0.0003	0.0009	0.0012	2.5378	256.0278	11.2445	38.0248	49.7076	0.5131
25/09/2025	94.8929	0.0000	0.0000	0.0000	2.5377	255.6689	11.2445	37.9976	49.6919	-24.9740
26/09/2025	94.9472	0.0000	0.0000	0.0000	2.5307	254.2628	11.2445	37.9887	49.6865	3.2692
27/09/2025	95.0071	0.0000	0.0000	0.0000	2.4829	252.2903	11.2445	37.9380	49.6544	-10.4652
28/09/2025	95.0540	0.0000	0.0000	0.0000	2.4455	252.1786	11.2445	37.9078	49.6368	-10.4652
29/09/2025	95.1007	0.0000	0.0000	0.0000	2.4138	254.3543	11.2445	37.8870	49.6249	-10.4652
30/09/2025	95.1316	0.0000	0.0000	0.0000	2.3812	253.2370	11.2445	37.8564	49.6080	-10.4732
Máximo	95.6990	0.0021	0.0059	0.0080	2.6363	257.1347	11.2457	38.0423	49.7273	3.2692

Observaciones:

LOS VALORES NO SON REPRESENTATIVOS O REALES DEBIDO A QUE NO HUBO FLUJO EN ESTA POSICIÓN.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO: GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V
PUNTO DE MEDICIÓN: Huejotzingo/Puebla
ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulhídrico (mg/m ³)
01/09/2025	95.0049	0.0000	0.0000	0.0000	2.6101	240.7593	11.2445	37.7935	49.5913	0.5606
02/09/2025	95.0315	0.0000	0.0000	0.0000	2.5737	240.4091	11.2445	37.7816	49.5845	0.5541
03/09/2025	95.0554	0.0000	0.0000	0.0000	2.5431	241.3973	11.2445	37.7749	49.5792	0.5113
04/09/2025	95.0898	0.0000	0.0000	0.0000	2.5149	238.5620	11.2445	37.7592	49.5639	0.5791
05/09/2025	95.1080	0.0000	0.0000	0.0000	2.5052	236.0109	11.2445	37.7514	49.5548	0.5847
06/09/2025	95.1200	0.0000	0.0000	0.0000	2.4700	236.7591	11.2445	37.7410	49.5458	0.4641
07/09/2025	95.1453	0.0000	0.0000	0.0000	2.4355	235.6809	11.2445	37.7220	49.5303	0.4754
08/09/2025	95.1733	0.0000	0.0000	0.0000	2.4082	236.4840	11.2445	37.7123	49.5198	0.4785
09/09/2025	95.1899	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	236.6901	11.2445	37.7056	49.5131	0.5327
10/09/2025	95.1448	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	234.2611	11.2444	37.6977	49.5049	0.5285
11/09/2025	95.0971	0.0000	0.0000	0.0000	1.6597	236.2612	11.2445	37.7082	49.5328	0.7062
12/09/2025	95.0707	0.0000	0.0000	0.0000	2.4315	238.0945	11.2445	37.7912	49.5606	0.5662
13/09/2025	95.0191	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	238.9552	11.2445	37.7082	49.5743	0.5159
14/09/2025	95.0088	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	240.0388	11.2445	37.7082	49.6034	0.3899
15/09/2025	94.9410	0.0000	0.0000	0.0000	2.4621	241.1358	11.2445	37.8754	49.6133	0.4033
16/09/2025	94.9402	0.0000	0.0000	0.0000	2.4760	242.1052	11.2445	37.9212	49.6453	0.3146
17/09/2025	94.9325	0.0000	0.0000	0.0000	1.6594	242.6112	11.2445	37.7082	49.6035	0.3996
18/09/2025	94.8796	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	243.6990	11.2445	37.7082	49.6035	0.5778
19/09/2025	94.8669	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	244.2615	11.2443	37.7082	49.6034	0.4780
20/09/2025	94.8776	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	247.3166	11.2445	37.7082	49.6035	0.2942
21/09/2025	94.9036	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	247.3166	11.2445	37.7082	49.6035	0.3163
22/09/2025	94.8744	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	247.0669	11.2445	37.7082	49.6035	0.3271
23/09/2025	94.8625	0.0000	0.0000	0.0000	1.6591	246.4833	11.2445	37.7082	49.6036	-11.0219
24/09/2025	94.8676	0.0000	0.0000	0.0000	2.5146	248.1963	11.2445	37.9827	49.6835	-24.9740
25/09/2025	94.8766	0.0000	0.0000	0.0000	2.5181	247.8498	11.2445	37.9738	49.6779	-24.9740
26/09/2025	94.8838	0.0000	0.0000	0.0000	2.4828	248.0539	11.2445	37.9380	49.6543	-24.9740
27/09/2025	94.9479	0.0000	0.0000	0.0000	2.4461	247.4262	11.2445	37.9030	49.6338	-10.4892
28/09/2025	95.0069	0.0000	0.0000	0.0000	2.4136	247.6049	11.2445	37.8754	49.6181	-10.4892
29/09/2025	95.0503	0.0000	0.0000	0.0000	2.3810	246.3897	11.2445	37.8464	49.6022	-10.4892
30/09/2025	95.0966	0.0000	0.0000	0.0000	2.3781	244.6098	11.2445	37.8222	49.5889	-10.4892
Mínimo	94.8625	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	234.2611	11.2443	37.6977	49.5049	-24.9740

Observaciones:

LOS VALORES NO SON REPRESENTATIVOS O REALES DEBIDO A QUE NO HUBO FLUJO EN ESTA POSICIÓN.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Valores promedio diarios)



PERMISIONARIO:	GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V
PUNTO DE MEDICIÓN:	Yecapixtla/ Morelos
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
01/09/2025	94.1761	0.4556	1.6545	2.1101	3.5366	234.5999	5.8566	38.1196	49.8331	0.3718	0.0000	0.0000
02/09/2025	95.3624	0.4920	1.7137	2.2057	2.2990	233.1553	5.9718	37.6990	49.5373	0.1707		
03/09/2025	95.3028	0.4254	1.8385	2.2639	2.2748	230.9271	5.9309	37.6850	49.5183	0.1366		
04/09/2025	95.3391	0.5300	1.7473	2.2773	2.2501	232.3550	5.9528	37.6582	49.4720	0.1198		
05/09/2025	95.2551	0.5352	1.7660	2.3011	2.3122	233.0583	5.9647	37.6662	49.4647	0.1213		
06/09/2025	95.2844	0.5416	1.7160	2.2575	2.3288	232.6095	5.8278	37.6844	49.4936	0.0675		
07/09/2025	95.4667	0.4506	1.8534	2.3040	2.1122	231.8216	5.8150	37.5968	49.4428	0.0747		
08/09/2025	95.3913	0.5089	1.8089	2.3179	2.1722	232.4062	5.8082	37.6110	49.4311	0.0446		
09/09/2025	95.3832	0.4910	1.8280	2.3189	2.1789	233.2342	5.8846	37.6127	49.4359	0.1404		
10/09/2025	95.3092	0.5247	1.7685	2.3025	2.2676	233.1510	6.0650	37.6556	49.4646	0.2090		
11/09/2025	94.8708	0.6254	1.5693	2.1366	2.4972	236.9337	5.8958	37.9986	49.6832	0.1601		
12/09/2025	94.9276	0.6673	1.4625	2.1299	2.5631	239.2750	6.0071	37.9993	49.7038	0.4606		
13/09/2025	94.9129	0.6354	1.5310	2.1664	2.4570	239.3673	5.9952	38.0218	49.7073	0.4771		
14/09/2025	94.5916	0.6768	1.4485	2.1253	2.5341	242.7593	5.8866	38.2862	49.8679	1.4020		
15/09/2025	94.9630	0.6797	1.4061	2.0857	2.5523	239.1981	5.8864	38.0288	49.7375	0.4298		
16/09/2025	94.7278	0.6852	1.4089	2.0941	2.5690	241.9464	5.8245	38.1956	49.8281	2.7187		
17/09/2025	95.3394	0.6294	1.4611	2.0905	2.4533	236.3757	5.8685	37.7798	49.6065	0.0543		
18/09/2025	94.8322	0.7104	1.3511	2.0615	2.5759	240.3720	5.9191	38.1485	49.8101	1.6387		
19/09/2025	94.7239	0.7419	1.2592	2.0010	2.6484	242.1093	5.9676	38.2686	49.8975	1.8261		
20/09/2025	95.1409	0.7062	1.3543	2.0605	2.5051	239.7924	5.9690	37.9452	49.6948	0.1468		
21/09/2025	95.2939	0.6133	1.5464	2.1597	2.4157	236.7735	5.8392	37.7510	49.5597	0.1434		
22/09/2025	94.9183	0.4468	1.8643	2.3111	2.4236	235.5248	5.7954	37.8598	49.5928	0.0899		
23/09/2025	94.7730	0.4686	1.8094	2.2781	2.5022	236.8974	5.7898	37.9753	49.6693	0.1104		
24/09/2025	94.9577	0.5002	1.7678	2.2680	2.3671	239.5824	6.0002	37.9190	49.6288	0.4522		
25/09/2025	94.8357	0.6057	1.6401	2.2458	2.6125	241.5270	5.4778	37.9185	49.6193	0.3190		
26/09/2025	95.4390	0.4875	1.7790	2.2665	2.1969	233.4718	5.9751	37.6246	49.4674	0.0944		
27/09/2025	95.4900	0.4767	1.8245	2.3012	2.1072	232.0449	6.0032	37.5880	49.4328	0.1079		
28/09/2025	95.5480	0.4701	1.7934	2.2634	2.0831	233.6904	5.9719	37.5992	49.4580	0.0963		
29/09/2025	95.3192	0.4213	1.8959	2.3172	2.2083	233.2327	6.0101	36.0849	47.4165	0.0753		
30/09/2025	95.4848	0.3798	1.9418	2.3215	2.1045	230.0969	5.9841	37.5686	49.4353	0.0894		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	94.1761	0.3798	1.2592	2.0010	2.0831	230.0969	5.4778	36.0849	47.4165	0.0446		
Promedio	95.1120	0.5528	1.6603	2.2114	2.4036	235.9430	5.9048	37.7850	49.5303	0.4116		
Máximo	95.5480	0.7419	1.9418	2.3215	3.5366	242.7593	6.0650	38.2862	49.8975	2.7187		
Desv. Est.	0.329814786	0.10224771	0.191595954	0.098479297	0.274071433	3.784366215	0.110734931	0.390195513	0.425307707	0.633807322		

Observaciones:

Los días 16, 18 y 19 presentan un valor máximo de H₂S elevado, debido a los eventos reportados en la posición 0.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO: GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V
PUNTO DE MEDICIÓN: Yecapixtla/ Morelos
ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/09/2025	95.4149	0.4857	1.9047	2.3904	5.6698	236.8455	6.2339	38.8342	50.2909	2.7850
02/09/2025	95.4424	0.5410	1.7704	2.3115	2.4378	234.9315	6.3336	37.7369	49.5720	0.6203
03/09/2025	95.4523	0.5140	1.9374	2.4514	2.6479	232.3744	6.2984	37.8635	49.6197	0.4970
04/09/2025	95.4656	0.6119	1.9307	2.5426	2.3975	233.5580	6.3335	37.7343	49.5292	0.5556
05/09/2025	95.3252	0.5707	1.8113	2.3820	2.5078	233.8846	6.2858	37.7439	49.5318	0.5207
06/09/2025	95.3817	0.5642	1.7698	2.3341	2.4588	233.5331	6.3558	37.7238	49.5225	0.7295
07/09/2025	95.5439	0.4773	1.8905	2.3678	2.3123	232.4566	6.3527	37.6642	49.4866	0.6164
08/09/2025	95.4579	0.5517	1.8742	2.4259	2.2925	233.8784	6.2427	37.6657	49.4794	0.4100
09/09/2025	95.4414	0.5283	1.8704	2.3987	2.2268	233.6052	6.4312	37.6437	49.4715	0.9274
10/09/2025	95.3783	0.5470	1.8276	2.3747	2.3508	233.8049	6.4537	37.6750	49.4850	0.7109
11/09/2025	95.3074	0.8172	1.7975	2.6147	2.8006	244.3963	6.2187	38.5720	50.0753	1.2620
12/09/2025	95.1293	0.7633	1.6624	2.4256	2.6603	242.6399	6.3484	38.1585	49.8264	2.1394
13/09/2025	95.2407	0.7617	1.6786	2.4403	2.6888	240.9348	6.2933	38.1831	49.8279	1.5074
14/09/2025	94.9346	0.7699	1.5352	2.3051	2.6131	245.9216	6.3213	38.6543	50.0830	3.6876
15/09/2025	95.4515	0.8318	1.6689	2.5006	2.7877	243.5941	6.3384	38.5791	50.0619	3.1937
16/09/2025	95.3847	0.8364	1.6593	2.4957	2.8278	244.8171	6.2517	38.6391	50.1045	6.3756
17/09/2025	95.4252	0.6779	1.6461	2.3239	2.5330	237.2295	6.1668	37.8244	49.6472	0.3107
18/09/2025	95.2677	0.8344	1.4961	2.3305	2.7841	243.7337	6.3317	38.6372	50.0974	7.8868
19/09/2025	95.0952	0.8246	1.3590	2.1836	2.7883	244.5633	6.4606	38.6849	50.1361	7.1754
20/09/2025	95.3907	0.7855	1.4362	2.2217	2.6417	242.3571	6.4493	38.2390	49.8891	2.0016
21/09/2025	95.4857	0.7232	1.8520	2.5752	2.7174	238.0708	6.3734	37.8922	49.6635	0.6826
22/09/2025	95.2019	0.4831	1.8999	2.3830	2.5645	238.0699	6.2297	38.0293	49.7071	0.3112
23/09/2025	95.2050	0.5565	1.9544	2.5110	2.6374	237.8557	6.2215	38.0810	49.7366	0.4094
24/09/2025	95.1204	0.5587	1.8176	2.3763	2.6048	241.3135	6.3412	38.0803	49.7681	1.2031
25/09/2025	95.1411	0.7629	1.8399	2.6028	3.3906	246.0292	6.3871	38.2390	49.8211	2.8583
26/09/2025	95.6362	0.5766	1.9875	2.5640	2.7202	236.6243	6.3178	37.7924	49.5779	0.1187
27/09/2025	95.5550	0.5597	1.9829	2.5425	2.2367	233.9486	6.3161	37.6683	49.5036	0.1350
28/09/2025	95.7490	0.5361	1.9045	2.4405	2.2400	234.3753	6.2303	37.6516	49.4872	0.1172
29/09/2025	95.6287	0.4815	3.1268	3.6083	4.5246	233.7583	6.2566	37.6594	49.5136	0.3595
30/09/2025	95.6958	0.4977	2.0332	2.5309	2.5118	232.3983	6.2908	37.7052	49.5186	0.1083
Máximo	95.7490	0.8364	3.1268	3.6083	5.6698	246.0292	6.4606	38.8342	50.2909	7.8868

Observaciones:

Los días 16, 18 y 19 presentan un valor máximo de H₂S elevado, debido a los eventos reportados en la posición 0.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO: GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V
PUNTO DE MEDICIÓN: Yecapixtla/ Morelos
ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulhídrico (mg/m ³)
01/09/2025	92.0127	0.3842	1.4800	1.8642	2.2120	233.0218	5.3861	37.6452	49.4936	0.4568
02/09/2025	95.2000	0.4594	1.6132	2.0726	2.2396	232.1641	5.4871	37.6702	49.5071	0.0101
03/09/2025	94.8527	0.3710	1.7088	2.0798	2.0805	229.9271	5.4406	37.6076	49.4649	0.2424
04/09/2025	95.2543	0.4554	1.5945	2.0499	2.1251	230.9731	5.3965	37.5849	49.3997	0.1997
05/09/2025	95.1298	0.5142	1.6643	2.1784	2.2071	232.2591	5.4471	37.6203	49.4148	0.1463
06/09/2025	95.1658	0.5269	1.6618	2.1887	2.2200	231.9582	5.2046	37.6530	49.4540	0.1749
07/09/2025	95.2844	0.4261	1.8073	2.2334	2.0488	231.3578	5.1902	37.5741	49.4161	0.1436
08/09/2025	95.3073	0.4842	1.7060	2.1902	2.1102	231.4826	5.2252	37.5733	49.3834	0.1432
09/09/2025	95.3558	0.4706	1.7664	2.2370	2.1496	232.7659	5.2870	37.5834	49.3926	0.1142
10/09/2025	95.1883	0.5040	1.7404	2.2968	2.2166	232.6066	5.4186	37.6337	49.4403	0.1728
11/09/2025	94.2165	0.5120	1.2274	1.9862	2.2591	233.2091	5.4418	37.6426	49.4527	0.3241
12/09/2025	94.7806	0.5485	1.2987	1.8473	2.4914	237.7388	5.6214	37.8318	49.5867	0.7439
13/09/2025	94.7205	0.5697	1.3095	1.8792	2.2894	236.7054	5.6915	37.7484	49.5280	0.3881
14/09/2025	94.1440	0.6137	1.3310	1.9446	2.4360	238.4609	5.3683	37.9849	49.6909	0.4678
15/09/2025	94.2511	0.5517	1.1558	1.7075	2.2494	236.6579	5.3093	37.6706	49.4938	0.7590
16/09/2025	94.1694	0.5473	1.1386	1.6859	2.3094	237.6449	5.2763	37.6996	49.5216	0.3597
17/09/2025	95.2773	0.5314	1.3750	1.9065	2.3033	236.1102	5.3917	37.6940	49.5158	0.1342
18/09/2025	94.1879	0.6340	1.1464	1.7804	2.4724	236.9822	5.3269	37.8616	49.6404	1.2073
19/09/2025	94.1578	0.6775	1.1355	1.8130	2.5559	239.3656	5.4796	37.9969	49.7259	0.8664
20/09/2025	94.7152	0.6503	1.2371	1.8874	2.3816	237.8617	5.3276	37.7752	49.5765	0.7859
21/09/2025	94.7862	0.4435	1.3228	1.7664	2.1126	234.3769	5.2231	37.5737	49.4188	0.0126
22/09/2025	94.6722	0.4172	1.8142	2.2314	2.2060	234.0388	5.2413	37.7536	49.5354	0.0128
23/09/2025	94.5637	0.4164	1.6439	2.0603	2.1509	236.1237	5.1702	37.7119	49.4868	0.0139
24/09/2025	94.7178	0.4552	1.6506	2.1057	2.2309	237.7143	5.4611	37.8363	49.5341	0.0102
25/09/2025	94.2717	0.4964	1.4552	1.9516	2.1603	237.0736	-6.6656	37.7827	49.5094	0.1330
26/09/2025	94.9690	0.3918	1.6151	2.0069	1.9497	231.4523	5.4681	37.5115	49.3734	0.0728
27/09/2025	95.4274	0.3959	1.6610	2.0569	1.9820	230.4860	5.4909	37.5048	49.3524	0.0828
28/09/2025	95.4063	0.4186	1.7067	2.1252	1.8523	233.0660	5.6234	37.5271	49.4009	0.0848
29/09/2025	90.6785	0.3909	1.7571	2.1480	2.0118	232.4874	5.6455	1.0508	0.0657	0.1144
30/09/2025	95.1468	0.3468	1.7680	2.1148	1.9129	229.3728	5.5752	37.5216	49.3873	0.0683
Mínimo	90.6785	0.3468	1.1355	1.6859	1.8523	229.3728	-6.6656	1.0508	0.0657	0.0101

Observaciones:

Los días 16, 18 y 19 presentan un valor máximo de H₂S elevado, debido a los eventos reportados en la posición 0.