

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Valores promedio diarios)



PERMISIONARIO:	GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V
NÚMERO DE PERMISO:	G/292/TRA/2012
PUNTO DE MEDICIÓN:	Tlaxco/Tlaxcala
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
01/01/2026	95.8665	0.6075	1.3912	1.9987	2.0442	241.2902	13.6064	37.6795	49.5926	0.7077	0.0000	0.0000
02/01/2026	95.8263	0.6378	1.3377	1.9755	2.1006	241.9605	14.5305	37.7097	49.6135	0.3477		
03/01/2026	95.8169	0.6520	1.2967	1.9487	2.1444	242.4755	14.9900	37.7271	49.6325	1.0028		
04/01/2026	95.7682	0.6332	1.3488	1.9820	2.1545	242.5828	16.4175	37.7216	49.6186	0.1305		
05/01/2026	95.5874	0.6679	1.2627	1.9306	2.3747	242.7019	15.1976	37.8121	49.6864	0.1285		
06/01/2026	95.6934	0.6831	1.2890	1.9721	2.2290	243.8060	14.2282	37.7557	49.6310	0.1254		
07/01/2026	95.7647	0.6621	1.3105	1.9726	2.1516	242.4948	13.7869	37.7355	49.6240	0.9191		
08/01/2026	95.7361	0.5729	1.4811	2.0539	2.1144	240.3183	13.6463	37.6816	49.5769	1.3382		
09/01/2026	95.6048	0.5416	1.5491	2.0907	2.2130	239.1804	13.9004	37.6924	49.5739	1.2612		
10/01/2026	95.8207	0.5964	1.4927	2.1394	2.0017	239.0534	13.5407	37.6308	49.5257	1.2293		
11/01/2026	95.8118	0.5750	1.4621	2.0157	2.0581	239.1970	14.2763	37.6694	49.5769	1.2321		
12/01/2026	95.9906	0.5505	1.3861	1.9366	1.9821	239.7343	15.2485	37.6849	49.6375	1.2321		
13/01/2026	95.9296	0.5497	1.3669	1.9166	2.0481	239.4115	15.0777	37.7206	49.6674	1.2847		
14/01/2026	95.9551	0.5611	1.3586	1.9198	2.0018	239.5586	14.4438	37.6877	49.6322	1.1698		
15/01/2026	96.0477	0.5070	1.5033	2.0103	1.8468	239.9912	13.9609	37.6205	49.5755	1.0394		
16/01/2026	96.1146	0.4702	1.5627	2.0328	1.7656	237.8895	14.6542	37.5826	49.5531	1.1175		
17/01/2026	96.1141	0.4375	1.6144	2.0518	1.7406	236.1976	14.8726	37.5712	49.5458	1.1584		
18/01/2026	96.1302	0.4904	1.4436	1.9340	1.8339	237.1905	14.2446	37.6483	49.6316	1.1115		
19/01/2026	96.0335	0.5276	1.4192	1.9468	1.9253	238.9370	14.1697	37.6665	49.6276	0.5671		
20/01/2026	95.8702	0.5987	1.2759	1.8746	2.1453	240.8805	14.2273	37.7676	49.7024	1.1535		
21/01/2026	95.7718	0.6146	1.3760	1.9906	2.1006	241.4300	13.3441	37.7288	49.6231	1.0518		
22/01/2026	95.8881	0.5557	1.4999	2.0556	1.9451	239.6064	13.7195	37.6414	49.5567	1.0750		
23/01/2026	95.8842	0.5449	1.4845	2.0294	1.9725	239.0909	13.8782	37.6602	49.5821	1.2010		
24/01/2026	95.8562	0.5583	1.4748	2.0330	1.9934	240.5776	14.1228	37.6686	49.5822	1.4765		
25/01/2026	95.9063	0.5161	1.5146	2.0307	1.9562	240.3922	14.2064	37.6519	49.5835	1.6084		
26/01/2026	95.9079	0.5271	1.4383	1.9654	2.0142	239.4203	14.2688	37.6967	49.6368	1.4765		
27/01/2026	95.8308	0.5511	1.3323	1.8834	2.1657	239.9154	13.9938	37.7782	49.7158	1.2766		
28/01/2026	95.8504	0.5780	1.2991	1.8771	2.1612	239.7028	13.7364	37.7727	49.7091	1.1595		
29/01/2026	95.7551	0.5297	1.4587	1.9884	2.1480	237.8344	14.1228	37.7216	49.6402	1.2594		
30/01/2026	95.6544	0.5593	1.3529	1.9122	2.3160	237.6358	14.0383	37.8040	49.7158	1.1813		
31/01/2026	95.3054	0.6104	1.2004	1.8108	2.7483	239.3439	13.3821	37.9773	49.8505	1.1250		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	95.3054	0.4375	1.2004	1.8108	1.7406	236.1976	13.3441	37.5712	49.5257	0.1254		
Promedio	95.8417	0.5699	1.4059	1.9768	2.0773	239.9936	14.2527	37.7054	49.6265	1.0370		
Máximo	96.1302	0.6831	1.6144	2.1394	2.7483	243.8060	16.4175	37.9773	49.8505	1.6084		
Desv. Est.	0.170365941	0.058298505	0.099758387	0.070197225	0.191740401	1.756968143	0.648218567	0.077129954	0.065548804	0.389993977		

Observaciones:



INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO:	GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V
NÚMERO DE PERMISO:	G/292/TRA/2012
PUNTO DE MEDICIÓN:	Tlaxco/Tlaxcala
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/01/2026	95.9133	0.6783	1.4901	2.1684	2.1333	242.6071	16.4219	37.7380	49.6547	1.5167
02/01/2026	95.9698	0.7866	1.5085	2.2950	2.2170	244.3136	17.6171	37.7730	49.6991	0.9109
03/01/2026	95.8682	0.7193	1.5269	2.2462	2.2172	243.5997	17.4304	37.7667	49.6910	1.5853
04/01/2026	95.8463	0.7047	1.4405	2.1452	2.2346	244.7894	20.1298	37.7886	49.6940	0.2206
05/01/2026	95.7140	0.7174	1.3526	2.0700	2.5019	243.8964	18.7868	37.9011	49.7366	0.2199
06/01/2026	95.8958	0.7420	1.5535	2.2955	2.4835	245.1734	17.7801	37.8467	49.7126	0.1948
07/01/2026	95.8761	0.7495	1.5178	2.2674	2.2500	244.6571	17.6303	37.7763	49.6582	2.1048
08/01/2026	95.8560	0.6320	1.5088	2.1408	2.4916	242.2032	17.2771	37.8147	49.6724	2.5839
09/01/2026	95.8476	0.6081	1.6056	2.2137	2.9118	242.1715	17.3260	37.9101	49.6964	2.1744
10/01/2026	95.9509	0.7413	1.6437	2.3850	2.1163	239.9449	16.0953	37.6795	49.5864	1.9728
11/01/2026	95.9079	0.6078	1.5375	2.1453	2.1489	240.4641	15.8477	37.7115	49.6196	1.6493
12/01/2026	96.0887	0.5946	1.4541	2.0487	2.0618	241.2851	17.9312	37.7100	49.6781	1.7980
13/01/2026	96.0120	0.5881	1.4664	2.0545	2.1935	240.9094	17.4104	37.8464	49.7398	1.7221
14/01/2026	96.0171	0.5955	1.3736	1.9691	2.0917	241.4561	17.3761	37.7339	49.6648	1.6154
15/01/2026	96.1450	0.5702	1.6311	2.2013	2.0360	241.6491	16.4752	37.7130	49.6583	1.5169
16/01/2026	96.1806	0.5288	1.6385	2.1673	1.8651	240.1651	16.2372	37.6408	49.6189	1.4742
17/01/2026	96.2078	0.4739	1.6650	2.1389	1.8546	237.6010	17.4711	37.6296	49.6005	1.6918
18/01/2026	96.2066	0.5286	1.5990	2.1276	1.9457	239.2754	16.0776	37.7417	49.7271	1.5211
19/01/2026	96.2239	0.5809	1.5349	2.1158	2.0593	240.2655	17.1013	37.7443	49.7273	1.5131
20/01/2026	96.0148	0.6449	1.4106	2.0555	2.2302	243.0073	16.8593	37.8199	49.7571	1.4801
21/01/2026	95.8604	0.6550	1.4534	2.1083	2.2385	243.0821	14.7907	37.9134	49.7239	1.3066
22/01/2026	95.9670	0.6216	1.5816	2.2032	2.0535	241.1972	15.8819	37.6951	49.6059	1.4700
23/01/2026	95.9642	0.5805	1.5621	2.1426	2.0711	241.1997	15.8896	37.6888	49.6115	1.4608
24/01/2026	95.8916	0.5754	1.5030	2.0785	2.0368	242.4095	16.9949	37.6855	49.5965	1.9419
25/01/2026	95.9355	0.5562	1.5430	2.0992	1.9905	242.4079	16.7235	37.6627	49.6031	2.0375
26/01/2026	95.9737	0.5841	1.5175	2.1016	2.1807	241.2575	16.7641	37.8270	49.7210	2.1350
27/01/2026	95.9765	0.5930	1.4074	2.0004	2.2296	244.7103	16.5366	37.8114	49.7704	1.7243
28/01/2026	95.9591	0.6348	1.4298	2.0647	2.2451	241.3900	16.8336	37.8125	49.7658	1.6274
29/01/2026	95.8651	0.5624	1.5526	2.1150	2.2904	239.7757	17.6732	37.7555	49.6819	1.8970
30/01/2026	95.8701	0.6235	1.5885	2.2120	2.6697	239.5314	17.8731	37.9220	49.7886	1.6102
31/01/2026	95.4890	0.6487	1.2613	1.9100	2.9198	240.0579	15.6534	38.0226	49.9068	1.5017

Máximo	96.2239	0.7866	1.6650	2.3850	2.9198	245.1734	20.1298	38.0226	49.9068	2.5839
---------------	---------	--------	--------	--------	--------	----------	---------	---------	---------	--------

Observaciones:



INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO:	GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V
NÚMERO DE PERMISO:	G/292/TRA/2012
PUNTO DE MEDICIÓN:	Tlaxco/Tlaxcala
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/01/2026	95.8146	0.5429	1.2436	1.7864	1.9881	239.2127	11.1977	37.6311	49.5252	0.0639
02/01/2026	95.7343	0.5360	1.1255	1.6615	1.9925	239.9765	11.7264	37.6292	49.5236	0.0772
03/01/2026	95.7701	0.5573	1.2154	1.7727	2.0020	241.4181	13.1342	37.6288	49.5288	0.0676
04/01/2026	95.7112	0.5740	1.2185	1.7926	2.0559	240.9376	13.6757	37.6750	49.5622	0.0658
05/01/2026	95.3714	0.6155	1.2047	1.8202	2.2241	240.7428	12.2875	37.7469	49.6439	0.0639
06/01/2026	95.5080	0.5401	1.1936	1.7337	1.9126	241.5779	11.1886	37.6128	49.5176	0.0656
07/01/2026	95.6528	0.5564	1.1993	1.7557	1.9964	240.1954	11.0159	37.6408	49.5410	0.0732
08/01/2026	95.3895	0.5440	1.4158	1.9597	1.9971	238.6601	10.5855	37.6396	49.5394	0.6902
09/01/2026	94.9204	0.4972	1.4578	1.9550	1.9648	237.2972	10.6556	37.6121	49.5116	0.7460
10/01/2026	95.7079	0.4897	1.3086	2.1031	1.8746	237.4500	11.1880	37.5841	49.4754	0.7863
11/01/2026	95.7239	0.5219	1.4057	1.9734	1.9429	238.1417	11.7178	37.6300	49.5322	0.8585
12/01/2026	95.8622	0.5136	1.3227	1.8363	1.8957	238.2833	12.9095	37.6624	49.5964	0.9078
13/01/2026	95.7029	0.4900	1.2972	1.7872	1.9467	237.8493	12.9612	37.6646	49.6221	0.9276
14/01/2026	95.8799	0.5425	1.3293	1.8719	1.9337	237.6757	12.3016	37.6415	49.5927	0.9142
15/01/2026	95.9340	0.4328	1.3527	1.7855	1.6948	239.0735	11.7808	37.5428	49.4973	0.7064
16/01/2026	96.0300	0.4251	1.4254	1.8504	1.7078	236.3155	12.2871	37.5528	49.4962	0.7275
17/01/2026	96.0135	0.4119	1.5639	1.9758	1.6275	234.6208	12.9694	37.5193	49.4807	0.7998
18/01/2026	96.0117	0.4120	1.3269	1.7389	1.7288	235.8827	12.2386	37.5756	49.5536	0.7680
19/01/2026	95.9373	0.4512	1.2503	1.7014	1.7801	236.3447	12.2058	37.6065	49.5766	-6.7871
20/01/2026	95.7904	0.5236	1.2044	1.7280	1.9540	238.4199	12.4721	37.6765	49.6192	0.8774
21/01/2026	95.4527	0.5802	1.2050	1.7851	2.0149	240.1179	11.5672	37.6691	49.5741	0.8379
22/01/2026	95.8075	0.5072	1.3685	1.8757	1.8665	237.8759	11.9660	37.5867	49.4809	0.7627
23/01/2026	95.8053	0.5088	1.4273	1.9361	1.8699	236.9660	11.9577	37.5998	49.5346	0.8506
24/01/2026	95.8127	0.5427	1.4447	1.9874	1.9366	239.2005	12.0053	37.6430	49.5515	1.0646
25/01/2026	95.8766	0.4918	1.4934	1.9852	1.9301	239.1210	11.9015	37.6355	49.5572	1.1955
26/01/2026	95.6896	0.4955	1.3306	1.8261	1.9115	237.9969	12.0325	37.6374	49.5838	0.9235
27/01/2026	95.7384	0.5142	1.2167	1.7308	2.0292	238.3358	11.9523	37.7290	49.6782	0.9257
28/01/2026	95.6818	0.5247	1.1967	1.7214	2.0725	237.3764	11.5034	37.7164	49.6455	0.7816
29/01/2026	95.5926	0.4784	1.4007	1.8791	2.0367	236.2728	11.7286	37.6694	49.5851	0.8442
30/01/2026	95.3335	0.4564	1.2474	1.7038	1.9811	235.4239	11.5499	37.6482	49.5893	0.8341
31/01/2026	95.0973	0.5930	1.1487	1.7417	2.5153	238.2887	11.6188	37.8769	49.7601	0.8986

Mínimo	94.9204	0.4119	1.1255	1.6615	1.6275	234.6208	10.5855	37.5193	49.4754	-6.7871
---------------	---------	--------	--------	--------	--------	----------	---------	---------	---------	---------

Observaciones: El día 19 de enero, se realizó el Mantenimiento Programado a los medidores de Acido Sulfhídrico, es por este motivo que el promedio diario de este día sale negativo.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Valores promedio diarios)



PERMISIONARIO:	GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V
NÚMERO DE PERMISO:	G/292/TRA/2012
PUNTO DE MEDICIÓN:	Huejotzingo/Puebla
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
01/01/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.2176	0.0000	0.0000
02/01/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.3271		
03/01/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.3375		
04/01/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.3364		
05/01/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.4233		
06/01/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.4393		
07/01/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.4506		
08/01/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.3630		
09/01/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.3000		
10/01/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.3790		
11/01/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.2930		
12/01/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.1226		
13/01/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.1690		
14/01/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.3220		
15/01/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.0744		
16/01/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.1311		
17/01/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.1908		
18/01/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.0796		
19/01/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.2075		
20/01/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.1347		
21/01/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.0836		
22/01/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.9874		
23/01/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	2.3527		
24/01/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.8802		
25/01/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	2.0875		
26/01/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	2.0921		
27/01/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	2.0345		
28/01/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.9414		
29/01/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	2.1870		
30/01/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	2.1960		
31/01/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.7895		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.9874		
Promedio	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.4816		
Máximo	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	2.3527		
Desv. Est.	2.88915E-14	0	0	0	6.77145E-16	1.15566E-13	3.61144E-15	0	2.16686E-14	0.404033672		

Observaciones: LOS VALORES NO SON REPRESENTATIVOS O REALES DEBIDO A QUE NO HUBO FLUJO EN ESTA POSICIÓN.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO:	GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V
NÚMERO DE PERMISO:	G/292/TRA/2012
PUNTO DE MEDICIÓN:	Huejotzingo/Puebla
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/01/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.8486
02/01/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.9724
03/01/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	2.0078
04/01/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.8486
05/01/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	2.0131
06/01/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	2.1939
07/01/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	2.1878
08/01/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.9070
09/01/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.9473
10/01/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.9639
11/01/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.8889
12/01/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.7165
13/01/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.7373
14/01/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.8623
15/01/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.5720
16/01/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.6960
17/01/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.6997
18/01/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.7474
19/01/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.9087
20/01/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.8196
21/01/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.5981
22/01/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.6664
23/01/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	12.2498
24/01/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	3.0940
25/01/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	3.5232
26/01/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	3.6298
27/01/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	3.4702
28/01/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	4.4404
29/01/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	3.6195
30/01/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	4.0298
31/01/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	2.9906

Máximo	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	12.2498
---------------	---------	--------	--------	--------	--------	----------	---------	---------	---------	---------

Observaciones: LOS VALORES NO SON REPRESENTATIVOS O REALES DEBIDO A QUE NO HUBO FLUJO EN ESTA POSICIÓN.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO:	GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V
NÚMERO DE PERMISO:	G/292/TRA/2012
PUNTO DE MEDICIÓN:	Huejotzingo/Puebla
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/01/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.7354
02/01/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.7759
03/01/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.8367
04/01/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.7937
05/01/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.8967
06/01/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.7965
07/01/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.0069
08/01/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.0089
09/01/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.8351
10/01/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.7549
11/01/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.9182
12/01/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.5886
13/01/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.5814
14/01/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.7048
15/01/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.6617
16/01/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.7144
17/01/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.7142
18/01/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.4698
19/01/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.6650
20/01/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.3789
21/01/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.6223
22/01/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.2540
23/01/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.0047
24/01/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.5834
25/01/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.6033
26/01/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.6130
27/01/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.5833
28/01/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.4402
29/01/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.8469
30/01/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.4579
31/01/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.5171

Mínimo	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.0047
---------------	---------	--------	--------	--------	--------	----------	---------	---------	---------	--------

Observaciones: LOS VALORES NO SON REPRESENTATIVOS O REALES DEBIDO A QUE NO HUBO FLUJO EN ESTA POSICIÓN.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Valores promedio diarios)



PERMISIONARIO:	GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V
NÚMERO DE PERMISO:	G/292/TRA/2012
PUNTO DE MEDICIÓN:	Yecapixtla/ Morelos
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
01/01/2026	95.7694	0.6344	1.3995	2.0339	2.0846	236.7742	6.1855	37.6929	49.5779	0.0243	0.0000	0.0000
02/01/2026	95.8667	0.6055	1.3997	2.0052	2.0392	236.2925	6.1935	37.6737	49.5867	0.0247		
03/01/2026	95.9336	0.6113	1.3112	1.9225	2.0352	236.7356	6.0505	37.7230	47.5773	0.0251		
04/01/2026	95.8248	0.6503	1.2968	1.9471	2.1406	237.4134	6.1298	37.7244	49.6321	0.0249		
05/01/2026	95.7760	0.6319	1.3453	1.9772	2.1538	237.4444	6.1909	37.7212	49.6209	0.0245		
06/01/2026	95.5802	0.6756	1.2537	1.9293	2.3855	237.4208	6.0864	37.8138	49.6862	0.0844		
07/01/2026	95.7353	0.6798	1.2953	1.9751	2.1856	238.0983	6.2465	37.7410	49.6219	0.1080		
08/01/2026	95.7729	0.6466	1.3385	1.9851	2.1338	237.0863	6.2958	37.7227	49.6146	0.1094		
09/01/2026	95.6782	0.5736	1.4836	2.0571	2.1706	235.4942	6.2534	37.6353	49.5039	0.1074		
10/01/2026	95.6803	0.5310	1.5644	2.0673	2.1364	233.9937	6.0840	37.6655	49.5586	0.1065		
11/01/2026	95.8277	0.5999	1.4910	2.0740	1.9949	233.9110	6.3067	37.6258	49.5212	0.1153		
12/01/2026	95.8245	0.5760	1.4555	2.0315	2.0547	233.9889	6.3019	37.6670	49.5778	0.1304		
13/01/2026	96.0032	0.5397	1.3993	1.9390	1.9691	234.3211	6.2463	37.6778	49.6349	0.1233		
14/01/2026	95.9278	0.5587	1.3544	1.9131	2.0519	234.2575	6.0348	37.7227	49.6683	0.1099		
15/01/2026	95.9695	0.5512	1.4003	1.9515	1.9883	234.4364	6.1946	37.6801	49.6278	0.1068		
16/01/2026	96.0253	0.5338	1.4534	1.9872	1.8965	235.0263	6.2646	37.6412	49.5931	0.1062		
17/01/2026	96.1275	0.4671	1.5701	2.0371	1.7496	233.4999	6.0596	37.5751	49.5470	0.0970		
18/01/2026	96.1139	0.4387	1.6226	2.0613	1.7357	231.9705	6.1805	37.5626	49.5360	0.0966		
19/01/2026	96.1425	0.4951	1.4312	1.9262	1.8296	232.6774	6.2421	37.6489	49.6345	0.0980		
20/01/2026	96.0078	0.5352	1.4123	1.9475	1.9521	234.1900	6.1510	37.6686	49.6242	0.0997		
21/01/2026	95.8761	0.6014	1.2715	1.8730	2.1417	236.2332	6.1373	37.7667	49.7020	0.0489		
22/01/2026	95.7778	0.6105	1.3993	2.0098	2.0787	236.3171	6.1320	37.7124	49.6058	0.1112		
23/01/2026	95.8781	0.5693	1.4922	2.0615	1.9482	235.1469	6.1710	37.6405	49.5502	0.1132		
24/01/2026	95.9031	0.5356	1.5013	2.0369	1.9530	233.5711	6.1770	37.6462	49.5727	0.1165		
25/01/2026	95.8693	0.5552	1.4811	2.0363	1.9795	235.0004	6.1428	37.6609	49.5769	0.1625		
26/01/2026	95.9156	0.5098	1.5221	2.0318	1.9498	234.8338	6.0691	37.6413	49.5749	0.1754		
27/01/2026	95.9038	0.5302	1.4283	1.9585	2.0264	234.0938	6.2982	37.7012	49.6418	0.1447		
28/01/2026	95.8555	0.5522	1.3247	1.8768	2.1445	234.4818	6.1515	37.7758	49.7171	0.1262		
29/01/2026	95.8430	0.5652	1.3266	1.8917	2.1551	234.1706	6.2145	37.7634	49.7001	0.1268		
30/01/2026	95.7817	0.5445	1.4136	1.9580	2.1577	233.2209	5.9567	37.7318	49.6565	0.1277		
31/01/2026	95.6151	0.5694	1.3399	1.9092	2.3601	232.7135	5.9721	37.8159	49.7232	0.1217		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	95.5802	0.4387	1.2537	1.8730	1.7357	231.9705	5.9567	37.5626	47.5773	0.0243		
Promedio	95.8647	0.5703	1.4122	1.9810	2.0511	234.9940	6.1652	37.6916	49.5473	0.0999		
Máximo	96.1425	0.6798	1.6226	2.0740	2.3855	238.0983	6.3067	37.8159	49.7232	0.1754		
Desv. Est.	0.138217423	0.056731849	0.092272969	0.060254048	0.14570733	1.604508971	0.093795715	0.060664855	0.370012126	0.040069496		

Observaciones:



INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO:	GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V
NÚMERO DE PERMISO:	G/292/TRA/2012
PUNTO DE MEDICIÓN:	Yecapixtla/ Morelos
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/01/2026	95.8809	0.7315	1.5402	2.2717	2.2259	238.0551	6.7087	37.7927	49.6466	0.0272
02/01/2026	95.9348	0.6781	1.4930	2.1710	2.1285	236.9410	6.8055	37.7305	49.6496	0.0272
03/01/2026	98.3036	0.8124	1.5211	2.3335	2.2047	237.5581	6.5226	38.2915	49.7007	0.0256
04/01/2026	95.8777	0.7094	1.5339	2.2433	2.2058	237.7897	6.7791	37.7629	49.6896	0.0264
05/01/2026	95.8583	0.6963	1.4442	2.1405	2.3285	238.1209	6.7943	37.7946	49.6882	0.0268
06/01/2026	95.6891	0.7420	1.2897	2.0317	2.5009	238.4319	6.5525	37.8970	49.7321	0.1370
07/01/2026	95.8813	0.7333	1.5484	2.2818	2.4350	239.6169	6.9231	37.8367	49.7064	0.1285
08/01/2026	95.8948	0.7393	1.5251	2.2644	2.2460	238.3741	6.8628	37.7681	49.6614	0.1260
09/01/2026	95.8800	0.6305	1.5137	2.1443	2.8948	236.7892	6.8582	37.9030	49.6933	0.1194
10/01/2026	95.8561	0.5948	1.6298	2.2246	2.6100	235.8700	6.5887	37.8251	49.6594	0.1220
11/01/2026	95.9560	0.7395	1.6497	2.3891	2.1076	234.3714	6.9026	37.6728	49.5830	0.1303
12/01/2026	95.9615	0.6063	1.5446	2.1509	2.1386	234.7852	6.8871	37.7059	49.6145	0.1602
13/01/2026	96.0923	0.5634	1.4744	2.0378	2.0358	234.7089	6.7557	37.7052	49.6764	0.1412
14/01/2026	96.0255	0.6112	1.4578	2.0690	2.1798	235.2830	6.5241	37.8490	49.7400	0.1259
15/01/2026	96.0299	0.6155	1.4965	2.1119	2.0686	235.8206	6.9050	37.7156	49.6621	0.1252
16/01/2026	96.1269	0.6149	1.5700	2.1849	2.0480	236.0153	6.7308	37.7153	49.6636	0.1267
17/01/2026	96.1818	0.5269	1.6386	2.1656	1.8496	234.2590	6.5006	37.6344	49.6136	0.1087
18/01/2026	96.2095	0.4805	1.6678	2.1484	1.8504	232.9596	6.8721	37.6225	49.5936	0.1083
19/01/2026	96.2234	0.5267	1.6042	2.1309	1.9425	233.7442	6.6804	37.7465	49.7184	0.1128
20/01/2026	96.1092	0.6025	1.5361	2.1386	2.1285	235.1043	6.5787	37.7544	49.7232	0.1095
21/01/2026	96.0348	0.6548	1.4190	2.0738	2.2371	237.5012	6.6590	37.8207	49.7569	0.1245
22/01/2026	95.8614	0.6498	1.4602	2.1100	2.2181	237.2936	6.7729	37.9291	49.7469	0.1236
23/01/2026	95.9461	0.6288	1.5960	2.2248	2.0550	235.7275	6.8343	37.6925	49.6034	0.1239
24/01/2026	95.9748	0.5699	1.5687	2.1385	2.0495	234.8244	6.8027	37.6821	49.6086	0.1471
25/01/2026	95.9256	0.5719	1.5087	2.0806	2.0332	235.6226	6.7836	37.6821	49.5954	0.1916
26/01/2026	95.9701	0.5287	1.5491	2.0778	1.9844	235.4271	6.7710	37.6575	49.5969	0.2144
27/01/2026	95.9742	0.5850	1.5218	2.1068	2.1845	234.5084	6.8900	37.8043	49.7083	0.2009
28/01/2026	95.9774	0.5997	1.4121	2.0118	2.1989	235.6800	6.8386	37.8099	49.7667	0.1526
29/01/2026	95.9673	0.6041	1.4005	2.0046	2.2345	235.1971	6.7636	37.7994	49.7472	0.1448
30/01/2026	95.8950	0.6385	1.5126	2.1511	2.2661	235.3725	6.4953	37.8065	49.7617	0.1418
31/01/2026	95.8727	0.6232	1.5741	2.1973	2.6680	233.8399	6.2595	37.9205	49.7908	0.1309

Máximo	98.3036	0.8124	1.6678	2.3891	2.8948	239.6169	6.9231	38.2915	49.7908	0.2144
---------------	---------	--------	--------	--------	--------	----------	--------	---------	---------	--------

Observaciones:



INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO:	GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V
NÚMERO DE PERMISO:	G/292/TRA/2012
PUNTO DE MEDICIÓN:	Yecapixtla/ Morelos
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/01/2026	95.5953	0.5501	1.2391	1.7891	1.9811	235.3942	5.6849	37.6195	49.5108	0.0211
02/01/2026	95.7895	0.5478	1.2284	1.7761	1.9795	235.6760	5.5987	37.6247	49.5225	0.0208
03/01/2026	95.7308	0.1354	0.2919	0.4273	0.8144	236.0552	5.6057	37.6214	1.0136	0.0210
04/01/2026	95.7726	0.5556	1.2198	1.7754	1.9988	236.4560	5.5467	37.6232	49.5303	0.0210
05/01/2026	95.6551	0.5720	1.2232	1.7952	2.0446	236.7562	5.5756	37.6687	49.5604	0.0224
06/01/2026	95.3670	0.6295	1.2000	1.8295	2.2688	237.0862	5.5611	37.7648	49.6432	-0.5264
07/01/2026	95.5221	0.5446	1.1950	1.7396	1.9312	236.2860	5.4856	37.6154	49.5074	0.0867
08/01/2026	95.6508	0.5497	1.2119	1.7616	1.9870	235.6960	5.6295	37.6311	49.5317	0.0959
09/01/2026	94.9407	0.5424	1.4189	1.9614	1.9879	234.8466	5.3967	36.2658	47.7250	0.0941
10/01/2026	95.2289	0.4891	1.4896	2.0504	1.9555	232.8365	5.5226	37.6028	49.5090	0.0945
11/01/2026	95.7179	0.5106	1.3118	2.0220	1.8691	233.2877	5.7612	37.5774	49.4706	0.1029
12/01/2026	95.7315	0.5209	1.3882	1.9091	1.9374	233.6193	5.6947	37.6221	49.5352	0.1049
13/01/2026	95.9218	0.4893	1.3298	1.8191	1.8820	233.5640	5.6941	37.6549	49.6044	0.0993
14/01/2026	95.6890	0.4955	1.2910	1.7864	1.9399	232.8782	5.6417	37.6564	49.6134	0.0996
15/01/2026	95.9015	0.4969	1.3339	1.8308	1.9295	233.5936	5.6329	37.6337	49.5802	0.0907
16/01/2026	95.9304	0.4749	1.3359	1.8108	1.7861	234.2451	5.7038	37.5916	49.5505	0.0828
17/01/2026	96.0783	0.4316	1.4324	1.8639	1.6891	233.1350	5.6295	37.5365	49.4946	0.0812
18/01/2026	96.0174	0.4105	1.5759	1.9864	1.6258	231.1995	5.5502	37.5145	49.4776	0.0781
19/01/2026	96.0204	0.4174	1.3283	1.7457	1.7251	232.0082	5.6534	37.5704	49.5581	0.0802
20/01/2026	95.8368	0.4612	1.2517	1.7129	1.8072	233.2124	5.5869	37.5230	49.4728	0.0871
21/01/2026	95.7840	0.5299	1.2095	1.7393	1.9425	234.7779	5.6210	37.6750	49.6259	-0.5050
22/01/2026	95.4399	0.5766	1.3311	1.9077	2.0015	235.6578	5.5051	37.6620	49.5672	0.0957
23/01/2026	95.7941	0.5196	1.3726	1.8922	1.8451	234.3884	5.4915	37.5782	49.4817	0.0948
24/01/2026	95.8244	0.5055	1.4331	1.9386	1.8642	232.2462	5.5134	37.5912	49.5211	0.1001
25/01/2026	95.8220	0.5274	1.4423	1.9697	1.9217	234.5383	5.4735	37.6385	49.5522	0.1363
26/01/2026	95.8819	0.4901	1.5018	1.9920	1.9224	234.3313	5.3970	37.5365	49.4472	0.1413
27/01/2026	95.7239	0.5028	1.3301	1.8329	1.9107	233.7244	5.6920	37.6333	49.5787	0.1088
28/01/2026	95.7447	0.5117	1.2197	1.7315	2.0114	233.8398	5.5198	37.7182	49.6715	0.1043
29/01/2026	95.7328	0.5236	1.2189	1.7425	2.0650	233.5798	5.6225	37.7372	49.6482	0.1033
30/01/2026	95.6136	0.5071	1.2017	1.7088	2.0784	231.7276	5.4332	37.6922	49.5863	0.1080
31/01/2026	95.3428	0.4744	1.2513	1.7257	1.9780	231.5964	5.5608	37.6426	49.5800	0.1128

Mínimo	94.9407	0.1354	0.2919	0.4273	0.8144	231.1995	5.3967	36.2658	1.0136	-0.5264
---------------	---------	--------	--------	--------	--------	----------	--------	---------	--------	---------

Observaciones: Los días 06 y 21 de enero, se realizó el Mantenimiento a los medidores de Acido Sulfhídrico, es por este motivo que el valor minimo diario de estos días sale negativo.