

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Valores promedio diarios)



PERMISIONARIO:	GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V
NÚMERO DE PERMISO:	G/292/TRA/2012
PUNTO DE MEDICIÓN:	Tlaxco/Tlaxcala
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m³)	Poder Calorífico (MJ/m³)	Índice Wobbe (MJ/m³)	Acido Sulphídrico (mg/m³)	Azufre total* (mg/m³)	Oxígeno* (% vol)
01/04/2026	95.4578	0.6618	1.2720	1.9338	2.4949	245.6442	15.4472	37.8527	49.7100	0.5895	0.0000	0.0000
02/04/2026	95.6512	0.6162	1.4055	2.0217	2.2225	245.0147	15.4145	37.7354	49.6126	0.5290		
03/04/2026	95.8143	0.5982	1.4283	2.0265	2.0502	244.4519	15.6129	37.6874	49.5865	0.5446		
04/04/2026	95.7578	0.5975	1.4151	2.0126	2.1272	242.9447	15.5406	37.7092	49.6058	0.5682		
05/04/2026	95.6775	0.6573	1.2823	1.9396	2.2743	242.9135	15.9660	37.7836	49.6682	0.6335		
06/04/2026	95.5756	0.6938	1.2503	1.9441	2.3653	245.2913	15.4037	37.8139	49.6751	0.6623		
07/04/2026	95.3317	0.6448	1.3654	2.0102	2.5390	247.0605	15.4594	37.8420	49.6731	0.6481		
08/04/2026	95.4356	0.6853	1.2508	1.9361	2.5008	246.4808	15.0620	37.8649	49.7104	0.6815		
09/04/2026	95.5962	0.5856	1.4938	2.0795	2.2109	245.0924	15.5681	37.7162	49.5823	0.6975		
10/04/2026	95.6454	0.5716	1.5235	2.0999	2.1511	242.2534	15.3424	37.6874	49.5618	0.6775		
11/04/2026	95.7207	0.5410	1.5752	2.0967	2.0505	240.1362	15.0006	37.6525	49.5391	0.6403		
12/04/2026	95.6448	0.6434	1.3600	2.0034	2.2328	243.5723	15.1841	37.7550	49.6257	0.7501		
13/04/2026	95.6305	0.6354	1.3661	2.0014	2.2502	244.6393	15.2963	37.7622	49.6330	0.7133		
14/04/2026	95.6830	0.6254	1.3985	2.0239	2.1675	242.9636	15.6870	37.7238	49.6020	0.6767		
15/04/2026	94.6148	0.7524	1.1851	1.9375	2.4926	258.6434	16.8562	38.5160	50.0673	3.6925		
16/04/2026	95.4233	0.6653	1.3073	1.9726	2.3082	249.7180	18.1741	37.9289	49.7346	1.3772		
17/04/2026	95.5604	0.6394	1.3838	2.0232	2.2969	246.1656	16.3338	37.7682	49.6244	0.7666		
18/04/2026	95.6303	0.5672	1.5278	2.0951	2.1687	241.4582	16.0880	37.6915	49.5652	0.7051		
19/04/2026	95.6908	0.6533	1.3008	1.9541	2.2350	245.3043	15.1426	37.7769	49.6585	0.7382		
20/04/2026	95.6263	0.5861	1.4491	2.0351	2.2352	242.7048	15.3436	37.7322	49.6117	0.1726		
21/04/2026	95.6226	0.5666	1.5175	2.0840	2.1987	241.2593	15.8483	37.6957	49.5730	0.2417		
22/04/2026	95.4684	0.6659	1.3169	1.9828	2.4045	244.6416	14.8511	37.8302	49.6734	0.2281		
23/04/2026	95.7241	0.6282	1.3203	1.9485	2.2143	246.5306	15.2257	37.7690	49.6624	0.2077		
24/04/2026	95.7693	0.5950	1.3771	1.9721	2.1523	242.3556	16.1200	37.7344	49.6396	0.2357		
25/04/2026	95.7952	0.6353	1.1596	1.7949	2.1768	246.4274	16.3387	37.7764	49.6752	0.2375		
26/04/2026	95.7705	0.6059	1.3608	1.9667	2.1339	245.0063	16.0061	37.7475	49.6469	0.2322		
27/04/2026	95.7232	0.5659	1.4023	1.9682	2.1850	243.8165	15.9679	37.7573	49.6615	0.2331		
28/04/2026	95.7763	0.5343	1.4745	2.0088	2.0812	243.8786	15.9106	37.7192	49.6282	-0.4559		
29/04/2026	95.8297	0.4854	1.5561	2.0415	2.0247	241.7467	15.9748	37.6695	49.5961	0.2181		
30/04/2026	95.8826	0.4784	1.5918	2.0702	1.9477	240.8598	16.3365	37.6328	49.5634	0.2165		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	94.6148	0.4784	1.1596	1.7949	1.9477	240.1362	14.8511	37.6328	49.5391	-0.4559
Promedio	95.6177	0.6127	1.3872	1.9995	2.2298	244.6325	15.7501	37.7777	49.6456	0.6020
Máximo	95.8826	0.7524	1.5918	2.0999	2.5390	258.6434	18.1741	38.5160	50.0673	3.6925
Desv. Est.	0.230255048	0.05958777	0.112501842	0.064910721	0.146743506	3.387769601	0.656030676	0.154363522	0.09329583	0.665715407

Observaciones: El día 28 de abril, el ácido Sulphídrico aparece con Valor "NEGATIVO", debido al Mantenimiento Mensual Programado.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO:	GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V
NÚMERO DE PERMISO:	G/292/TRA/2012
PUNTO DE MEDICIÓN:	Tlaxco/Tlaxcala
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m³)	Poder Calorífico (MJ/m³)	Índice Wobbe (MJ/m³)	Acido Sulfhídrico (mg/m³)
01/04/2026	95.6318	0.7229	1.4116	2.1345	2.9076	249.8235	17.7355	37.9842	49.7985	0.6777
02/04/2026	95.7967	0.7144	1.4570	2.1714	2.5845	247.8552	17.8549	37.8676	49.7188	0.6377
03/04/2026	95.9315	0.6350	1.4651	2.1000	2.1368	245.7550	18.1596	37.7302	49.6273	0.6109
04/04/2026	95.8728	0.6783	1.4828	2.1611	2.2262	243.8685	18.3250	37.7499	49.6433	0.6539
05/04/2026	95.7406	0.7081	1.3095	2.0176	2.4226	244.8635	17.5204	37.8441	49.7181	0.6983
06/04/2026	95.8048	0.7662	1.3229	2.0891	2.6270	248.8057	17.6186	37.8918	49.7298	0.7864
07/04/2026	95.4058	0.7033	1.4914	2.1947	2.7014	249.6679	17.3925	37.9317	49.7493	0.7269
08/04/2026	95.6092	0.7315	1.3476	2.0791	2.5899	247.5707	17.0364	37.9138	49.7624	0.7604
09/04/2026	95.7058	0.6640	1.6522	2.3163	2.4415	248.7300	17.4902	37.8657	49.7118	0.7736
10/04/2026	95.7489	0.6407	1.6614	2.3021	2.2291	243.9002	16.8272	37.7190	49.5944	0.7673
11/04/2026	95.8374	0.6082	1.6673	2.2756	2.1794	242.0221	17.2038	37.7216	49.6059	0.6813
12/04/2026	95.7278	0.6876	1.4385	2.1261	2.3308	244.2604	17.1656	37.7886	49.6543	0.8520
13/04/2026	95.7939	0.6982	1.3969	2.0951	2.4152	246.6108	17.3217	37.8218	49.6761	0.8706
14/04/2026	95.7632	0.6441	1.4581	2.1022	2.2983	244.8059	18.5213	37.8304	49.6649	0.8176
15/04/2026	95.0262	0.8311	1.4231	2.2543	2.6968	262.4930	17.9443	38.8331	50.2498	5.7581
16/04/2026	95.7372	0.7214	1.3864	2.1078	2.4479	256.0797	21.2626	38.2286	49.9075	2.2894
17/04/2026	95.7179	0.7228	1.5996	2.3225	2.4287	247.8814	18.9555	37.8389	49.6760	0.9725
18/04/2026	95.7941	0.7020	1.7582	2.4602	2.2735	244.4730	19.3736	37.8117	49.7076	0.8180
19/04/2026	95.7843	0.7523	1.6367	2.3890	2.3551	248.4237	16.8115	37.8386	49.7031	0.8730
20/04/2026	95.7784	0.6826	1.6186	2.3012	2.3794	243.5692	17.3835	37.8203	49.6848	0.7222
21/04/2026	95.7672	0.6238	1.6486	2.2723	2.3369	243.0069	18.3640	37.7544	49.6182	0.2740
22/04/2026	95.7221	0.7325	1.4334	2.1659	3.3713	250.1250	17.1320	38.1637	49.9137	0.2906
23/04/2026	95.8362	0.7029	1.4773	2.1802	2.3372	249.0131	16.7930	37.8505	49.7291	0.2377
24/04/2026	95.8494	0.6562	1.4811	2.1373	2.2527	244.8926	18.1456	37.7857	49.6916	0.2707
25/04/2026	95.9187	0.7720	1.3151	2.0871	2.3555	249.2044	19.6972	37.8456	49.7184	0.2854
26/04/2026	95.8927	0.6708	1.4603	2.1310	2.2967	246.3574	18.3574	37.8199	49.6982	0.2845
27/04/2026	95.8634	0.6238	1.5181	2.1419	2.4015	245.7375	18.1816	37.8326	49.7259	0.3166
28/04/2026	95.9148	0.6176	1.6533	2.2709	2.2687	246.6934	19.3636	37.9227	49.7694	0.3030
29/04/2026	95.9188	0.5534	1.6225	2.1759	2.1238	246.0123	19.4929	37.8877	49.7361	0.2822
30/04/2026	95.9779	0.5295	1.6876	2.2171	2.0498	245.5006	19.1168	37.7566	49.6300	0.2709

Máximo	95.9779	0.8311	1.7582	2.4602	3.3713	262.4930	21.2626	38.8331	50.2498	5.7581
---------------	---------	--------	--------	--------	--------	----------	---------	---------	---------	--------

Observaciones:

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO:	GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V
NÚMERO DE PERMISO:	G/292/TRA/2012
PUNTO DE MEDICIÓN:	Tlaxco/Tlaxcala
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m³)	Poder Calorífico (MJ/m³)	Índice Wobbe (MJ/m³)	Acido Sulfhídrico (mg/m³)
01/04/2026	95.0400	0.5780	1.1415	1.7194	2.2972	242.1443	13.4846	37.7451	49.6129	0.4604
02/04/2026	95.3824	0.5713	1.2784	1.8497	2.0840	243.5062	13.1799	37.6907	49.5625	0.4171
03/04/2026	95.7246	0.5716	1.3970	1.9685	1.9488	243.1305	13.4441	37.6534	49.5500	0.4674
04/04/2026	95.6674	0.5504	1.3210	1.8714	1.9959	242.0232	13.3150	37.6601	49.5729	0.4714
05/04/2026	95.5385	0.6279	1.2115	1.8394	2.2095	241.4999	14.4600	37.7521	49.6287	0.5805
06/04/2026	95.2883	0.6616	1.1996	1.8612	2.1701	243.3075	13.0331	37.7629	49.6252	0.5268
07/04/2026	95.2308	0.5908	1.2306	1.8214	2.4168	244.5754	13.5804	37.7741	49.6002	0.5580
08/04/2026	95.3657	0.6246	1.1823	1.8069	2.3132	245.5187	13.5512	37.7939	49.6583	0.6040
09/04/2026	95.4347	0.5001	1.3143	1.8145	2.0558	242.9302	14.0400	37.6300	49.5109	0.5751
10/04/2026	95.5884	0.4811	1.4106	2.0860	2.0020	240.1855	13.7227	37.6165	49.5131	0.5739
11/04/2026	95.6222	0.4871	1.4357	2.0278	1.9336	238.6361	13.3703	37.6046	49.5002	0.5936
12/04/2026	95.5530	0.6066	1.3294	1.9360	2.1650	242.6376	13.4272	37.7220	49.5914	0.6691
13/04/2026	95.4363	0.6045	1.3159	1.9205	2.1239	243.4539	13.4407	37.7249	49.6056	0.5762
14/04/2026	95.4604	0.5891	1.3543	1.9433	2.0988	241.4592	13.7140	37.6869	49.5633	0.5824
15/04/2026	94.1188	0.6143	1.0804	1.6947	2.3689	247.4081	14.0954	38.1366	49.8466	1.7113
16/04/2026	95.0098	0.6075	1.2142	1.8217	2.1630	245.7235	14.7052	37.7205	49.5864	0.6028
17/04/2026	95.4244	0.5487	1.2478	1.7965	2.1670	244.2055	13.2618	37.6892	49.5442	0.5840
18/04/2026	95.4986	0.4606	1.2202	1.6808	2.0085	238.5235	13.6807	37.6046	49.4776	0.6210
19/04/2026	95.6144	0.5215	1.1645	1.6860	1.9976	242.7229	13.5119	37.6132	49.4852	0.5781
20/04/2026	95.4975	0.5165	1.2741	1.7906	2.0561	241.9071	13.5719	37.6650	49.5438	-1.9318
21/04/2026	95.4682	0.5112	1.4038	1.9150	2.0707	239.3562	13.7345	37.6594	49.5230	0.2035
22/04/2026	94.5475	0.6217	1.2115	1.8332	2.2028	242.4614	13.2553	37.7078	49.5531	0.1769
23/04/2026	95.5857	0.5369	1.2408	1.7777	2.0506	244.8424	13.6721	37.6873	49.5997	0.1637
24/04/2026	95.6559	0.5171	1.2852	1.8022	2.0475	239.2486	14.1897	37.6914	49.5846	0.1962
25/04/2026	95.6667	0.3522	0.6527	1.0049	2.0623	243.5876	14.1892	37.7395	49.6333	0.1912
26/04/2026	95.6211	0.5482	1.2666	1.8148	2.0387	243.8980	13.8451	37.7052	49.6086	0.1788
27/04/2026	95.5564	0.5134	1.2985	1.8119	2.0244	242.6750	13.7402	37.6914	49.6004	0.1619
28/04/2026	95.5736	0.4345	1.3045	1.7391	1.9125	242.1345	12.8352	37.6154	49.5528	-10.8743
29/04/2026	95.5668	0.4262	1.4504	1.8766	1.9720	239.4643	12.7770	37.6221	49.5445	0.1525
30/04/2026	95.6834	0.4281	1.5127	1.9407	1.8290	238.9014	13.9114	37.5666	49.5031	0.1568

Mínimo	94.1188	0.3522	0.6527	1.0049	1.8290	238.5235	12.7770	37.5666	49.4776	-10.8743
---------------	---------	--------	--------	--------	--------	----------	---------	---------	---------	----------

Observaciones: El día 28 de abril, el ácido Sulfhídrico aparece con Valor "NEGATIVO", debido al Mantenimiento Mensual Programado.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Valores promedio diarios)



PERMISIONARIO:	GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V
NÚMERO DE PERMISO:	G/292/TRA/2012
PUNTO DE MEDICIÓN:	Huejotzingo/Puebla
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m³)	Poder Calorífico (MJ/m³)	Índice Wobbe (MJ/m³)	Acido Sulfhídrico (mg/m³)	Azufre total* (mg/m³)	Oxígeno* (% vol)
01/04/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.0241	0.0000	0.0000
02/04/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.0252		
03/04/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.0342		
04/04/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.0290		
05/04/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.0264		
06/04/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.0210		
07/04/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.0272		
08/04/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.0283		
09/04/2026	95.6990	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.0281		
10/04/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.0276		
11/04/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.0314		
12/04/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.0313		
13/04/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.0308		
14/04/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.0413		
15/04/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.0404		
16/04/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.0410		
17/04/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.2293		
18/04/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.1812		
19/04/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.9779		
20/04/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.6122		
21/04/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.6308		
22/04/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.6261		
23/04/2026	95.6990	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.4962		
24/04/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.4592		
25/04/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.3934		
26/04/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.2837		
27/04/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.3611		
28/04/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.3480		
29/04/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.4015		
30/04/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.3001		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.0210
Promedio	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.2929
Máximo	95.6990	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.2293
Desv. Est.	2.11706E-05	0	0	0	1.83076E-06	1.1563E-13	1.52145E-06	5.66741E-06	6.2476E-06	0.355425906

Observaciones: LOS VALORES NO SON REPRESENTATIVOS O REALES DEBIDO A QUE NO HUBO FLUJO EN ESTA POSICIÓN.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO:	GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V
NÚMERO DE PERMISO:	G/292/TRA/2012
PUNTO DE MEDICIÓN:	Huejotzingo/Puebla
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m³)	Poder Calorífico (MJ/m³)	Índice Wobbe (MJ/m³)	Acido Sulfhídrico (mg/m³)
01/04/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.0602
02/04/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.0559
03/04/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.0659
04/04/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6037	0.0791
05/04/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.0557
06/04/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.0469
07/04/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.0702
08/04/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6036	0.0578
09/04/2026	95.7004	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2447	37.7089	49.6043	0.0721
10/04/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.0596
11/04/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.0892
12/04/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.0738
13/04/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.0677
14/04/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.0960
15/04/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.0866
16/04/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.1195
17/04/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	2.1807
18/04/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	2.0038
19/04/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	2.0751
20/04/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.4656
21/04/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.4693
22/04/2026	95.6990	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6036	1.3274
23/04/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.8385
24/04/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.8142
25/04/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.6186
26/04/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.4989
27/04/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.6845
28/04/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.5584
29/04/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.0070
30/04/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.8222

Máximo	95.7004	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2447	37.7089	49.6043	2.1807
---------------	---------	--------	--------	--------	--------	----------	---------	---------	---------	--------

Observaciones: LOS VALORES NO SON REPRESENTATIVOS O REALES DEBIDO A QUE NO HUBO FLUJO EN ESTA POSICIÓN.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO:	GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V
NÚMERO DE PERMISO:	G/292/TRA/2012
PUNTO DE MEDICIÓN:	Huejotzingo/Puebla
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m³)	Poder Calorífico (MJ/m³)	Índice Wobbe (MJ/m³)	Acido Sulfhídrico (mg/m³)
01/04/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-0.0080
02/04/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-0.0080
03/04/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.0075
04/04/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-0.0021
05/04/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.0076
06/04/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-0.0105
07/04/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.0069
08/04/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.0067
09/04/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.0079
10/04/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.0015
11/04/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.0002
12/04/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-0.0023
13/04/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.0071
14/04/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.0080
15/04/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.0080
16/04/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.0032
17/04/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.0435
18/04/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.6003
19/04/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.4161
20/04/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.2016
21/04/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.2253
22/04/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.1667
23/04/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.1799
24/04/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.2419
25/04/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.2303
26/04/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.1426
27/04/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.1625
28/04/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.1640
29/04/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.1205
30/04/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.0436

Mínimo	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-0.0105
---------------	---------	--------	--------	--------	--------	----------	---------	---------	---------	---------

Observaciones: LOS VALORES NO SON REPRESENTATIVOS O REALES DEBIDO A QUE NO HUBO FLUJO EN ESTA POSICIÓN.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Valores promedio diarios)



PERMISIONARIO:	GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V
NÚMERO DE PERMISO:	G/292/TRA/2012
PUNTO DE MEDICIÓN:	Yecapixtla/ Morelos
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m³)	Poder Calorífico (MJ/m³)	Índice Wobbe (MJ/m³)	Acido Sulfhídrico (mg/m³)	Azufre total* (mg/m³)	Oxígeno* (% vol)
01/04/2026	95.6019	0.6789	1.2458	1.9247	2.3706	237.1716	27.5296	37.8111	49.6859	0.3683	0.0000	0.0000
02/04/2026	95.4444	0.6609	1.2797	1.9407	2.4999	239.1257	26.7542	37.8524	49.7069	0.3731		
03/04/2026	95.6425	0.6190	1.3941	2.0131	2.2428	238.5931	26.1665	37.7427	49.6201	0.3646		
04/04/2026	95.8311	0.5955	1.4333	2.0288	2.0342	237.0983	26.6423	37.6793	49.5816	0.3627		
05/04/2026	95.7762	0.5920	1.4257	2.0178	2.1062	236.2967	26.6046	37.6989	49.5950	0.3635		
06/04/2026	95.7054	0.6599	1.2782	1.9381	2.2499	236.5406	26.4076	37.7755	49.6635	0.3688		
07/04/2026	95.5150	0.6949	1.2593	1.9542	2.4168	238.4662	26.3023	37.8240	49.6761	0.3795		
08/04/2026	95.3504	0.6443	1.3680	2.0123	2.5203	239.3566	26.1012	37.8340	49.6675	0.3742		
09/04/2026	95.4678	0.6764	1.2653	1.9417	2.4635	238.9008	25.9336	37.8510	49.7018	0.3764		
10/04/2026	95.5879	0.5806	1.5356	2.0632	2.1887	237.8012	26.5917	37.6908	49.5521	0.3681		
11/04/2026	95.5996	0.5961	1.5089	2.0999	2.1869	236.4413	26.2473	37.6944	49.5558	0.3727		
12/04/2026	95.5579	0.5932	1.5568	2.1500	2.1513	237.3471	25.9400	37.6557	49.5063	0.3599		
13/04/2026	95.7004	0.5241	1.6383	2.1624	2.0301	234.6192	26.2166	37.6249	49.5060	0.3676		
14/04/2026	95.6222	0.6348	1.3928	2.0276	2.2332	237.9199	25.9863	37.7451	49.6111	0.3695		
15/04/2026	95.6780	0.6177	1.4300	2.0477	2.1632	237.1625	25.7681	37.7125	49.5870	0.3681		
16/04/2026	94.6388	0.7654	1.1830	1.9484	2.4907	244.0185	25.2458	38.4700	50.0319	0.9702		
17/04/2026	95.4835	0.6605	1.3177	1.9782	2.2827	240.7367	25.7707	37.8877	49.7014	0.4534		
18/04/2026	95.5632	0.6210	1.4247	2.0457	2.2757	238.6476	25.4606	37.7499	49.6089	0.3831		
19/04/2026	95.6289	0.5417	1.6011	2.1428	2.1309	234.8444	26.0278	37.6551	49.5285	0.3679		
20/04/2026	95.7117	0.6521	1.2991	1.9512	2.2184	237.9617	26.0167	37.7715	49.6570	0.3709		
21/04/2026	95.6345	0.5827	1.4581	2.0408	2.2267	236.4663	26.5071	37.7231	49.6047	0.3694		
22/04/2026	95.6173	0.5754	1.5123	2.0877	2.2019	235.9292	27.1732	37.6939	49.5682	0.3715		
23/04/2026	95.5051	0.6642	1.3053	1.9695	2.3844	238.2173	26.5509	37.8272	49.6781	0.3706		
24/04/2026	95.7461	0.6114	1.3525	1.9639	2.1807	239.3804	25.6411	37.7504	49.6486	0.3631		
25/04/2026	95.7948	0.5911	1.3766	1.9677	2.1375	236.0316	25.0515	37.7266	49.6375	0.3685		
26/04/2026	95.8210	0.6535	1.2672	1.9208	2.1440	237.9779	26.0683	37.7598	49.6637	0.3650		
27/04/2026	95.7805	0.5896	1.3884	1.9780	2.1151	238.4481	25.0203	37.7354	49.6386	0.3747		
28/04/2026	95.7377	0.5648	1.4049	1.9697	2.1716	237.8015	25.0632	37.7507	49.6572	0.3737		
29/04/2026	95.8152	0.5175	1.4976	2.0150	2.0433	237.4393	24.8922	37.7008	49.6187	0.2389		
30/04/2026	95.8457	0.4912	1.5483	2.0395	2.0033	236.0906	25.0590	37.6686	49.5938	0.3694		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	94.6388	0.4912	1.1830	1.9247	2.0033	234.6192	24.8922	37.6249	49.5060	0.2389
Promedio	95.6135	0.6150	1.3983	2.0114	2.2288	237.7611	26.0247	37.7688	49.6351	0.3883
Máximo	95.8457	0.7654	1.6383	2.1624	2.5203	244.0185	27.5296	38.4700	50.0319	0.9702
Desv. Est.	0.223657183	0.057957123	0.115746018	0.067484529	0.14424065	1.810865636	0.65172406	0.147831074	0.093743462	0.113733498

Observaciones:

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO:	GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V
NÚMERO DE PERMISO:	G/292/TRA/2012
PUNTO DE MEDICIÓN:	Yecapixtla/ Morelos
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m³)	Poder Calorífico (MJ/m³)	Índice Wobbe (MJ/m³)	Acido Sulfhídrico (mg/m³)
01/04/2026	95.7811	0.7569	1.4777	2.2347	2.9845	238.3265	30.2109	37.9395	49.7589	0.3937
02/04/2026	95.6417	0.7300	1.4243	2.1543	2.9165	242.1413	29.8561	37.9801	49.7966	0.3960
03/04/2026	95.8100	0.7038	1.4607	2.1646	2.5611	241.5665	29.1500	37.8605	49.7166	0.3841
04/04/2026	95.9445	0.6401	1.4687	2.1089	2.1177	237.4301	29.9099	37.7223	49.6229	0.3819
05/04/2026	95.8828	0.6361	1.4888	2.1248	2.1932	236.7524	29.3223	37.7406	49.6359	0.3830
06/04/2026	95.7912	0.7032	1.3293	2.0324	2.3985	237.8681	28.9703	37.8337	49.7121	0.3861
07/04/2026	95.8165	0.7743	1.3276	2.1019	2.6347	240.3202	28.7996	37.8873	49.7253	0.4062
08/04/2026	95.4007	0.7094	1.5003	2.2096	2.6715	240.5763	29.2814	37.9164	49.7376	0.3914
09/04/2026	95.6085	0.7347	1.3549	2.0897	2.5754	239.4341	28.9264	37.9093	49.7554	0.3994
10/04/2026	95.6685	0.6215	1.6757	2.2971	2.2701	239.8124	29.3608	37.7775	49.6569	0.3922
11/04/2026	95.6840	0.6525	1.5576	2.2101	2.2471	237.3570	28.0666	37.7123	49.5813	0.3904
12/04/2026	95.6487	0.6189	1.6011	2.2200	2.1876	237.9426	28.7621	37.6968	49.5543	0.3743
13/04/2026	95.8158	0.6099	1.6972	2.3071	2.1778	237.2394	28.9127	37.7022	49.5658	0.4254
14/04/2026	95.7617	0.6761	1.4781	2.1542	2.4159	238.7056	29.1187	37.8110	49.6433	0.3901
15/04/2026	95.7411	0.6529	1.5012	2.1541	2.2186	238.3539	28.8877	37.7447	49.6289	0.3837
16/04/2026	95.5103	0.8348	1.4567	2.2915	2.7073	246.1175	28.8190	38.8160	50.2350	1.5384
17/04/2026	95.7546	0.7243	1.3941	2.1184	2.4357	243.7867	28.5420	38.2215	49.8942	0.6669
18/04/2026	95.7224	0.7310	1.6123	2.3433	2.4088	239.7777	28.1083	37.8363	49.6745	0.4034
19/04/2026	95.8090	0.6898	1.7679	2.4577	2.2483	236.1043	28.8635	37.7883	49.6755	0.3875
20/04/2026	95.7768	0.7538	1.6299	2.3837	2.3286	240.4233	28.0762	37.8229	49.7029	0.3895
21/04/2026	95.7811	0.6841	1.6177	2.3018	2.3601	237.2202	29.6257	37.8076	49.6826	0.3943
22/04/2026	95.7843	0.6449	1.6663	2.3112	2.3216	236.9835	29.5282	37.7532	49.6099	0.3882
23/04/2026	95.8075	0.7295	1.4515	2.1810	3.0317	240.7353	29.1011	38.0561	49.8489	0.3889
24/04/2026	95.8809	0.7050	1.4924	2.1973	2.3218	240.7540	28.4154	37.8434	49.7262	0.3779
25/04/2026	95.8621	0.6743	1.4684	2.1427	2.2295	237.2189	28.8196	37.7667	49.6727	0.3817
26/04/2026	95.9163	0.7699	1.3319	2.1017	2.3882	240.4863	29.2685	37.8643	49.7379	0.3869
27/04/2026	95.9017	0.6449	1.4918	2.1367	2.2793	239.2861	28.1695	37.8102	49.6941	0.3929
28/04/2026	95.8875	0.6192	1.5299	2.1491	2.3717	238.3508	29.2638	37.8173	49.7200	0.4043
29/04/2026	95.9398	0.6241	1.6513	2.2754	2.2405	239.0001	28.4059	37.8978	49.7467	0.3906
30/04/2026	95.9287	0.5386	1.6114	2.1500	2.1010	237.5045	28.6201	37.8806	49.7272	0.3941

Máximo	95.9445	0.8348	1.7679	2.4577	3.0317	246.1175	30.2109	38.8160	50.2350	1.5384
---------------	---------	--------	--------	--------	--------	----------	---------	---------	---------	--------

Observaciones: Del día 23 al 29 de marzo, La Central CCC Centro 1, Queda Fuera de Servicio por Mantenimiento, En la Posicion #00, GDM Cambia Actuadores Manuales a Automáticos a la salida de los Tres Trenes de Medición, Por este Motivo, quedaron Fuera los Analizadores.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO:	GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V
NÚMERO DE PERMISO:	G/292/TRA/2012
PUNTO DE MEDICIÓN:	Yecapixtla/ Morelos
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m³)	Poder Calorífico (MJ/m³)	Índice Wobbe (MJ/m³)	Acido Sulfhídrico (mg/m³)
01/04/2026	94.8843	0.6074	1.1512	1.7586	2.1139	234.9080	24.7066	37.7022	49.5890	0.3490
02/04/2026	95.0280	0.5827	1.1487	1.7314	2.2776	237.3429	23.5778	37.7380	49.6015	0.3505
03/04/2026	95.4070	0.5695	1.2793	1.8487	2.0715	237.2889	23.0210	37.6866	49.5674	0.3452
04/04/2026	95.7296	0.5685	1.4001	1.9686	1.9362	236.3657	23.0805	37.6456	49.5433	0.3448
05/04/2026	95.7100	0.5499	1.3498	1.8997	1.9870	235.6689	23.0565	37.6557	49.5086	0.3472
06/04/2026	95.5567	0.6270	1.2166	1.8436	2.1798	235.4191	23.6214	37.7469	49.6281	0.3472
07/04/2026	95.2803	0.6589	1.2030	1.8619	2.1586	236.9892	23.4045	37.7570	49.6230	0.3521
08/04/2026	95.2589	0.5862	1.2387	1.8249	2.3984	238.2016	23.1099	37.7648	49.5960	0.3534
09/04/2026	95.3831	0.6272	1.1854	1.8126	2.2938	238.4360	22.7127	37.7853	49.6515	0.3571
10/04/2026	95.5248	0.5058	1.3626	1.9782	2.0695	236.6802	22.9072	37.6218	49.4916	0.3446
11/04/2026	95.5307	0.5480	1.4277	2.0610	2.1294	235.3587	23.2444	37.6638	49.5054	0.3575
12/04/2026	95.3816	0.5716	1.4834	2.0549	2.1210	236.6844	22.9079	37.5815	49.4055	0.3333
13/04/2026	95.6098	0.4880	1.4848	1.9728	1.9380	233.7846	23.4784	37.5964	49.4853	0.3431
14/04/2026	95.4311	0.6056	1.3435	1.9490	2.1301	235.5808	22.9118	37.7078	49.5709	0.3502
15/04/2026	95.6078	0.5822	1.3547	1.9369	2.1039	236.3621	22.9674	37.6791	49.5509	0.3486
16/04/2026	94.1196	0.6066	1.0926	1.6991	2.2717	236.9344	21.8666	37.7681	49.6148	0.3777
17/04/2026	94.9924	0.6072	1.2288	1.8360	2.1504	239.3622	22.6867	37.7194	49.5915	0.3579
18/04/2026	95.4620	0.5264	1.2473	1.7737	2.1515	236.4100	22.3517	37.6773	49.5354	0.3614
19/04/2026	95.4817	0.4581	1.2293	1.6874	1.9922	233.7584	22.6420	37.5949	49.4531	0.3488
20/04/2026	95.6538	0.5338	1.1712	1.7050	1.9772	236.2535	22.9847	37.6136	49.4964	0.3535
21/04/2026	95.5235	0.5127	1.2768	1.7896	2.0290	235.2640	22.8380	37.6560	49.5397	0.3480
22/04/2026	95.4881	0.5100	1.4125	1.9225	2.0543	235.1496	24.2187	37.6486	49.5169	0.3546
23/04/2026	94.9083	0.6172	1.2035	1.8207	2.1413	236.5824	24.0469	37.6966	49.5452	0.3416
24/04/2026	95.5993	0.5136	1.2426	1.7562	2.0116	237.7026	22.8019	37.6784	49.6063	0.3461
25/04/2026	95.6893	0.5327	1.3025	1.8352	2.0355	235.2075	22.6343	37.6791	49.5744	0.3457
26/04/2026	95.6708	0.6188	1.0606	1.6794	2.0524	236.2135	22.7718	37.7264	49.6240	0.3441
27/04/2026	95.6376	0.5220	1.2999	1.8218	2.0252	237.7033	21.7323	37.6918	49.5950	0.3486
28/04/2026	95.5866	0.5064	1.3017	1.8080	2.0081	237.0371	21.0998	37.6810	49.5863	0.3460
29/04/2026	95.5982	0.4278	1.3107	1.7385	1.8874	236.2390	20.9781	37.6076	49.5545	-2.2337
30/04/2026	95.5808	0.4279	1.4624	1.8902	1.9429	235.2022	21.0015	37.6162	49.5122	0.3453

Mínimo	94.1196	0.4278	1.0606	1.6794	1.8874	233.7584	20.9781	37.5815	49.4055	-2.2337
---------------	---------	--------	--------	--------	--------	----------	---------	---------	---------	---------

Observaciones: El día 29 de abril, el ácido Sulfhídrico aparece con Valor "NEGATIVO", debido al Mantenimiento Mensual Programado.